

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	96387	97053	666	куб М	№ 2415
теплообменник	32505	32680	175	куб М	№ 2567
ХВС на дом			491	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды январь 2025 Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	912
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	12,768
расход тепла на нагрев воды (гКал)	29,461
суммарный расход по приборам (гКал)	42,229

Главный инженер

А.И. Ромашко

