

# ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

## Потребление холодной воды

|               | пред  | текущ. | разн. |       |        |
|---------------|-------|--------|-------|-------|--------|
| общий         | 97538 | 98088  | 550   | куб М | № 2415 |
| теплообменник | 32809 | 32956  | 147   | куб М | № 2567 |
| ХВС на дом    |       |        | 403   | куб М |        |

## Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

март 2025

Ленина-38

|  |        |
|--|--------|
| среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч) | 0,014  |
| учётная наработка прибора (час.)   | 744    |
| расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)                          | 10,416 |
| расход тепла на нагрев воды (гКал)   | 23,789 |
| суммарный расход по приборам (гКал)  | 34,205 |

Главный инженер  А.И. Ромашко