

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	104084	104616	532	куб М	№ 2415
теплообменник	34636	34801	165	куб М	№ 2567
ХВС на дом			367	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды апрель 2026 Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	715
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,01
расход тепла на нагрев воды (гКал)	17,946
суммарный расход по приборам (гКал)	27,956

Главный инженер _____ А.И. Ромашко

