

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	99655	100091	436	куб М	№ 2415
теплообменник	33443	33546	103	куб М	№ 2567
ХВС на дом			333	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

июль 2025

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,416
расход тепла на нагрев воды (гКал)	11,686
суммарный расход по приборам (гКал)	22,102

Главный инженер

А.И. Ромашко

