

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	101039	101520	481	куб М	№ 2415
теплообменник	33817	33967	150	куб М	№ 2567
ХВС на дом			331	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды октябрь 2025 Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	743
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,402
расход тепла на нагрев воды (гКал)	18,325
суммарный расход по приборам (гКал)	28,727

Главный инженер

А.И. Ромашко

