

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	100573	101039	466	куб М	№ 2415
теплообменник	33680	33817	137	куб М	№ 2567
ХВС на дом			329	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды сентябрь 2025 Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,08
расход тепла на нагрев воды (гКал)	17,309
суммарный расход по приборам (гКал)	27,389

Главный инженер



А.И. Ромашко