

ООО "Управдом Юг Подмосквья"

Жил дом Ленина38

20.06.2021 июнь

2021

Холодная вода

	пред	текущ.	разн.		
общий	72084	72609	525	куб М	№ 2415
теплообменник	23306	23477	171	куб М	№ 2567
ХВС на дом			354	куб М	

сдал _____ принял _____

расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

июнь

2021

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (Гкал/ч)

0,014

Учётная наработка прибора (час.)

720

расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (Гкал)

10,08

расход тепла на нагрев воды (Гкал)

6,275

суммарный расход по приборам (Гкал)

16,355

инж.

Федин Е.А.