

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	97053	97538	485	куб М	№ 2415
теплообменник	32680	32809	129	куб М	№ 2567
ХВС на дом			356	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

февраль 2025

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	672
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	9,408
расход тепла на нагрев воды (гКал)	22,245
суммарный расход по приборам (гКал)	31,653

Главный инженер  А.И. Ромашко

