


Система теплоснабжения 1. Схема 1.3

Потребитель: ООО "Управдом Юг-Подмосковья", ул. Ленина, д.9, секц.2  
 Поставщик: ООО "ТВС"

Дата	Схема	Q1, Гкал	M1, Т	M2, Т	dM, Т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	t1, °С	t2, °С	dt, °С	P1, МПа	P2, МПа	DP, МПа	Tсч, °С:мм	Tос, °С:мм	Кан.НС1	Кан.НС2	НС ТС
20.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,23	42,31	-9,08	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
21.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,70	42,33	-8,63	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
22.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,85	42,57	-8,72	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
23.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,09	42,49	-8,40	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
24.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	33,95	42,18	-8,23	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
25.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,43	42,91	-8,48	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
26.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,31	42,57	-8,26	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
27.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,46	42,84	-8,38	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
28.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,55	42,83	-8,28	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
29.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,56	43,12	-8,56	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
30.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,85	43,15	-8,30	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
31.07.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,01	43,50	-8,49	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
01.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,15	43,31	-8,16	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
02.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,27	43,20	-7,93	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
03.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,25	43,17	-7,92	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
04.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,38	43,35	-7,97	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
05.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,31	43,29	-7,98	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
06.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,53	44,38	-8,85	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
07.08.25	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,49	43,45	-7,96	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
Среднее	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,65	43,00	-8,35	0,550	0,500	0,050	24:00	00:00			
Итого	1.3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34,65	43,00	-8,35	0,550	0,500	0,050	456:00	00:00			
На 20.07.25 1.3		3034,281	115531,117	114982,562	548,555	118456,562	116217,977	2238,586	31,99	41,31	-9,32	0,550	0,500	0,050	42722:03	1033:13			
На 07.08.25 1.3		3034,281	115531,117	114982,562	548,555	118456,562	116217,984	2238,578	35,49	43,45	-7,96	0,550	0,500	0,050	43178:03	1033:13			

Отчет принят " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

Ответственный за учет \_\_\_\_\_



Система теплоснабжения 2. Схема 2.1

Потребитель: ООО "Угравдом Юг Подмоскowsкья", ул. Ленина, д.9, секц.2  
 Поставщик: ООО "ТВС"

Дата	Схема	Q2, Ккал	M3, т	M4, т	dm, т	V3, м3	V4, м3	dV, м3	t3, °C	t4, °C	dt, °C	P3, МПа	P4, МПа	dp, МПа	lхв, °C	Pхв, МПа	Tсч, ч:мм	Tос, ч:мм	Кан.НС3	Кан.НС4	НС ТС
20.07.25	2.1	1,107	101,228	95,113	6,115	103,048	96,428	6,620	62,22	54,28	7,94	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
21.07.25	2.1	1,058	100,653	94,960	5,693	102,422	96,249	6,173	61,51	53,77	7,74	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
22.07.25	2.1	1,002	101,091	96,176	4,916	102,834	97,461	5,373	60,91	53,37	7,54	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
23.07.25	2.1	0,931	100,521	96,759	3,762	102,246	98,051	4,195	60,77	53,34	7,43	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
24.07.25	2.1	0,923	100,536	96,667	3,969	102,321	97,928	4,393	60,02	52,74	7,28	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
25.07.25	2.1	0,992	100,747	96,024	4,724	102,504	97,324	5,180	61,26	53,71	7,55	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
26.07.25	2.1	0,977	101,120	96,284	4,836	102,828	97,550	5,278	60,30	52,95	7,35	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
27.07.25	2.1	0,959	100,945	96,712	4,234	102,678	98,002	4,676	60,78	53,33	7,45	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
28.07.25	2.1	0,933	100,708	96,693	4,015	102,425	97,980	4,445	60,58	53,26	7,32	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
29.07.25	2.1	0,905	100,883	96,984	3,899	102,589	98,274	4,315	60,34	53,25	7,09	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
30.07.25	2.1	0,896	99,887	96,336	3,550	101,604	97,636	3,968	60,84	53,62	7,22	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
31.07.25	2.1	0,939	100,668	96,073	4,595	102,384	97,362	5,022	60,57	53,47	7,10	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
01.08.25	2.1	0,952	100,012	95,385	4,627	101,726	96,665	5,061	60,74	53,48	7,26	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
02.08.25	2.1	0,921	97,780	93,799	3,981	99,464	95,057	4,407	60,89	53,46	7,43	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
03.08.25	2.1	1,000	98,337	93,094	5,242	100,036	94,341	5,695	60,99	53,42	7,57	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
04.08.25	2.1	0,981	98,811	94,037	4,774	100,522	95,299	5,223	61,05	53,48	7,57	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
05.08.25	2.1	0,997	99,372	94,281	5,091	101,080	95,537	5,543	60,82	53,28	7,54	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
06.08.25	2.1	1,014	97,894	92,873	5,021	99,639	94,150	5,489	61,94	54,12	7,82	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
07.08.25	2.1	0,974	95,873	91,819	4,054	97,574	93,063	4,511	61,81	53,73	8,08	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
Среднее	2.1	0,972	99,851	95,267	4,584	101,575	96,545	5,030	60,97	53,48	7,49	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	24:00	00:00			8
Итого	2.1	18,462	1897,172	1810,062	87,109	1929,906	1834,359	95,547	60,97	53,48	7,49	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	456:00	00:00			8
На 20.07.25	2.1	2248,665	140965,000	128726,367	12238,633	143732,359	130439,516	13292,844	61,83	53,77	8,06	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	42537:08	1218:07			8
На 07.08.25	2.1	2267,127	142862,172	130536,430	12325,742	145662,266	132273,875	13388,391	61,81	53,73	8,08	0,520	0,430	0,090	5,00	0,500	42993:08	1218:07			8

Отчет принят " 20 " 2025 г.

Ответственный за учет

