

Организация Тривекокс ОА Юридическое Номер договора _____
 Адрес Дзержинская 57 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369176
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 Год: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 Бп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.10.2025 по 19.11.2025 по 20.11.25

| Дата | Q Ткал | M1 | Масса, тонн. Объем, м3 | | | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Классиф ошибка | |
|----------|-----------|--------|------------------------|--------|----------|-----------------|------|------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--|
| | | | V1 | M2 | V2 | M1-M2 разбор | t1 | t2 | t1-t2 tхв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | | |
| 22.10.25 | 3.453 | 437.79 | 446.3789 | 426.54 | 433.0430 | 11.25 | 64.6 | 56.7 | 7.9 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.10.25 | 3.495 | 437.36 | 445.9375 | 426.21 | 432.6875 | 11.15 | 64.6 | 56.6 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.10.25 | 3.473 | 441.39 | 450.0508 | 430.22 | 436.7930 | 11.18 | 64.6 | 56.7 | 7.9 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.10.25 | 3.392 | 443.86 | 452.5742 | 432.66 | 439.3125 | 11.20 | 64.6 | 57.0 | 7.7 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.10.25 | 3.392 | 443.77 | 452.4766 | 432.46 | 439.1016 | 11.31 | 64.6 | 56.9 | 7.7 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.10.25 | 3.417 | 433.28 | 441.7773 | 422.31 | 428.7461 | 10.97 | 64.6 | 56.7 | 7.9 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.10.25 | 3.395 | 426.15 | 434.5039 | 415.32 | 421.6172 | 10.83 | 64.6 | 56.6 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.10.25 | 3.400 | 423.93 | 432.2422 | 413.09 | 419.3633 | 10.83 | 64.6 | 56.6 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 1.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.10.25 | 3.415 | 424.40 | 432.7109 | 413.60 | 419.8828 | 10.80 | 64.6 | 56.6 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.10.25 | 3.425 | 421.92 | 430.1797 | 411.18 | 417.3828 | 10.74 | 64.6 | 56.5 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 01.11.25 | 3.417 | 420.47 | 428.7344 | 409.77 | 415.9453 | 10.70 | 64.6 | 56.4 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 02.11.25 | 3.445 | 421.25 | 429.5078 | 410.50 | 416.6836 | 10.74 | 64.6 | 56.4 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.11.25 | 3.373 | 420.15 | 428.3828 | 409.35 | 415.5508 | 10.80 | 64.6 | 56.6 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.11.25 | 3.355 | 422.86 | 431.1563 | 411.96 | 418.2227 | 10.89 | 64.6 | 56.6 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.11.25 | 3.391 | 422.48 | 430.7734 | 411.84 | 418.0781 | 10.65 | 64.6 | 56.6 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.11.25 | 3.388 | 421.12 | 429.3672 | 410.35 | 416.5781 | 10.77 | 64.6 | 56.5 | 8.1 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.11.25 | 3.324 | 424.16 | 432.4688 | 413.40 | 419.6953 | 10.77 | 64.6 | 56.7 | 7.9 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.11.25 | 3.334 | 427.26 | 435.6172 | 416.37 | 422.7031 | 10.89 | 64.6 | 56.8 | 7.8 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.11.25 | 3.384 | 425.00 | 433.2969 | 414.12 | 420.4141 | 10.88 | 64.6 | 56.6 | 8.0 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.11.25 | 3.464 | 418.36 | 426.5859 | 407.70 | 413.8438 | 10.66 | 64.6 | 56.3 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.11.25 | 3.482 | 421.88 | 430.1641 | 411.15 | 417.3047 | 10.73 | 64.6 | 56.3 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.11.25 | 3.529 | 424.47 | 432.8047 | 413.66 | 419.8594 | 10.80 | 64.6 | 56.2 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.11.25 | 3.466 | 422.41 | 430.6797 | 411.53 | 417.7500 | 10.88 | 64.6 | 56.4 | 8.2 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.11.25 | 3.464 | 419.16 | 427.3828 | 408.36 | 414.5391 | 10.80 | 64.6 | 56.4 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.11.25 | 3.494 | 416.13 | 424.2969 | 405.43 | 411.4922 | 10.70 | 64.6 | 56.2 | 8.4 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.11.25 | 3.602 | 413.94 | 422.0313 | 403.24 | 409.2344 | 10.70 | 64.6 | 55.9 | 8.7 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.11.25 | 3.596 | 412.55 | 420.6406 | 401.99 | 407.9688 | 10.55 | 64.6 | 55.9 | 8.7 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | 0.00 | 24.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|------------|---------|------------|--------|------|------|-----|-----|------|-----|------|--------|
| 18.11.25 | 3.477 | 414.02 | 422.1094 | 403.37 | 409.3828 | 10.66 | 64.5 | 56.1 | 8.4 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.00 | 24.00 |
| 19.11.25 | 3.559 | 412.51 | 420.5625 | 401.84 | 407.7891 | 10.66 | 64.5 | 55.9 | 8.7 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.00 | 24.00 |
| Итого | 99.800 | 12314.0 | 12555.3945 | 11999.5 | 12180.9648 | 314.49 | 64.6 | 56.5 | 8.1 | 0.0 | -0.0 | 0.9 | 0.00 | 696.00 |

Показания интeграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | V1 | V2 | Tr |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 19.11.25 | 24:00 | 561.839 | 72077.93 | 70464.67 | 73489.94 | 71527.24 | 6305.18 |
| 22.10.25 | 00:00 | 462.039 | 59763.91 | 58465.14 | 60934.54 | 59346.28 | 5609.18 |
| Итого | | 99.800 | 12314.02 | 11999.53 | 12555.39 | 12180.96 | 696.00 |

Учетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 696.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

$Q = 403, 2417 \text{ м}^3$

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

