

Организация Управдом Юг Подмосковья

Адрес Дормонтова 57

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369176
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 21.12.2025 по 19.01.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	Масса, тонн. Объем, м3		Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
				M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.12.25	3.774	477.72	487.1328	465.34	472.4375	12.38	64.7	56.8	7.9	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00	
22.12.25	3.776	477.36	486.7422	465.03	472.1016	12.33	64.7	56.7	7.9	0.0	0.0	0.9	0.00	24.00	
23.12.25	4.561	467.90	478.5547	455.63	463.4375	12.27	70.0	60.2	9.8	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
24.12.25	4.639	467.02	477.7969	454.76	462.5703	12.27	70.3	60.4	9.9	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
25.12.25	3.976	470.92	480.1172	458.68	465.5000	12.24	64.4	56.0	8.5	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
26.12.25	3.780	467.95	476.8359	455.89	462.5781	12.05	63.7	55.6	8.1	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
27.12.25	3.848	476.53	485.8828	464.20	471.2422	12.33	64.7	56.6	8.1	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
28.12.25	3.850	476.98	486.3516	464.67	471.7109	12.30	64.7	56.6	8.1	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00	
29.12.25	3.866	476.73	486.1016	464.45	471.4922	12.29	64.7	56.6	8.1	0.0	-0.0	0.9	0.00	24.00	
30.12.25	3.873	475.58	484.9453	463.29	470.2813	12.29	64.7	56.5	8.2	0.0	0.0	0.9	0.00	24.00	
31.12.25	3.920	472.70	481.9766	460.31	467.2734	12.39	64.8	56.5	8.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
01.01.26	4.316	468.26	478.2296	456.01	463.3477	12.24	67.5	58.3	9.2	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
02.01.26	4.330	469.48	479.3802	457.22	464.4835	12.26	67.2	57.9	9.2	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
03.01.26	3.974	474.90	484.1877	462.55	469.4749	12.35	64.6	56.2	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
04.01.26	3.921	475.70	485.0107	463.25	470.2189	12.45	64.6	56.3	8.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
05.01.26	3.904	473.29	482.5461	460.83	467.7599	12.46	64.6	56.3	8.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
06.01.26	3.971	471.36	480.5769	458.98	465.8372	12.38	64.6	56.1	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
07.01.26	3.967	474.31	483.5867	461.91	468.8340	12.39	64.6	56.2	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
08.01.26	4.014	472.81	482.1245	460.40	467.3171	12.42	64.8	56.3	8.5	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
09.01.26	4.112	473.23	482.6440	460.77	467.7336	12.46	65.1	56.4	8.7	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
10.01.26	3.953	472.80	482.0410	460.42	467.3140	12.38	64.5	56.2	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
11.01.26	3.967	471.32	480.5317	458.94	465.7988	12.38	64.5	56.1	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
12.01.26	3.979	473.25	482.5352	460.88	467.8022	12.36	64.7	56.2	8.4	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
13.01.26	4.419	467.40	477.4063	455.12	462.4272	12.28	67.7	58.3	9.5	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
14.01.26	4.594	466.17	476.4814	453.84	461.3179	12.33	68.9	59.1	9.9	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	
15.01.26	4.809	465.48	476.1895	453.19	460.8989	12.29	70.4	60.1	10.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00	

16.01.26	4.651	465.40	475.6201	453.04	460.4067	12.36	68.6	58.6	10.0	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00
17.01.26	5.242	463.95	475.4355	451.57	459.7114	12.38	73.2	61.9	11.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00
18.01.26	5.082	464.48	475.7227	452.02	460.0347	12.46	72.3	61.4	11.0	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00
19.01.26	4.298	464.72	474.1484	452.33	459.1934	12.39	65.8	56.5	9.3	0.0	0.0	0.8	0.00	24.00
Итого	125.367	14135.6	14426.8359	13765.5	13980.5371	370.16	66.3	57.4	8.9	0.0	0.0	0.8	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.01.26	24:00	81.504	8928.29	8693.27	9114.40	8829.91	456.00
01.01.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.25	24:00	721.105	92146.77	90016.77	93955.23	91379.60	7313.18
21.12.25	00:00	677.242	86939.38	84944.52	88642.79	86228.98	7049.18
Итого		✓ 125.367	14135.68	13765.52	14426.84	13980.54	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период S<min (G) _____ 0.000_ час.
 Период S>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

