

УПРАВЛЕНИЕ УОУ Управдом ш. Подмосковья
 Адрес Ул. Лермонтова Д. 57
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей проверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369176

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.11.2024 по 11.12.2024 по 17.12.24

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
							t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.11.24	3.534	497.02	506.6797	486.90	494.3906	10.12	64.3	57.2	7.2	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
19.11.24	3.529	495.16	504.7891	485.08	492.5313	10.08	64.3	57.1	7.2	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
20.11.24	3.560	498.91	508.6094	488.80	496.3203	10.12	64.3	57.1	7.2	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
21.11.24	3.495	494.35	503.8906	484.48	491.8906	9.88	64.1	57.0	7.1	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
22.11.24	3.497	483.76	492.9531	473.90	480.9844	9.86	63.5	56.2	7.3	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
23.11.24	3.604	486.28	495.7578	476.39	483.6641	9.89	64.3	56.9	7.5	0.0	-0.0	1.8	0.00	24.00	
24.11.24	3.657	482.68	492.0469	472.80	479.9609	9.88	64.3	56.7	7.6	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
25.11.24	3.717	481.73	491.0938	471.96	479.0938	9.77	64.3	56.6	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
26.11.24	3.740	481.79	491.0703	471.98	479.0156	9.81	64.0	56.2	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
27.11.24	3.792	479.20	488.5234	469.34	476.3906	9.86	64.4	56.4	8.0	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
28.11.24	3.768	477.51	486.8359	467.63	474.6875	9.88	64.4	56.5	7.9	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
29.11.24	3.720	474.82	484.0859	465.02	472.0547	9.80	64.4	56.5	7.9	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
30.11.24	3.697	474.79	484.0234	464.87	471.8828	9.91	64.4	56.5	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
01.12.24	3.690	474.72	483.9531	464.79	471.8047	9.93	64.4	56.6	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
02.12.24	3.680	474.02	483.2422	464.10	471.0938	9.91	64.4	56.6	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
03.12.24	3.677	473.86	483.0703	464.02	471.0313	9.84	64.4	56.6	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.01	23.99	U
04.12.24	3.702	473.29	482.5078	463.47	470.4609	9.81	64.4	56.5	7.9	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
05.12.24	3.820	469.95	479.0703	460.27	467.1484	9.68	64.3	56.2	8.2	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
06.12.24	3.902	469.27	478.3906	459.52	466.3359	9.75	64.3	56.0	8.4	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
07.12.24	3.905	470.82	479.9531	461.02	467.8359	9.80	64.3	56.0	8.3	0.0	-0.0	1.7	0.00	24.00	
08.12.24	3.869	471.88	481.0313	461.98	468.8438	9.90	64.3	56.1	8.2	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
09.12.24	3.814	473.48	482.6641	463.58	470.5234	9.90	64.3	56.2	8.1	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
10.12.24	3.788	472.55	481.7266	462.65	469.5859	9.90	64.3	56.2	8.1	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
11.12.24	3.800	471.59	480.7578	461.61	468.4844	9.98	64.3	56.2	8.1	0.0	-0.0	1.6	0.00	24.00	
Итого	88.957	11503.4	11726.7266	11266.1	11436.0156	237.27	64.3	56.5	7.8	0.0	-0.0	1.7	0.01	575.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
11.12.24 24:00	450.928	62894.61	61656.75	82675.03	80677.95	4765.50
18.11.24 00:00	361.970	51391.18	50390.60	70948.30	69241.93	4189.51
Итого	88.957	11503.42	11266.15	11726.73	11436.02	575.99

Отчетный период _____ 576.00_час. Период норм. работы _____ 575.99_час.

Вермаста 19 57

Период отключения питания (У) _____ 0.013_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < t1п (D) _____ 0.000_час. Период G<t1п (g) _____ 0.000_час.
Период G>t1п (G) _____ 0.000_час.

Представитель _____ Представитель теплоснабжающей
абонента _____ организации _____

