

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Лермонтова д.56 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 363774  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	ошибок					
	Гкал			разбор			атм	атм	Тн	Тр										
20.03.24	1.623	86.98	88.6240	87.66	88.5293	-0.68	64.2	45.6	18.7	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00						
21.03.24	1.626	90.29	92.0020	91.01	91.9434	-0.72	64.2	46.2	18.0	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00						
22.03.24	1.615	88.73	90.4121	89.41	90.3154	-0.68	64.2	46.0	18.2	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00						
23.03.24	1.434	70.19	71.5088	70.71	71.3545	-0.52	64.0	43.5	20.4	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00						
24.03.24	1.409	67.36	68.6250	67.86	68.4629	-0.50	64.0	43.0	20.9	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
25.03.24	1.409	67.35	68.6143	67.85	68.4580	-0.50	64.0	43.1	20.9	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
26.03.24	1.414	68.11	69.3916	68.61	69.2266	-0.50	64.0	43.2	20.8	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
27.03.24	1.417	68.37	69.6582	68.85	69.4766	-0.49	64.0	43.3	20.7	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00						
28.03.24	1.420	69.79	71.1055	70.31	70.9551	-0.51	64.0	43.7	20.3	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
29.03.24	1.368	65.96	67.2021	66.48	67.0732	-0.51	64.0	43.2	20.7	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
30.03.24	1.335	64.61	65.8145	65.11	65.6963	-0.51	63.9	43.3	20.7	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
31.03.24	1.292	62.84	64.0195	63.34	63.9121	-0.50	64.0	43.4	20.6	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00						
01.04.24	1.233	60.49	61.6221	60.97	61.5234	-0.48	63.9	43.6	20.4	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
02.04.24	1.166	57.81	58.8926	58.27	58.8057	-0.46	63.9	43.8	20.2	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00						
03.04.24	1.176	58.54	59.6416	59.00	59.5410	-0.46	63.8	43.7	20.1	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
04.04.24	1.301	64.45	65.6484	64.95	65.5420	-0.50	63.8	43.6	20.2	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00						
05.04.24	1.495	79.65	81.1553	80.26	81.0449	-0.60	64.0	45.2	18.8	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00						
06.04.24	1.382	67.80	69.0742	68.35	68.9766	-0.55	63.9	43.5	20.4	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00						
07.04.24	1.338	64.71	65.9297	65.25	65.8291	-0.53	63.9	43.2	20.7	0.0	6.2	4.9	0.00	24.00						
08.04.24	1.275	62.28	63.4453	62.78	63.3398	-0.50	63.9	43.4	20.5	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
09.04.24	1.200	59.19	60.3027	59.66	60.2041	-0.47	63.9	43.6	20.3	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
10.04.24	1.134	56.38	57.4385	56.82	57.3389	-0.43	63.9	43.8	20.1	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
11.04.24	1.116	55.83	56.8691	56.25	56.7695	-0.42	63.8	43.8	20.0	0.0	6.3	4.8	0.00	24.00						
12.04.24	1.189	59.07	60.1807	59.51	60.0518	-0.43	63.8	43.7	20.1	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
13.04.24	1.213	59.85	60.9697	60.29	60.8447	-0.45	63.8	43.6	20.3	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
14.04.24	1.225	60.40	61.5234	60.82	61.3730	-0.42	63.8	43.5	20.3	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
15.04.24	1.251	61.85	63.0049	62.30	62.8682	-0.45	63.7	43.5	20.2	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
16.04.24	1.251	61.59	62.7422	62.05	62.6152	-0.46	63.8	43.5	20.3	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
17.04.24	1.250	61.76	62.9102	62.25	62.8145	-0.50	63.7	43.5	20.2	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00						
18.04.24	1.278	62.92	64.0938	63.34	63.9180	-0.43	63.7	43.4	20.3	0.0	6.3	4.9	0.00	24.00						
Итого	39.836	1985.14	2022.4219	2000.30	2018.8037	-15.16	63.9	43.9	20.1	0.0	6.1	4.8	0.00	720.00						

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	228.059	16177.90	16303.44	16522.55	16531.05	2613.57
20.03.24	00:00	188.223	14192.76	14303.14	14500.13	14512.25	1893.57
Итого		39.836	1985.14	2000.30	2022.42	2018.80	720.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

