

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Лермонтова д.56 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363774  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы			
23.12.23	1.585	77.92	79.3828	78.42	79.1426	-0.50	64.2	43.8	20.3	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
24.12.23	1.717	90.78	92.5020	91.47	92.3652	-0.69	64.3	45.4	18.9	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
25.12.23	1.841	104.54	106.5234	105.36	106.4590	-0.83	64.4	46.8	17.6	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
26.12.23	1.844	105.83	107.8438	106.67	107.7930	-0.84	64.3	46.9	17.4	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
27.12.23	1.949	117.78	120.0234	118.73	120.0313	-0.95	64.4	47.9	16.5	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
28.12.23	2.100	139.56	142.2402	140.67	142.3105	-1.11	64.5	49.5	15.0	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
29.12.23	1.842	109.82	111.9141	110.67	111.8711	-0.85	64.4	47.6	16.8	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
30.12.23	1.538	75.27	76.6816	75.73	76.4258	-0.46	64.0	43.6	20.4	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
31.12.23	1.861	122.33	124.6152	123.21	124.6016	-0.88	63.8	48.6	15.2	0.0	5.5	4.6	0.00	24.00			
01.01.24	2.732	260.78	266.0948	262.64	266.5305	-1.86	66.7	56.3	10.5	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
02.01.24	3.710	311.63	320.0157	313.79	319.9936	-2.16	77.4	65.6	11.9	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
03.01.24	4.257	297.56	307.0532	299.18	305.9802	-1.62	84.9	70.7	14.3	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
04.01.24	4.461	349.17	360.5091	351.57	360.0596	-2.40	85.8	73.0	12.7	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00			
05.01.24	4.220	313.73	323.7018	315.99	323.3027	-2.26	84.7	71.3	13.4	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
06.01.24	3.484	281.11	288.4102	283.11	288.4044	-2.01	76.0	63.6	12.4	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
07.01.24	4.000	275.22	283.5228	277.19	283.0366	-1.97	82.4	67.9	14.5	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
08.01.24	4.007	273.88	282.1970	275.80	281.6482	-1.92	82.7	68.1	14.6	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
09.01.24	2.931	293.07	299.2937	295.11	299.7795	-2.04	68.2	58.2	10.0	0.0	5.7	4.9	0.00	24.00			
10.01.24	2.679	256.06	261.1650	257.88	261.6104	-1.82	66.0	55.5	10.5	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
11.01.24	2.543	222.90	227.3923	224.54	227.7224	-1.63	66.3	54.9	11.4	0.0	5.8	4.8	0.00	24.00			
12.01.24	3.343	287.22	294.2703	289.39	294.5542	-2.17	73.7	62.1	11.6	0.0	5.7	4.8	0.00	24.00			
13.01.24	3.971	268.88	277.0635	270.88	276.6211	-2.00	82.8	68.1	14.7	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00			
14.01.24	3.473	286.33	293.7813	288.54	293.9822	-2.22	75.9	63.8	12.1	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00			
15.01.24	2.387	205.32	209.2803	206.96	209.7236	-1.64	64.8	53.2	11.6	0.0	6.0	4.9	0.00	24.00			
16.01.24	2.154	149.97	152.8364	151.19	152.9966	-1.22	64.5	50.2	14.4	0.0	5.8	4.7	0.00	24.00			
17.01.24	2.849	253.00	258.4004	254.85	258.7441	-1.85	68.4	57.1	11.2	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00			
18.01.24	2.936	256.68	262.3569	258.56	262.6548	-1.87	69.6	58.2	11.4	0.0	5.4	4.4	0.00	24.00			
19.01.24	2.338	190.75	194.4097	192.19	194.6797	-1.44	64.6	52.4	12.2	0.0	5.4	4.5	0.01	23.99	D		
20.01.24	2.518	240.88	245.5088	242.69	246.0439	-1.80	64.7	54.2	10.4	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00			
21.01.24	2.775	260.90	266.2866	262.89	266.8325	-1.99	67.2	56.6	10.6	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00			
Итого	84.049	6478.85	6635.2764	6525.85	6635.9009	-47.00	72.7	59.8	13.0	0.0	5.7	4.7	0.01	719.99	0.01		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
21.01.24	24:00	67.770	5535.02	5574.93	5673.55	5674.90	503.99
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	378.485	25022.09	25278.90	25520.84	25591.24	4803.79
23.12.23	00:00	362.206	24078.26	24327.98	24559.11	24630.24	4587.79
Итого		84.049	6478.85	6525.85	6635.28	6635.90	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.009 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

