

Управление Для Подписателей

Организация Перишметова 56 Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363774
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час			Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.46	21.81	-0.36	24.00	0.00	D
22.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.13	22.42	-0.29	24.00	0.00	D
23.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.28	22.61	-0.33	24.00	0.00	D
24.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.91	21.53	-0.61	24.00	0.00	D
25.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.71	20.41	-0.70	24.00	0.00	D
26.09.25	0.000	0.5244	0.0000	0.5244	0.00	-	9.11	19.70	-10.59	24.00	0.00	D
27.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.46	19.95	-0.50	24.00	0.00	D
28.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.63	20.13	-0.50	24.00	0.00	D
29.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.31	19.85	-0.54	24.00	0.00	D
30.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.99	19.50	-0.51	24.00	0.00	D
01.10.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	18.65	19.12	-0.47	24.00	0.00	D
02.10.25	0.877	52.8457	52.3145	0.5313	0.00	-	63.76	47.22	16.53	14.91	9.09	D
03.10.25	2.111	137.1006	136.6563	0.4443	0.00	-	64.36	48.97	15.39	0.00	24.00	
04.10.25	2.022	137.2832	136.8535	0.4297	0.00	-	64.37	49.66	14.72	0.00	24.00	
05.10.25	1.976	138.1826	137.7666	0.4160	0.00	-	64.41	50.12	14.29	0.00	24.00	
06.10.25	1.933	137.8994	137.5117	0.3877	0.00	-	64.44	50.44	14.01	0.00	24.00	
07.10.25	1.894	137.0566	136.6699	0.3867	0.00	-	64.39	50.58	13.81	0.00	24.00	
08.10.25	1.889	149.0049	148.5137	0.4912	0.00	-	64.46	51.80	12.67	0.00	24.00	
09.10.25	1.893	153.0762	152.6465	0.4297	0.00	-	64.46	52.11	12.35	0.00	24.00	
10.10.25	1.427	86.0264	85.6260	0.4004	0.00	-	64.10	47.51	16.58	0.00	24.00	
11.10.25	1.351	67.0801	66.7852	0.2949	0.00	-	63.88	43.74	20.14	0.00	24.00	
12.10.25	1.410	70.4570	70.1963	0.2607	0.00	-	63.68	43.66	20.02	0.00	24.00	
13.10.25	1.462	72.2256	71.9434	0.2822	0.00	-	63.63	43.39	20.24	0.00	24.00	
14.10.25	1.495	73.2041	72.9111	0.2930	0.00	-	63.80	43.38	20.42	0.00	24.00	
15.10.25	1.329	68.0537	67.7139	0.3398	0.00	-	60.73	41.20	19.53	0.00	24.00	
16.10.25	1.288	55.4639	55.1182	0.3457	0.00	-	63.57	40.33	23.24	0.00	24.00	
17.10.25	1.443	68.5146	68.1670	0.3477	0.00	-	63.84	42.78	21.06	0.00	24.00	
18.10.25	1.491	73.3623	73.0010	0.3613	0.00	-	63.83	43.51	20.32	0.00	24.00	
19.10.25	1.479	72.9980	72.6436	0.3545	0.00	-	63.82	43.56	20.26	0.00	24.00	
20.10.25	1.489	73.2959	72.8926	0.4033	0.00	-	63.80	43.48	20.31	0.00	24.00	
21.10.25	1.512	74.6758	74.1191	0.5566	0.00	-	63.81	43.57	20.24	0.00	24.00	
Итого	31.769	1898.3311	1890.0498	8.2811	0.00	0.0000	64.00	47.27	16.73	278.91	465.09	278.91

Показания интеграторов КМ-5						
Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.10.25	24:00	225.789	14430.63	14487.92	0.00	3138.74
21.09.25	00:00	194.020	12532.30	12597.87	0.00	2673.65
Итого		31.769	1898.33	1890.05	0.00	465.09

Отчетный период 744.00 час. Период норм.работы 465.09 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 278.910 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

