

счетчик не работает

Организация \_ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"\_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
Адрес \_ул. Лермонтова д. 57\_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_\_\_ Версия \_02.30\_\_\_ Номер теплосчетчика \_369176  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
Гобр.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
Гп : 10 \_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с \_19.02.2024\_ по \_19.03.2024\_

		Масса, тонн			Температура, °C			Давление		Время, час			
Дата	Q	M1	M2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал		разбор				атм	атм	Гн	Тр	ошибок		
19.02.24	2.169	256.71	251.46	5.25	64.9	56.3	8.5	0.0	0.0	4.2	10.84	13.16	U
20.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
21.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
22.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
23.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
24.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
25.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
26.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
27.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
28.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
29.02.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
01.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
02.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
03.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
04.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
05.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
06.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
07.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
08.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
09.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
10.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
11.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
12.03.24	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	-	U		
13.03.24	2.024	252.94	247.87	5.07	64.9	56.8	8.1	0.0	0.0	4.4	11.16	12.84	U
14.03.24	3.734	469.67	460.47	9.20	64.9	56.8	8.0	0.0	0.0	4.2	0.18	23.82	U
15.03.24	3.688	476.71	467.42	9.28	64.9	57.1	7.8	0.0	-0.0	4.3	0.08	23.92	U
16.03.24	3.662	480.51	471.31	9.20	64.9	57.2	7.7	0.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
17.03.24	3.649	479.14	470.00	9.14	64.9	57.2	7.7	0.0	-0.0	4.2	0.00	24.00	
18.03.24	3.632	479.07	469.87	9.20	64.9	57.2	7.7	0.0	-0.0	4.3	0.00	24.00	
19.03.24	3.627	481.01	471.83	9.19	64.9	57.2	7.6	0.0	-0.0	4.5	0.00	24.00	
Итого	26.184	3375.75	3310.23	65.52	64.9	57.0	7.9	0.0	-0.0	4.3	550.27	169.73	550.27

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Tr
19.03.24	24:00	65.646	7733.85	7579.50	394.48
19.02.24	00:00	39.462	4358.09	4269.27	224.74
Итого		26.184	3375.75	3310.23	169.73

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_ час. Период норм.работы \_\_\_\_\_ 169.73\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 550.266\_ час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период  $G < \min$  (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Период  $G > \max$  (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

