

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес ул. Державина Д. 57
 Ип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

Номер Договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 369176

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 01.04.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C		Давление		Время, час	Работы Тр	Классиф ошибка			
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2				tхв	P1 атм	P2 атм
01.04.24	3.142	504.86	514.7969	495.63	503.5254	9.23	64.8	58.4	6.3	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
02.04.24	3.055	517.03	527.1992	507.66	515.8262	9.37	64.8	58.8	6.0	0.0	-0.0	4.5	0.00	24.00	
03.04.24	3.071	514.31	524.4219	504.80	512.9063	9.50	64.7	58.7	6.1	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
04.04.24	3.261	507.81	517.7813	498.27	506.1367	9.54	64.7	58.2	6.5	0.0	-0.0	4.5	0.00	24.00	
05.04.24	3.438	502.65	512.5352	493.11	500.7969	9.54	64.7	57.8	6.9	0.0	-0.0	4.5	0.00	24.00	
06.04.24	3.476	504.37	514.2891	494.83	502.5273	9.53	64.7	57.7	7.0	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
07.04.24	3.396	505.55	515.4961	496.15	503.9141	9.41	64.7	57.9	6.8	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
08.04.24	3.240	510.91	520.9570	501.50	509.4375	9.41	64.7	58.2	6.4	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
09.04.24	3.089	517.80	527.9805	508.42	516.5508	9.38	64.7	58.6	6.1	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
10.04.24	3.004	513.78	523.8789	504.56	512.6914	9.22	64.7	58.8	5.9	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
11.04.24	2.992	516.24	526.3828	506.99	515.1719	9.26	64.7	58.8	5.9	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
12.04.24	3.112	514.49	524.5938	505.13	513.1914	9.37	64.7	58.5	6.1	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
13.04.24	3.102	513.23	523.3086	503.86	511.9063	9.37	64.7	58.5	6.1	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
14.04.24	3.118	512.85	522.9297	503.41	511.4531	9.43	64.7	58.5	6.2	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
15.04.24	3.173	509.77	519.7734	500.32	508.2617	9.45	64.6	58.3	6.3	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
16.04.24	3.163	506.15	516.0820	496.75	504.6172	9.40	64.6	58.3	6.3	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
17.04.24	3.142	507.70	517.6680	498.26	506.1797	9.44	64.6	58.4	6.3	0.0	-0.0	4.4	0.00	24.00	
18.04.24	3.241	505.19	515.0938	495.79	503.5977	9.40	64.6	58.1	6.5	0.0	-0.0	4.6	0.00	24.00	
Итого	57.215	9184.68	9365.1680	9015.43	9158.6914	169.25	64.7	58.4	6.3	0.0	-0.0	4.5	0.00	432.00	0.00

оказания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	164.875	22709.64	22275.68	41707.16	40689.33	1114.48
01.04.24	00:00	107.660	13524.96	13260.25	32341.99	31530.64	682.48

Итого	57.215	9184.68	9015.43	9365.17	9158.69	432.00
-------	--------	---------	---------	---------	---------	--------

Печетный период _____ 432.00_ час. Период норм. работы _____ 432.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период отключения заказа (E) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < max (D) _____ 0.000_ час. Период t2-t1 > max (g) _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель _____ Представитель _____
 Организация _____ Организация _____

