

Адрес Ул. Лермонтова д. 57 Телефон
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369176
 Дата последней поверки теплосчетчика

Год.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 Годр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 Разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
03.10.24	1.309	238.62	243.2891	233.34	237.1719	5.28	64.6	59.1	5.5	0.0	-0.1	2.0	0.19	23.81	D	
04.10.24	2.573	488.09	497.6367	477.60	485.5352	10.49	64.6	59.2	5.3	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00	E	
05.10.24	2.579	466.08	475.2188	456.53	464.0000	9.54	64.6	59.0	5.6	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00	E	
06.10.24	2.632	468.26	477.4258	458.68	466.1406	9.58	64.6	58.9	5.7	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
07.10.24	2.509	415.09	423.1719	406.85	413.3555	8.24	64.4	58.3	6.1	0.0	-0.1	2.2	0.00	24.00		
08.10.24	2.362	362.58	369.6719	355.42	361.0508	7.16	64.6	58.0	6.6	0.0	-0.1	2.2	0.00	24.00		
09.10.24	2.402	362.72	369.7500	359.18	361.0273	7.22	64.2	57.5	6.7	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
10.10.24	2.479	366.43	373.6367	359.18	364.8438	7.25	64.7	57.9	6.8	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
11.10.24	2.639	425.36	433.7227	417.04	423.7305	8.32	64.7	58.4	6.3	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
12.10.24	2.726	450.04	458.8789	441.23	448.3555	8.80	64.7	58.6	6.1	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
13.10.24	3.266	463.88	472.9922	453.39	460.4922	10.49	64.7	57.6	7.1	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
14.10.24	3.516	464.60	473.6797	455.48	462.4336	9.12	64.5	56.9	7.6	0.0	-0.1	2.1	0.00	24.00		
15.10.24	3.499	466.11	475.2500	456.89	463.8828	9.22	64.6	57.0	7.6	0.0	-0.1	2.0	0.00	24.00		
16.10.24	3.473	457.63	466.5898	447.02	453.8594	10.61	64.5	56.9	7.6	0.0	-0.1	2.0	0.00	24.00		
17.10.24	3.497	445.54	454.2578	436.82	443.4414	8.73	64.5	56.6	7.9	0.0	-0.0	1.9	0.00	24.00		
18.10.24	3.571	478.88	488.2227	469.37	476.5781	9.50	64.5	57.0	7.5	0.0	-0.0	2.0	0.00	24.00		
Итого	45.030	6819.89	6953.3945	6680.33	6785.8984	139.55	64.6	57.9	6.7	0.0	-0.1	2.1	0.19	383.81	0.19	

Показания интеграторов КИ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.10.24	24:00	255.697	36426.32	35722.02	55692.75	54347.33	3469.51
03.10.24	00:00	210.667	29606.43	29041.68	48739.35	47561.43	3085.70
Итого		45.030	6819.89	6680.33	6953.39	6785.90	383.81

Учетный период

384.00 час. Период норм. работы 383.81 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.003 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.190 час. Период G<min (G) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

