

# Управление по Тюменской области

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_

Адрес Меркутова 54 Телефон \_\_\_\_\_

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369176

Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм

Собр.: 0.16 - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм

Сп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

## Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.01.2025 по 17.02.2025

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф	
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы		
	Гкал					разбор		атм	атм	Тн	Тр	ошибок				
18.01.25	3.309	412.00	419.8750	403.21	409.1387		8.79	63.7	55.7	8.1	0.0	0.0	1.5	2.87	21.13	UD
19.01.25	3.697	455.15	478.1416	445.61	452.1602		9.54	63.8	55.7	8.2	0.0	0.0	1.5	0.86	23.14	UED
20.01.25	3.755	472.57	481.7031	462.66	469.5674		9.91	64.1	56.1	8.0	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
21.01.25	3.811	470.57	479.6631	460.58	467.4170		10.00	64.1	56.0	8.1	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
22.01.25	3.893	468.90	477.9453	459.02	465.7764		9.88	64.1	55.7	8.3	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
23.01.25	3.875	470.92	480.0273	460.98	467.8115		9.93	64.2	55.9	8.3	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
24.01.25	3.837	472.14	481.2656	462.20	469.0527		9.94	64.1	56.0	8.2	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
25.01.25	3.780	474.25	483.4121	464.22	471.1396		10.03	64.1	56.1	8.0	0.0	0.0	1.5	0.00	24.00	
26.01.25	3.566	454.89	463.6797	445.22	451.8848		9.67	64.1	56.2	7.9	0.0	0.0	1.5	1.02	22.98	U
27.01.25	2.415	317.56	323.6816	310.86	315.5449		6.70	64.1	56.4	7.6	0.0	-0.0	1.5	8.14	15.86	U
28.01.25	3.609	480.96	490.2666	471.08	478.2227		9.88	64.2	56.6	7.5	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
29.01.25	3.585	484.09	493.4521	474.31	481.5234		9.78	64.2	56.7	7.4	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
30.01.25	3.536	487.82	497.2617	477.87	485.1807		9.95	64.2	56.9	7.3	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
31.01.25	3.568	480.50	489.7773	470.60	477.7422		9.90	64.1	56.7	7.5	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
01.02.25	3.571	481.92	491.2422	471.91	479.0869		10.02	64.2	56.7	7.4	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
02.02.25	3.589	480.54	489.8281	470.57	477.7051		9.97	64.1	56.6	7.5	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
03.02.25	3.629	485.07	494.4297	474.96	482.1475		10.11	64.1	56.6	7.5	0.0	-0.0	1.5	0.00	24.00	
04.02.25	3.695	482.77	492.0762	472.63	479.7305		10.14	64.0	56.4	7.7	0.0	-0.0	1.4	0.00	24.00	
05.02.25	3.754	481.96	491.2461	471.84	478.9092		10.11	64.1	56.2	7.8	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00	
06.02.25	3.769	481.63	490.9063	471.53	478.5703		10.10	64.0	56.2	7.9	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00	
07.02.25	3.811	477.86	487.0117	467.76	474.6758		10.09	63.8	55.8	8.0	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00	
08.02.25	3.912	476.44	485.6328	466.37	473.2520		10.07	64.1	55.8	8.2	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00	
09.02.25	3.877	478.98	488.2090	468.76	475.7090		10.21	64.0	55.9	8.1	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00	

10.02.25	3.879	477.96	487.1641	467.78	474.7012	10.17	64.0	55.9	8.2	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
11.02.25	3.903	476.41	485.5684	466.13	472.9883	10.28	63.9	55.7	8.2	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
12.02.25	3.944	475.10	484.2500	464.88	471.7090	10.21	64.0	55.7	8.3	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
13.02.25	3.971	470.17	479.2480	460.01	466.7520	10.16	64.1	55.6	8.5	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
14.02.25	4.007	467.66	476.8086	457.56	464.3379	10.10	64.5	55.9	8.6	0.0	0.0	1.4	0.05	23.95
15.02.25	4.064	465.32	474.5293	455.20	462.0000	10.12	65.0	56.2	8.8	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
16.02.25	4.193	464.21	473.6699	454.24	461.1934	9.97	66.0	56.9	9.1	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
17.02.25	4.327	466.06	475.8340	456.11	463.2715	9.95	67.0	57.7	9.3	0.0	0.0	1.4	0.00	24.00
Итого	116.132	14492.3	14787.8066	14186.6	14398.9014	305.70	64.3	56.2	8.0	0.0	0.0	1.4	12.94	731.06

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.02.25	24:00	179.810	22538.20	22062.91	22989.22	22392.90	1139.06
18.01.25	00:00	63.679	8045.84	7876.25	8201.41	7994.00	408.00
Итого		116.132	14492.36	14186.66	14787.81	14398.90	731.06

*Q = 118,188 т/час*

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 731.06 час.

Период отключения питания (U) 11.947 час. Период функц. отказа (E) 0.715 час.

Период  $t_2 - t_1 < \min$  (D) 0.279 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.

Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

