

Организация 102 Термисистекс
 Адрес Дормонтова Д.57
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора ЦО _____ Номер теплосчетчика 369176
 Год. : 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 Год. : 0.16 - 160.0м3/ч Ду = ____ мм
 ГП : 10 ____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплосчетчика
 с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок		
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм		Нераб. Тн	Работы Тр
21.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	20.2	0.4	0.0	-0.0	0.8	0.36	23.64	D
22.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.8	21.3	0.4	0.0	-0.0	0.8	3.30	20.70	D
23.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	20.9	0.7	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
24.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.5	18.7	0.8	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
25.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.7	17.0	0.7	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
26.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	16.8	0.5	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
27.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.7	17.1	0.6	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
28.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	15.9	0.9	0.0	-0.0	0.8	0.00	24.00	
29.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.0	15.2	0.8	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00	
30.09.25	0.000	0.00	0.0000	0.01	0.0117	-0.01	16.4	15.2	1.2	0.0	-0.0	0.7	0.00	24.00	
01.10.25	1.408	226.51	229.7188	219.72	222.1523	6.79	53.2	47.0	6.2	0.0	-0.0	0.8	0.12	23.88	D
02.10.25	3.378	453.09	462.0156	439.86	446.7109	13.23	64.8	57.3	7.5	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00	
03.10.25	3.372	451.48	460.3594	439.39	446.2188	12.09	64.7	57.2	7.5	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00	
04.10.25	3.299	451.84	460.7344	439.99	446.8438	11.85	64.7	57.4	7.3	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
05.10.25	3.202	452.10	461.0000	440.36	447.2891	11.75	64.8	57.7	7.1	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
06.10.25	3.072	449.08	457.9297	437.48	444.4180	11.60	64.8	57.9	6.9	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
07.10.25	2.967	444.64	453.3906	433.23	440.1211	11.42	64.7	58.0	6.7	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
08.10.25	3.030	440.88	449.5586	429.53	436.3242	11.35	64.8	57.9	6.9	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
09.10.25	3.125	441.82	450.5195	430.52	437.2891	11.30	64.8	57.7	7.1	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
10.10.25	3.117	447.42	456.2344	436.12	443.0078	11.30	64.8	57.8	7.0	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
11.10.25	3.128	445.22	453.9805	433.96	440.8164	11.26	64.8	57.7	7.1	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
12.10.25	3.185	442.03	450.6836	430.84	437.5586	11.19	64.6	57.4	7.2	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
13.10.25	3.299	433.07	441.5625	422.06	428.5586	11.01	64.7	57.0	7.6	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
14.10.25	3.354	432.48	440.9805	421.48	427.9609	11.00	64.7	56.9	7.8	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00	
15.10.25	3.281	431.16	439.3711	420.25	426.4922	10.91	63.5	55.9	7.6	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00	
16.10.25	3.410	432.71	441.2344	421.69	428.1484	11.02	64.7	56.8	7.9	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00	
17.10.25	3.362	436.02	444.5859	424.90	431.4414	11.12	64.7	57.0	7.7	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00	

18.10.25	3.348	436.04	444.6055	424.98	431.5156	11.06	64.7	57.0	7.7	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00
19.10.25	3.348	436.59	445.1523	425.52	432.0547	11.07	64.7	57.0	7.7	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00
20.10.25	3.407	437.22	445.7891	426.01	432.5156	11.21	64.7	56.8	7.8	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00
21.10.25	3.484	448.42	457.2188	436.96	443.6523	11.46	64.7	56.9	7.8	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00
Итого	66.580	9069.81	9246.6250	8834.84	8971.1016	234.97	64.4	57.0	7.4	0.0	-0.1	0.9	3.78	740.22
Итого														

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr							
21.10.25	24:00	462.039	59763.91	58465.14	60934.54	59346.28	5609.18							
21.09.25	00:00	395.459	50694.10	49630.30	51687.92	50375.18	4868.97							
Итого		66.580	9069.81	8834.84	9246.63	8971.10	740.22							

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 740.22 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 3.784 час. Период S<min (G) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

