

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Лермонтова д.58 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1 атм	t2 атм	t1-t2 Тн	txв Тр	P1	P2	Нераб.	Работы	
20.03.24	2.529	388.10	395.6074	384.08	390.1992		4.02	64.9	58.4	6.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
21.03.24	2.509	387.97	395.4805	383.99	390.1133		3.98	64.9	58.5	6.4	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00
22.03.24	2.522	385.14	392.5879	381.18	387.2422		3.96	64.9	58.4	6.5	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
23.03.24	2.492	386.43	393.9141	382.50	388.5938		3.94	64.9	58.5	6.4	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
24.03.24	2.484	387.78	395.2793	383.79	389.9258		3.98	64.9	58.5	6.4	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00
25.03.24	2.464	388.97	396.4961	384.95	391.1074		4.03	64.9	58.6	6.3	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00
26.03.24	2.462	390.11	397.6523	386.09	392.2695		4.02	64.9	58.6	6.3	0.0	5.9	4.7	0.00	24.00
27.03.24	2.459	391.07	398.6230	387.00	393.2051		4.06	64.9	58.6	6.3	0.0	5.8	4.6	0.00	24.00
28.03.24	2.453	392.31	399.8984	388.21	394.4297		4.10	64.9	58.7	6.2	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00
29.03.24	2.413	393.29	400.8906	389.22	395.4688		4.07	64.9	58.8	6.1	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00
30.03.24	2.368	392.11	399.6836	388.07	394.3203		4.05	64.9	58.9	6.0	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00
31.03.24	2.254	389.87	397.3945	385.85	392.1094		4.02	64.9	59.1	5.8	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00
01.04.24	2.201	408.87	416.7500	404.69	411.3672		4.18	64.8	59.5	5.4	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
02.04.24	2.110	415.94	423.9570	411.70	418.5273		4.23	64.8	59.8	5.0	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00
03.04.24	2.202	416.96	425.0195	412.74	419.5625		4.22	64.8	59.5	5.3	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00
04.04.24	2.365	410.45	418.3477	406.29	412.8828		4.15	64.8	59.1	5.7	0.0	6.1	4.7	0.00	24.00
05.04.24	2.413	405.21	413.0156	401.09	407.5625		4.13	64.8	58.9	5.9	0.0	6.0	4.7	0.00	24.00
06.04.24	2.395	406.43	414.2422	402.36	408.8594		4.07	64.8	58.9	5.9	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
07.04.24	2.327	406.46	414.2969	402.40	408.9375		4.05	64.8	59.1	5.7	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
08.04.24	2.280	413.78	421.7344	409.59	416.3008		4.19	64.8	59.3	5.5	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
09.04.24	2.163	418.68	426.7344	414.47	421.3164		4.21	64.8	59.6	5.1	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00
10.04.24	2.017	410.44	418.3477	406.30	413.0820		4.14	64.8	59.9	4.9	0.0	6.2	4.8	0.00	24.00
11.04.24	1.993	411.73	419.6563	407.61	414.4063		4.13	64.8	60.0	4.8	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
12.04.24	2.118	412.29	420.2109	408.14	414.8945		4.14	64.7	59.6	5.1	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00
13.04.24	2.148	412.47	420.4141	408.31	415.0586		4.16	64.8	59.6	5.2	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
14.04.24	2.160	411.82	419.7383	407.59	414.3047		4.23	64.7	59.5	5.2	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
15.04.24	2.246	410.93	418.8203	406.76	413.4141		4.16	64.7	59.3	5.4	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00
16.04.24	2.257	410.46	418.3477	406.18	412.8242		4.28	64.7	59.3	5.5	0.0	6.0	4.6	0.00	24.00
17.04.24	2.244	410.17	418.0625	405.88	412.5234		4.29	64.7	59.3	5.4	0.0	5.9	4.6	0.00	24.00
18.04.24	2.266	406.76	414.5703	402.54	409.0859		4.23	64.7	59.2	5.5	0.0	6.1	4.8	0.00	24.00
Итого	69.314	12073.0	12305.7734	11949.5	12143.8945		123.43	64.8	59.1	5.7	0.0	6.0	4.7	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	291.585	41134.23	40723.88	41973.24	41398.08	2614.29
20.03.24	00:00	222.271	29061.23	28774.30	29667.46	29254.18	1894.29
Итого		69.314	12073.00	11949.57	12305.77	12143.89	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час
Период t_2-t_1 тип (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час
Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель «УПРАВДОМ ЮГ МОСКОВЬЯ» Представитель теплоснабжающей
абонента _____ организации _____

