

Организация: ул. Демонтова Д.58  
 Адрес: ул. Демонтова Д.58  
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2  
 Дата последующей поверки теплосчетчика: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика: 370241  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Глоб.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Годб.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения  
 с 18.11.2024 по 15.12.2024

по 15.12.24

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °C		Время, час		Неправ. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1				t2
18.11.24	2.461	401.6250	397.0273	4.5977	0.00	64.39	58.29	6.11	0.00	24.00	
19.11.24	2.470	399.9648	395.3672	4.5977	0.00	64.37	58.21	6.15	0.00	24.00	
20.11.24	2.468	404.6250	399.9648	4.6662	0.00	64.36	58.28	6.08	0.00	24.00	
21.11.24	2.385	397.0156	392.4453	4.5703	0.00	64.13	58.14	5.99	0.00	24.00	
22.11.24	2.399	386.2578	381.7852	4.4727	0.00	63.54	57.35	6.19	0.06	23.94	D
23.11.24	2.446	388.6875	384.1719	4.5156	0.00	64.39	58.12	6.27	0.00	24.00	
24.11.24	2.484	383.2109	378.6719	4.5391	0.00	64.36	57.90	6.46	0.00	24.00	
25.11.24	2.537	383.0703	378.6563	4.4141	0.00	64.39	57.79	6.60	0.00	24.00	
26.11.24	2.537	384.4531	380.0781	4.3750	0.00	64.08	57.50	6.58	0.00	24.00	
27.11.24	2.539	380.7344	376.4219	4.3125	0.00	64.48	57.83	6.65	0.00	24.00	
28.11.24	2.538	379.2969	374.9063	4.3906	0.00	64.50	57.83	6.67	0.00	24.00	
29.11.24	2.541	378.8047	374.3906	4.4141	0.00	64.46	57.77	6.69	0.00	24.00	
30.11.24	2.555	379.9688	375.5859	4.3828	0.00	64.43	57.72	6.71	0.00	24.00	
01.12.24	2.522	378.8047	374.2891	4.2969	0.00	64.43	57.78	6.64	0.00	24.00	
02.12.24	2.526	377.0391	372.6875	4.3516	0.00	64.43	57.75	6.68	0.00	24.00	
03.12.24	2.537	377.6484	373.2578	4.3906	0.00	64.43	57.73	6.70	0.00	24.00	
04.12.24	2.553	375.0703	370.7109	4.3594	0.00	64.41	57.62	6.79	0.00	24.00	
05.12.24	2.570	368.6641	364.4063	4.2578	0.00	64.41	57.45	6.95	0.00	24.00	
06.12.24	2.591	369.4922	365.3281	4.1641	0.00	64.39	57.39	7.00	0.00	24.00	
07.12.24	2.588	371.9141	367.6875	4.2266	0.00	64.37	57.43	6.94	0.00	24.00	
08.12.24	2.589	373.1328	368.8672	4.2656	0.00	64.36	57.43	6.92	0.00	24.00	
09.12.24	2.573	376.2734	371.9531	4.3203	0.00	64.37	57.55	6.82	0.00	24.00	
10.12.24	2.560	372.7813	368.4609	4.3203	0.00	64.34	57.49	6.85	0.00	24.00	
11.12.24	2.541	370.7344	366.4375	4.2969	0.00	64.35	57.51	6.84	0.00	24.00	
12.12.24	2.538	370.4141	366.1484	4.2656	0.00	64.34	57.50	6.83	0.00	24.00	
13.12.24	2.662	363.3672	359.1719	4.1953	0.00	65.14	57.83	7.31	0.00	24.00	
14.12.24	2.657	367.4375	363.2109	4.2266	0.00	64.54	57.32	7.22	0.00	24.00	
15.12.24	2.631	369.8750	365.6250	4.2500	0.00	64.27	57.17	7.10	0.00	24.00	
Итого	70.998	10630.1445	10507.7148	122.4300	0.00	64.37	57.71	6.66	0.06	671.94	0.06


Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр

15.11.24 24:00	495.425	75222.04	74421.24	0.00	4747.43
18.11.24 00:00	427.425	64592.50	63913.53	0.00	4075.51
Итого	70.998	10630.14	10507.71	0.00	671.94

Отчетный период \_\_\_\_\_ 672.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 671.94\_ час.

Период отключения питания (У) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час. Период функц. отказа (Е) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.061\_ час. Период бкшпн (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
 Период бзмах (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.



Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 76, 076 T2 am*

