

Адрес ул. Державина Д.58 Версия 02.30  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Номер теплосчетчика 370241  
 Дата последней поверки теплосчетчика

Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм  
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм  
 ГП : 10 л/Имп

*40*

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр	
18.12.24	2.921	364.68	372.3516	360.47	366.5234	4.21	67.9	59.9	8.0	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
19.12.24	2.916	366.28	374.0469	362.06	368.1328	4.22	67.9	60.0	7.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
20.12.24	2.593	379.95	387.1172	375.53	381.3047	4.41	64.1	57.3	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
21.12.24	2.566	380.30	387.5078	375.84	381.6484	4.46	64.2	57.5	6.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
22.12.24	2.553	376.05	383.1641	371.07	376.7969	4.98	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
23.12.24	2.567	377.44	384.6016	372.80	378.5234	4.64	64.3	57.5	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
24.12.24	2.526	381.49	388.6953	376.79	382.6094	4.70	64.2	57.6	6.6	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
25.12.24	2.536	377.24	384.3984	372.61	378.3672	4.63	64.2	57.5	6.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
26.12.24	2.570	376.71	383.8359	372.13	377.8359	4.58	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
27.12.24	2.563	378.35	385.5234	373.78	379.5313	4.57	64.2	57.5	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
28.12.24	2.544	375.30	382.3516	370.11	376.4375	4.52	64.0	57.2	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
29.12.24	2.558	377.61	384.7656	373.78	378.8594	4.50	64.2	57.5	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
30.12.24	2.561	376.47	383.6172	372.09	377.8281	4.38	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
31.12.24	2.557	377.92	385.1172	373.50	379.2656	4.42	64.2	57.5	6.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
01.01.25	2.574	377.46	384.6194	373.03	378.7813	4.43	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
02.01.25	2.541	380.21	387.4210	375.79	381.6108	4.42	64.2	57.6	6.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
03.01.25	2.551	376.68	383.8322	372.25	378.0015	4.43	64.2	57.5	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
04.01.25	2.585	373.87	380.9586	369.43	375.1039	4.44	64.2	57.3	6.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
05.01.25	2.598	368.65	375.6382	364.34	369.9120	4.31	64.2	57.2	7.0	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
06.01.25	2.631	370.13	377.1437	365.79	371.3724	4.34	64.2	57.1	7.1	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
07.01.25	2.581	375.64	382.7517	371.24	376.9402	4.40	64.2	57.3	6.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
08.01.25	2.539	381.54	388.7776	377.09	382.9355	4.45	64.2	57.6	6.6	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
09.01.25	2.558	377.90	385.0649	373.41	379.1736	4.49	64.2	57.5	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
10.01.25	2.548	381.78	389.0283	377.19	383.0408	4.59	64.3	57.6	6.7	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
11.01.25	2.524	384.27	391.5549	379.41	385.3037	4.86	64.2	57.7	6.5	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
12.01.25	2.550	375.14	382.2505	370.38	376.0806	4.77	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
13.01.25	2.563	364.25	381.3433	369.50	375.1836	4.75	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
14.01.25	2.594	365.75	372.6821	361.24	366.7549	4.51	64.2	57.1	7.1	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
15.01.25	2.565	368.29	375.2686	363.69	369.2646	4.60	64.2	57.2	6.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
16.01.25	2.555	368.10	375.0713	363.48	369.0601	4.61	64.2	57.3	6.9	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
17.01.25	2.530	371.88	378.9297	367.17	372.8330	4.71	64.2	57.4	6.8	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
Итого	80.117	11637.3	11859.4297	11496.9	11675.0166	140.34	64.4	57.6	6.9	0.0	5.6	4.5	0.00	744.00	0.00

Дата Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25 24:00	43.586	6371.54	6294.43	6492.34	6391.35	408.00
01.01.25 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24 24:00	540.090	81240.60	80367.39	82846.45	81671.16	5131.45
18.12.24 00:00	503.559	75974.82	75164.84	77479.36	76387.49	4795.45
Итого	80.117	11637.32	11496.98	11859.43	11675.02	744.00

Отчетный период

744.00\_час.

Период норм. работы

744.00\_час.

Период отключения питания (U) 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.000\_час.  
 Период G>max (S) 0.000\_час.

Период функц.отказа (E) 0.000\_час.  
 Период G<min (B) 0.000\_час.

Представитель абонента

Представитель Теплоснабжающей организации

