

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Лермонтова д.58 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.		Работы
23.12.23	2.511	370.58	377.7656	366.69	372.5078	3.89	65.0	58.3	6.8	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
24.12.23	2.515	367.73	374.8750	364.03	369.7891	3.70	65.0	58.2	6.8	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
25.12.23	2.526	367.45	374.5859	363.69	369.4453	3.77	65.0	58.2	6.9	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
26.12.23	2.525	367.01	374.1328	363.26	368.9531	3.75	65.0	58.2	6.9	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
27.12.23	2.530	366.37	373.4688	362.62	368.3359	3.75	65.0	58.1	6.9	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
28.12.23	2.550	362.55	369.5547	358.82	364.4531	3.73	65.0	58.0	7.0	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
29.12.23	2.551	365.52	372.6094	361.77	367.4531	3.75	65.0	58.0	7.0	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
30.12.23	2.528	370.63	377.8047	366.90	372.6797	3.73	65.0	58.2	6.8	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
31.12.23	2.462	325.36	331.6016	322.00	326.8594	3.36	64.5	57.0	7.6	0.0	5.4	4.5	0.00	24.00	
01.01.24	2.784	343.83	350.9030	340.33	345.8422	3.50	67.1	59.0	8.1	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
02.01.24	3.660	339.19	348.3617	335.86	342.7469	3.33	77.6	66.8	10.8	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
03.01.24	4.260	341.42	352.3825	338.19	346.3105	3.23	85.2	72.8	12.4	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
04.01.24	4.313	335.95	346.9060	332.86	340.9301	3.09	86.0	73.2	12.8	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
05.01.24	4.210	336.45	347.1495	333.35	341.2549	3.10	84.7	72.3	12.5	0.0	5.6	4.7	0.00	24.00	
06.01.24	3.564	343.53	352.5292	340.33	347.1373	3.20	76.3	66.0	10.4	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
07.01.24	4.081	343.51	353.9641	340.36	348.1455	3.16	82.8	70.9	11.8	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
08.01.24	4.062	342.97	353.4478	339.89	347.7185	3.07	82.9	71.1	11.8	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
09.01.24	2.926	341.42	348.7158	338.12	343.7590	3.30	68.4	59.9	8.6	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
10.01.24	2.770	345.03	351.9548	341.67	347.0708	3.36	66.2	58.2	8.0	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
11.01.24	2.756	348.40	355.4097	345.00	350.4915	3.39	66.3	58.4	7.9	0.0	5.7	4.7	0.00	24.00	
12.01.24	3.385	348.39	357.0630	345.05	351.6895	3.33	74.3	64.6	9.7	0.0	5.7	4.6	0.00	24.00	
13.01.24	4.094	366.92	378.1719	363.60	372.1558	3.33	83.1	72.0	11.1	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
14.01.24	3.526	365.32	374.8960	361.92	369.3062	3.40	76.2	66.6	9.6	0.0	5.9	4.8	0.00	24.00	
15.01.24	2.691	377.46	384.7974	373.84	379.7065	3.62	65.1	58.0	7.1	0.0	6.0	4.8	0.00	24.00	
16.01.24	2.649	385.00	392.4639	381.28	387.2881	3.72	65.0	58.1	6.9	0.0	5.7	4.5	0.00	24.00	
17.01.24	2.908	354.19	361.8115	350.73	356.6958	3.46	68.6	60.4	8.2	0.0	5.4	4.3	0.00	24.00	
18.01.24	3.023	356.47	364.4019	352.99	359.1709	3.48	69.8	61.4	8.5	0.0	5.3	4.3	0.00	24.00	
19.01.24	2.646	348.41	355.1714	344.92	350.2437	3.49	65.0	57.4	7.6	0.0	5.3	4.3	0.02	23.98	
20.01.24	2.689	361.50	368.5098	357.89	363.4238	3.62	65.0	57.5	7.4	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
21.01.24	2.880	358.75	366.2246	355.20	361.0566	3.55	67.5	59.5	8.0	0.0	5.6	4.5	0.00	24.00	
Итого	92.579	10647.3	10891.6338	10543.1	10732.6211	104.17	70.8	62.1	8.7	0.0	5.7	4.6	0.02	719.98	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	69.880	7384.12	7313.38	7565.24	7452.14	503.98
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	508.888	74091.68	73418.73	75558.42	74604.17	5535.53
23.12.23	00:00	486.189	70828.48	70188.97	72232.02	71323.70	5319.53
Итого		92.579	10647.31	10543.14	10891.63	10732.62	719.98

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.98 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.021 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

