

Адрес ул. Лермонтова Д.60
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчетчика

п/мещ ДУи Ювца
 Телефон
 Номер теплосчетчика 364871

Версия 02.30

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
03.10.24	0.802	170.60	173.9180	170.11	172.9297	0.50	64.2	59.5	4.8	0.0	0.2	2.3	0.02	23.98	ED
04.10.24	1.829	388.91	396.4844	388.14	394.6055	0.77	64.5	59.7	4.8	0.0	0.2	3.3	0.00	24.00	
05.10.24	1.914	366.16	373.3281	365.56	371.5781	0.60	64.6	59.3	5.3	0.0	0.2	3.6	0.01	23.99	U
06.10.24	1.914	362.38	369.4492	361.71	367.6250	0.67	64.5	59.2	5.4	0.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
07.10.24	1.774	308.98	314.9844	308.38	313.3242	0.60	64.4	58.5	5.8	0.0	0.2	3.6	0.00	24.00	
08.10.24	1.678	258.24	263.2891	257.92	261.9961	0.32	64.6	58.0	6.6	0.0	0.2	3.7	0.00	24.00	
09.10.24	1.733	255.91	260.8633	255.11	259.0469	0.80	64.2	57.4	6.9	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00	
10.10.24	1.817	259.27	264.3672	258.84	262.8594	0.44	64.7	57.7	7.1	0.0	0.2	3.8	0.00	24.00	
11.10.24	1.893	294.21	299.9922	293.74	298.3984	0.46	64.7	58.2	6.5	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
12.10.24	2.036	311.59	317.7070	311.06	315.9688	0.53	64.7	58.1	6.6	0.0	0.2	4.1	0.00	24.00	
13.10.24	2.240	311.45	317.5781	310.53	315.3320	0.93	64.7	57.5	7.3	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
14.10.24	2.349	307.89	313.9102	307.38	312.0273	0.51	64.5	56.8	7.7	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
15.10.24	2.364	309.17	315.2305	308.65	313.3320	0.52	64.6	56.9	7.7	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
16.10.24	2.309	302.21	308.1250	301.71	306.2852	0.50	64.6	56.9	7.7	0.0	0.2	3.9	0.00	24.00	
17.10.24	2.325	294.97	300.7305	294.48	298.8984	0.49	64.6	56.6	8.0	0.0	0.2	4.0	0.00	24.00	
18.10.24	2.385	316.23	322.4023	315.71	320.5078	0.52	64.6	56.9	7.6	0.0	0.2	4.2	0.00	24.00	
Итого	31.362	4818.18	4912.3594	4809.03	4884.7148	9.15	64.6	58.0	6.6	0.0	0.2	3.8	0.03	383.97	0.03

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.10.24	24:00	353.967	43289.71	43282.33	44179.24	43962.36	6308.53
03.10.24	00:00	322.605	38471.54	38473.30	39266.88	39077.64	5924.56
Итого		31.362	4818.18	4809.03	4912.36	4884.71	383.97

Отчетный период _____ 384.00_час. Период норм. работы _____ 383.97_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.011_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.001_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.016_час. Период Г<min (Б) _____ 0.000_час.
 Период Г>max (G) _____ 0.000_час.

