

Адрес ул. Державина Д.60
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Номер теплосчетчика 364871
 Год.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ИМП

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 18.12.2024 по 17.01.2025

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн, Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
			V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп	Работы Тр	
18.12.24	2.737	244.21	249.3516	244.46	248.0273	-0.25	67.1	55.8	11.3	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
19.12.24	2.849	244.41	249.7891	244.60	248.3086	-0.19	68.7	56.9	11.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
20.12.24	2.475	248.96	253.7617	249.18	252.6211	-0.22	64.1	54.1	10.0	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
21.12.24	2.442	249.66	254.4648	249.89	253.3516	-0.26	64.2	54.3	9.9	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
22.12.24	2.446	248.54	253.3398	248.79	252.2461	-0.23	64.2	54.2	9.9	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
23.12.24	2.447	248.88	253.6953	249.11	252.5625	-0.23	64.2	54.3	9.9	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
24.12.24	2.412	251.16	255.9961	251.41	254.9141	-0.25	64.2	54.5	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
25.12.24	2.418	249.34	254.1563	249.57	253.0508	-0.23	64.2	54.4	9.8	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
26.12.24	2.429	248.78	253.5859	249.02	252.4766	-0.24	64.2	54.3	9.9	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
27.12.24	2.424	249.20	254.0313	249.45	252.9258	-0.25	64.2	54.4	9.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
28.12.24	2.394	247.77	252.5156	248.04	251.4688	-0.27	63.9	54.2	9.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
29.12.24	2.407	248.89	253.7109	249.16	252.6172	-0.24	64.2	54.5	9.8	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
30.12.24	2.433	248.37	253.1641	248.61	252.0781	-0.24	64.2	54.3	9.9	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
31.12.24	2.395	249.30	254.1484	249.52	253.0234	-0.21	64.2	54.5	9.8	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
01.01.25	2.407	249.15	253.9736	249.40	252.8759	-0.24	64.2	54.5	9.8	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
02.01.25	2.417	250.40	255.2491	250.66	254.1555	-0.25	64.2	54.5	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
03.01.25	2.403	249.68	254.5056	249.93	253.4218	-0.27	64.2	54.3	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
04.01.25	2.414	247.22	251.9978	247.48	250.9227	-0.27	64.2	54.3	9.9	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
05.01.25	2.448	245.63	250.3738	245.90	249.2864	-0.27	64.2	54.1	10.1	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
06.01.25	2.485	245.45	250.1958	245.76	249.1245	-0.30	64.2	54.0	10.2	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
07.01.25	2.469	247.61	252.3953	247.88	249.2864	-0.26	64.2	54.1	10.1	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
08.01.25	2.419	250.83	255.6832	251.11	254.6216	-0.29	64.2	54.5	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
09.01.25	2.384	249.11	253.9268	249.39	252.8793	-0.28	64.2	54.4	9.8	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
10.01.25	2.415	250.47	255.3250	250.77	254.2747	-0.30	64.3	54.5	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
11.01.25	2.359	252.88	257.7729	253.12	256.6868	-0.23	64.2	54.8	9.4	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
12.01.25	2.384	247.87	252.6599	248.08	251.5461	-0.21	64.2	54.5	9.7	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
13.01.25	2.391	247.34	252.1177	247.55	250.9961	-0.21	64.2	54.4	9.8	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
14.01.25	2.524	294.28	299.9675	294.48	298.7444	-0.21	64.2	55.5	8.7	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
15.01.25	2.586	366.35	373.4385	366.54	372.1255	-0.19	64.2	57.0	7.1	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
16.01.25	2.568	366.32	373.4028	366.52	372.1101	-0.20	64.2	57.1	7.1	0.0	0.2	4.5	0.00	24.00	
17.01.25	2.549	367.35	374.4546	367.55	373.1694	-0.20	64.2	57.2	7.0	0.0	0.3	4.5	0.00	24.00	
Итого	76.329	8105.42	8263.1504	8112.92	8227.9033	-7.50	64.4	54.9	9.5	0.0	0.3	4.5	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	0	M1	M2	V1	V2	Tr
17.01.25	24:00	41.621	4627.96	4632.11	4717.44	4698.23	408.00
01.01.25	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.24	24:00	534.514	65700.58	65684.61	67026.08	66696.97	8068.44
18.12.24	00:00	499.807	62223.11	62203.80	63480.37	63167.30	7732.44
Итого		✓ 76.329	8105.42	8112.92	8263.15	8227.90	744.00

Отчетный период _____ 744.00_ час. Период норм. работы _____ 744.00_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_ час.
 Период t2-t1 < t1п _____ 0.000_ час. Период t2-t1п _____ 0.000_ час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_ час. Период G<min (B) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель Теплоснабжающей организации _____

