

*Управление ЖК Угличское*

Организация Меринтово 58 Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370241  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час			Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн	Работы Тр	
21.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.42	22.49	-0.07	24.00	0.00	D
22.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.03	23.06	-0.03	24.00	0.00	D
23.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	23.30	23.30	-0.00	24.00	0.00	D
24.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	22.36	22.46	-0.09	24.00	0.00	D
25.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	21.21	21.43	-0.22	24.00	0.00	D
26.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.72	20.95	-0.22	24.00	0.00	D
27.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.50	20.69	-0.19	24.00	0.00	D
28.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	20.20	20.47	-0.27	24.00	0.00	D
29.09.25	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	19.55	19.85	-0.30	24.00	0.00	D
30.09.25	1.467	258.9180	255.0547	3.8633	0.00	-	64.70	59.08	5.62	12.26	11.74	D
01.10.25	2.205	432.5195	426.0898	6.4297	0.00	-	59.40	54.33	5.07	0.16	23.84	D
02.10.25	2.483	387.8242	382.0352	5.7891	0.00	-	64.83	58.45	6.38	0.00	24.00	D
03.10.25	2.396	374.9180	369.2656	5.6523	0.00	-	64.81	58.44	6.37	0.00	24.00	D
04.10.25	2.354	373.9219	368.3008	5.6211	0.00	-	64.81	58.53	6.28	0.00	24.00	D
05.10.25	2.322	374.4805	368.9219	5.5586	0.00	-	64.84	58.65	6.18	0.00	24.00	D
06.10.25	2.272	373.1602	367.6055	5.5547	0.00	-	64.85	58.78	6.07	0.00	24.00	D
07.10.25	2.235	370.5156	364.9648	5.5508	0.00	-	64.80	58.78	6.01	0.00	24.00	D
08.10.25	2.221	364.3047	358.8203	5.4844	0.00	-	64.83	58.75	6.08	0.00	24.00	D
09.10.25	2.229	362.8672	357.3984	5.4688	0.00	-	64.82	58.70	6.12	0.00	24.00	D
10.10.25	2.208	369.9648	364.3945	5.5703	0.00	-	64.78	58.83	5.95	0.00	24.00	D
11.10.25	2.226	368.5117	362.8516	5.6602	0.00	-	64.81	58.79	6.02	0.00	24.00	D
12.10.25	2.280	365.2695	359.7617	5.5078	0.00	-	64.63	58.41	6.22	0.00	24.00	D
13.10.25	2.319	356.8828	351.5195	5.3633	0.00	-	64.68	58.20	6.48	0.00	24.00	D
14.10.25	2.336	356.1445	350.8398	5.3047	0.00	-	64.74	58.20	6.54	0.00	24.00	D
15.10.25	2.287	354.9492	349.6445	5.3047	0.00	-	63.57	57.15	6.43	0.00	24.00	D
16.10.25	2.373	357.8281	352.4453	5.3828	0.00	-	64.77	58.15	6.62	0.00	24.00	D
17.10.25	2.336	359.6289	354.2188	5.4102	0.00	-	64.75	58.28	6.48	0.00	24.00	D
18.10.25	2.325	359.3789	353.8672	5.5117	0.00	-	64.73	58.28	6.45	0.00	24.00	D
19.10.25	2.328	360.2422	354.7188	5.5234	0.00	-	64.72	58.27	6.45	0.00	24.00	D
20.10.25	2.332	358.7188	353.2500	5.4688	0.00	-	64.69	58.20	6.49	0.00	24.00	D
21.10.25	2.351	368.4258	362.8203	5.6055	0.00	-	64.71	58.34	6.36	0.00	24.00	D
Итого	49.885	8009.3750	7888.7891	120.5862	0.00	0.0000	64.42	58.21	6.21	228.42	515.58	228.42

0,16

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.10.25	24:00	320.959	48665.34	48023.84	0.00	3247.79
21.09.25	00:00	271.074	40655.96	40135.05	0.00	2732.21
Итого		49.885	8009.38	7888.79	0.00	515.58

*Тк = 528 °C*  
*Тр = 527,184 °C*  
*Q = 52,198 тисл*

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 515.58 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 228.422 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

