

Тепловой ввод 1. Схема 3

Потребитель: Лесной Бульвар, д. 10, секц 1
Поставщик: АО "ПРОТЭП"

| Дата | Схема | Qo, Гкал | Qr, Гкал | M1, т | M2, т | Mг, т | V1, м3 | V2, м3 | t1, °C | t2, °C | dt, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | ВНР, ч | ВОС, ч | HC Qo | HC Qr | HC M1 | HC M2 | HC Mг | HC V1 | HC V2 | HC t1 | HC t2 | HC dt | HC P1 | HC P2 | |
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|
| 20.01.21 | 3 | 2,238 | 0,014 | 48,890 | 48,440 | 0,450 | 50,770 | 48,950 | 94,14 | 48,82 | 45,32 | 8,030 | 5,550 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.21 | 3 | 1,860 | 0,005 | 36,490 | 36,250 | 0,240 | 37,870 | 36,500 | 93,47 | 42,78 | 50,69 | 7,990 | 5,410 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.21 | 3 | 1,887 | 0,029 | 67,380 | 66,540 | 0,840 | 69,010 | 67,190 | 72,73 | 45,18 | 27,55 | 7,800 | 5,930 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.21 | 3 | 1,920 | 0,044 | 83,240 | 82,010 | 1,230 | 85,000 | 82,850 | 67,57 | 45,07 | 22,50 | 7,830 | 6,270 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.21 | 3 | 1,752 | 0,027 | 66,430 | 65,560 | 0,870 | 67,940 | 66,150 | 69,69 | 43,80 | 25,89 | 7,880 | 6,010 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.21 | 3 | 1,749 | 0,031 | 69,210 | 68,370 | 0,840 | 70,740 | 68,980 | 69,19 | 44,34 | 24,85 | 7,900 | 6,060 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.21 | 3 | 1,906 | 0,046 | 83,960 | 82,780 | 1,180 | 85,740 | 83,620 | 68,63 | 46,47 | 22,16 | 7,880 | 6,260 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.21 | 3 | 1,822 | 0,044 | 77,830 | 76,640 | 1,190 | 79,510 | 77,410 | 68,69 | 45,85 | 22,84 | 7,870 | 6,150 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.21 | 3 | 1,972 | 0,048 | 91,330 | 90,010 | 1,320 | 93,310 | 90,940 | 68,91 | 47,91 | 21,00 | 7,840 | 6,300 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.21 | 3 | 1,863 | 0,045 | 85,430 | 84,200 | 1,230 | 87,250 | 85,090 | 68,16 | 46,93 | 21,23 | 7,790 | 6,210 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.21 | 3 | 2,209 | 0,051 | 105,250 | 104,100 | 1,150 | 107,720 | 105,390 | 71,89 | 51,41 | 20,48 | 7,730 | 6,430 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.21 | 3 | 2,227 | 0,050 | 103,770 | 102,650 | 1,120 | 106,270 | 103,960 | 72,80 | 51,84 | 20,96 | 7,750 | 6,390 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.21 | 3 | 2,293 | 0,055 | 107,970 | 106,790 | 1,180 | 110,580 | 108,180 | 73,03 | 52,26 | 20,77 | 7,600 | 6,440 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.21 | 3 | 2,640 | 0,043 | 93,390 | 92,410 | 0,980 | 96,330 | 93,780 | 83,69 | 55,97 | 27,72 | 7,850 | 6,210 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.21 | 3 | 2,376 | 0,029 | 80,390 | 79,690 | 0,700 | 82,810 | 80,770 | 82,06 | 52,96 | 29,10 | 7,930 | 6,040 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.21 | 3 | 1,947 | 0,030 | 87,910 | 87,180 | 0,730 | 89,880 | 88,160 | 70,31 | 48,50 | 21,81 | 7,840 | 6,220 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.21 | 3 | 2,561 | 0,019 | 82,510 | 82,020 | 0,490 | 85,180 | 83,160 | 85,51 | 54,78 | 30,73 | 7,880 | 6,010 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.21 | 3 | 2,598 | 0,005 | 65,280 | 65,050 | 0,230 | 67,810 | 65,980 | 94,14 | 54,60 | 39,54 | 7,940 | 5,690 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.21 | 3 | 2,693 | 0,009 | 66,470 | 66,170 | 0,300 | 69,040 | 67,140 | 95,24 | 55,07 | 40,17 | 7,960 | 5,680 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.21 | 3 | 2,685 | 0,009 | 64,140 | 63,850 | 0,290 | 66,680 | 64,770 | 96,30 | 54,77 | 41,53 | 7,980 | 5,640 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.21 | 3 | 2,667 | 0,005 | 63,960 | 63,730 | 0,230 | 66,540 | 64,620 | 95,85 | 54,40 | 41,45 | 7,890 | 5,630 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.21 | 3 | 2,674 | 0,019 | 61,680 | 61,210 | 0,470 | 64,200 | 62,080 | 97,08 | 54,17 | 42,91 | 7,970 | 5,600 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.21 | 3 | 2,676 | 0,013 | 63,950 | 63,530 | 0,420 | 66,480 | 64,410 | 95,65 | 54,22 | 41,43 | 7,930 | 5,620 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.21 | 3 | 2,666 | 0,025 | 61,950 | 61,310 | 0,640 | 64,420 | 62,180 | 96,18 | 53,71 | 42,47 | 8,010 | 5,620 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | 3 | 2,583 | 0,023 | 59,400 | 58,790 | 0,610 | 61,790 | 59,600 | 96,09 | 53,19 | 42,90 | 8,000 | 5,570 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.21 | 3 | 2,675 | 0,038 | 66,130 | 65,270 | 0,860 | 68,640 | 66,140 | 93,29 | 53,52 | 39,77 | 7,930 | 5,680 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.21 | 3 | 2,756 | 0,037 | 65,500 | 64,630 | 0,870 | 68,110 | 65,560 | 95,68 | 54,34 | 41,34 | 7,900 | 5,650 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.21 | 3 | 3,016 | 0,036 | 77,310 | 76,580 | 0,730 | 80,390 | 77,740 | 95,67 | 57,23 | 38,44 | 7,880 | 5,800 | 24,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 3 | 2,318 | 0,030 | 74,541 | 73,777 | 0,764 | 76,786 | 74,689 | 83,27 | 50,86 | 32,41 | 7,885 | 5,931 | 24,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 3 | 64,911 | 0,829 | 2087,150 | 2065,760 | 21,390 | 2150,010 | 2091,300 | 83,27 | 50,86 | 32,41 | 7,885 | 5,931 | 672,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 20.01.21 | 3 | 792,138 | 14,547 | 31834,540 | 31437,730 | 396,810 | 32526,730 | 31729,300 | 97,62 | 53,43 | 44,19 | 7,980 | 5,580 | 22380,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 16.02.21 | 3 | 857,049 | 15,376 | 33921,690 | 33503,490 | 418,200 | 34676,740 | 33820,600 | 95,67 | 57,23 | 38,44 | 7,880 | 5,800 | 23052,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за учет _____

Отчет принят " ____ " _____ 20__ г. _____ / _____ / _____

Тепловой ввод 2. Схема 3

Потребитель: Лесной Бульвар, д. 10, секц 1
Поставщик: АО "ПРОТЭП"

| Дата | Схема | Qo, Гкал | Qr, Гкал | M1, т | M2, т | Mг, т | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | t1, °C | t2, °C | dt, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | ВНП, ч | ВОС, ч | НС Qo | НС Qr | НС M1 | НС M2 | НС Mг | НС V1 | НС V2 | НС V3 | НС t1 | НС t2 | НС dt | НС P1 | НС P2 |
|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 20.01.21 | 3 | 0,952 | 0,243 | 27,630 | 22,290 | 5,340 | 28,420 | 22,570 | 26,800 | 78,07 | 52,31 | 25,76 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.21 | 3 | 1,071 | 0,209 | 30,840 | 26,760 | 4,080 | 31,870 | 27,260 | 26,150 | 86,77 | 58,96 | 27,81 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.01.21 | 3 | 0,900 | 0,211 | 59,590 | 55,510 | 4,080 | 60,970 | 56,440 | 23,220 | 70,95 | 59,58 | 11,37 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.01.21 | 3 | 0,815 | 0,214 | 66,630 | 62,310 | 4,320 | 67,920 | 63,260 | 24,540 | 65,46 | 56,48 | 8,98 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.01.21 | 3 | 0,882 | 0,228 | 62,410 | 58,090 | 4,320 | 63,830 | 59,060 | 28,610 | 69,60 | 59,16 | 10,44 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.01.21 | 3 | 0,814 | 0,187 | 63,710 | 60,220 | 3,490 | 65,150 | 61,230 | 24,020 | 68,60 | 58,85 | 9,75 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.21 | 3 | 0,797 | 0,194 | 66,080 | 62,360 | 3,720 | 67,460 | 63,310 | 26,720 | 66,44 | 57,42 | 9,02 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.01.21 | 3 | 0,820 | 0,219 | 62,470 | 58,210 | 4,260 | 63,720 | 59,140 | 25,820 | 66,84 | 57,25 | 9,59 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.01.21 | 3 | 0,767 | 0,196 | 67,230 | 63,360 | 3,870 | 68,560 | 64,320 | 25,680 | 65,20 | 56,77 | 8,43 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.01.21 | 3 | 0,757 | 0,192 | 64,870 | 60,920 | 3,950 | 66,100 | 61,850 | 25,380 | 65,20 | 56,70 | 8,50 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.01.21 | 3 | 0,799 | 0,207 | 71,870 | 68,010 | 3,860 | 73,340 | 69,070 | 25,500 | 66,35 | 58,15 | 8,20 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.21 | 3 | 0,823 | 0,223 | 71,580 | 67,420 | 4,160 | 73,080 | 68,520 | 26,190 | 67,23 | 58,92 | 8,31 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.21 | 3 | 0,732 | 0,146 | 71,420 | 68,880 | 2,540 | 72,880 | 69,990 | 24,040 | 66,79 | 58,62 | 8,17 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.21 | 3 | 0,940 | 0,168 | 65,940 | 63,370 | 2,570 | 67,760 | 64,650 | 25,710 | 77,97 | 66,24 | 11,73 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.21 | 3 | 0,967 | 0,212 | 60,860 | 57,320 | 3,540 | 62,540 | 58,430 | 27,140 | 77,87 | 65,59 | 12,28 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.21 | 3 | 0,835 | 0,252 | 66,380 | 61,530 | 4,850 | 67,730 | 62,520 | 26,150 | 66,62 | 57,97 | 8,65 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02.21 | 3 | 0,998 | 0,203 | 59,310 | 56,210 | 3,100 | 60,970 | 57,390 | 26,850 | 79,48 | 66,01 | 13,47 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02.21 | 3 | 1,082 | 0,221 | 47,400 | 43,900 | 3,500 | 48,970 | 44,840 | 28,470 | 85,53 | 67,51 | 18,02 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.02.21 | 3 | 1,087 | 0,229 | 47,150 | 43,470 | 3,680 | 48,740 | 44,410 | 31,130 | 85,20 | 67,17 | 18,03 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.21 | 3 | 1,012 | 0,167 | 44,690 | 41,960 | 2,730 | 46,120 | 42,810 | 23,890 | 85,55 | 66,72 | 18,83 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.21 | 3 | 1,045 | 0,197 | 44,640 | 41,370 | 3,270 | 46,030 | 42,200 | 25,160 | 84,46 | 65,65 | 18,81 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.21 | 3 | 1,027 | 0,174 | 42,750 | 39,840 | 2,910 | 44,110 | 40,690 | 25,820 | 85,81 | 65,92 | 19,89 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02.21 | 3 | 1,026 | 0,176 | 44,740 | 41,910 | 2,830 | 46,180 | 42,770 | 24,320 | 85,30 | 66,37 | 18,93 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.02.21 | 3 | 1,013 | 0,161 | 43,170 | 40,570 | 2,600 | 44,530 | 41,390 | 25,750 | 85,71 | 66,13 | 19,58 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.21 | 3 | 1,045 | 0,199 | 41,710 | 38,330 | 3,380 | 43,060 | 39,090 | 26,280 | 85,35 | 65,17 | 20,18 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.02.21 | 3 | 1,054 | 0,202 | 47,230 | 43,960 | 3,270 | 48,730 | 44,880 | 28,120 | 84,34 | 66,39 | 17,95 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.21 | 3 | 1,065 | 0,196 | 45,950 | 42,710 | 3,240 | 47,470 | 43,580 | 24,760 | 85,74 | 66,89 | 18,85 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.21 | 3 | 1,018 | 0,167 | 51,270 | 48,740 | 2,530 | 52,900 | 49,760 | 24,210 | 83,83 | 67,31 | 16,52 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднее | 3 | 0,934 | 0,200 | 54,983 | 51,412 | 3,571 | 56,398 | 52,337 | 25,944 | 76,51 | 62,01 | 14,50 | 6,000 | 5,000 | 24,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 3 | 26,143 | 5,593 | 1539,520 | 1439,530 | 99,990 | 1579,140 | 1465,430 | 726,430 | 76,51 | 62,01 | 14,50 | 6,000 | 5,000 | 672,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 20.01.21 | 3 | 689,852 | 235,371 | 32723,280 | 26924,980 | 5798,300 | 33336,300 | 27243,940 | 22346,660 | 73,34 | 50,22 | 23,12 | 6,000 | 5,000 | 22380,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На 16.02.21 | 3 | 715,995 | 240,964 | 34262,800 | 28364,510 | 5898,290 | 34915,440 | 28709,370 | 23073,090 | 83,83 | 67,31 | 16,52 | 6,000 | 5,000 | 23052,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ответственный за учет _____

Отчет принят "___" _____ 20__ г. _____ / _____ / _____

Принятые обозначения

Измеряемые параметры

Qo - тепловая энергия полная, Гкал (ГДж, MWh)

Qt - тепловая энергия в трубопроводе 3, соответствующая Mg, Гкал (ГДж, MWh)

Mi - масса воды в i-ом трубопроводе, т

Mg - масса воды, отобранной из системы (разность значений M1-M2), т

Gi - объемный расход в i-ом трубопроводе, м³/ч

ti - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C

dt - разность температур теплоносителя, °C

Pi - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кгс/см² (МПа, bar)

tv - температура воздуха, °C

txв - температура холодной воды, °C

ВНР - время нормальной работы, ч

ВОС - время отсутствия счета, ч