

Организация: МУП "Жилищник"
 Тип прибора: КМ-5-2
 Адрес дома: ул Московское шоссе 38,

Номер абонента: Котельная
 Номер прибора: 381482
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с
 16.04.2021 по 17.05.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
16.04	1,99	232,29	230,86	1,43	0,00	235,02	232,78	2,24	49,84	41,37	8,47	6,87	-0,01	24,0	
17.04	1,97	235,50	234,09	1,41	0,00	238,21	236,01	2,20	49,21	40,99	8,22	6,91	-0,01	24,0	
18.04	1,93	235,73	234,30	1,43	0,00	238,34	236,14	2,20	48,29	40,23	8,06	6,91	-0,01	24,0	
19.04	1,89	233,51	232,09	1,42	0,00	235,99	233,83	2,16	47,19	39,23	7,96	6,84	-0,01	24,0	
20.04	1,85	233,13	231,72	1,41	0,00	235,49	233,37	2,11	46,08	38,25	7,84	6,82	-0,01	24,0	
21.04	2,38	232,69	231,26	1,43	0,00	235,64	233,22	2,42	51,84	41,72	10,11	6,81	0,0	24,0	
22.04	2,09	233,59	232,17	1,42	0,00	236,27	234,01	2,26	49,2	40,36	8,83	6,81	0,0	24,0	
23.04	1,89	233,56	232,13	1,42	0,00	236,03	233,86	2,16	47,17	39,18	7,99	6,81	-0,01	24,0	
24.04	1,73	233,75	232,34	1,41	0,00	236,03	233,96	2,07	45,05	37,79	7,27	6,82	0,0	24,0	
25.04	2,22	233,44	232,04	1,40	0,00	236,16	233,86	2,29	49,52	40,12	9,4	6,82	0,0	24,0	
26.04	2,76	232,99	231,49	1,50	0,00	236,35	233,64	2,71	55,58	43,86	11,71	6,8	0,0	24,0	
27.04	2,46	232,98	231,51	1,47	0,00	236,07	233,55	2,52	53,09	42,63	10,46	6,81	0,0	24,0	
28.04	2,18	233,08	231,62	1,46	0,00	235,82	233,48	2,34	49,79	40,54	9,25	6,81	-0,01	24,0	
29.04	2,03	233,17	231,75	1,42	0,00	235,73	233,50	2,22	48,07	39,49	8,58	6,82	-0,01	24,0	
30.04	2,01	231,02	227,81	3,21	0,00	233,58	229,56	4,02	48,28	39,68	8,59	6,81	-0,01	24,0	
01.05	2,00	236,67	235,22	1,45	0,00	239,28	237,04	2,24	48,15	39,82	8,33	6,81	0,0	24,0	
02.05	2,09	233,41	232,00	1,41	0,00	236,09	233,85	2,25	49,33	40,47	8,85	6,81	-0,01	24,0	
03.05	1,95	233,46	232,04	1,42	0,00	236,01	233,83	2,18	48,09	39,84	8,24	6,81	0,01	24,0	
04.05	1,89	233,14	231,73	1,41	0,00	235,60	233,46	2,14	47,21	39,2	8,01	6,82	0,0	24,0	
05.05	2,04	233,03	231,64	1,39	0,00	235,64	233,44	2,19	48,53	39,9	8,62	6,81	0,0	24,0	
06.05	2,05	232,02	230,20	1,82	0,00	234,70	232,04	2,66	49,34	40,64	8,71	6,81	0,0	24,0	
07.05	2,07	229,38	226,97	2,41	0,00	232,07	228,82	3,25	49,85	40,96	8,89	6,8	0,0	24,0	
08.05	1,88	233,61	232,15	1,46	0,00	236,11	233,92	2,19	47,4	39,47	7,94	6,81	0,0	24,0	
09.05	1,90	233,59	232,16	1,43	0,00	236,04	233,87	2,17	46,91	38,9	8,01	6,82	-0,01	24,0	
10.05	1,08	124,88	125,12	0,00	0,24	126,28	126,09	0,19	48,58	40,04	8,54	4,84	-0,03	22,46	ED
11.05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11	19,77	20,08	-0,31	1,36	-0,02	24,0	
12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	20,32	-0,88	0,38	-0,02	24,0	
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31	20,17	-0,86	0,23	-0,01	24,0	
14.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	20,52	-0,96	0,62	-0,01	24,0	
15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	20,78	-0,93	0,65	0,0	24,0	
16.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	21,04	-0,96	0,81	-0,01	24,0	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	21,3	-0,95	0,95	-0,01	24,0	
Итого:	50,36	5723,64	5686,54	37,45	0,34	5788,56	0,11	57,32	48,87	40,19	8,68	6,78	-0,01	766,46	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.04.2021	24:00	366,26	22673,64	22460,88	2518,50
17.05.2021	24:00	416,61	28397,28	28147,42	3284,97
ИТОГО:		50,36	5723,64	5686,54	766,46

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. = Тнараб. + Тсб.пит. + Тф.отк. + Tdt<min + TG<min + TG>max + Тдо.
 768 = 766,46 + 0,0 + 0,0 + 1,53 + 0,0 + 0,0 + 0,0

Досчёт: Q = 50,457, Гкал

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ
 Представитель: **ПОДМОСКОВЬЯ***
 абонента: **ЖОЛЕСНИКОВ А.Б.**
 Инженер

Представитель: **Сергеевский филиал**
 ООО «Подмосковье»
 Тепловая инспекция

Ров. = 50,36 Гкал