

Организация "Управляюм Юг Подмосковья"
 Адрес _Московское шоссе, д. 38
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _381482
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Московское шоссе 38
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _381482
 Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _10.12.2021_ по _12.01.2022_

Дата	Q Гкал	M1	Масса, ТОНН		Температура, °С		Время, час	Непроб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок	
			M2	M1-M2 Утечка	VI	M2-M1 подмес					t1
10.12.21	4.391	229.6758	228.3633	1.3125	0.00	69.87	50.87	19.00	0.00	24.00	
11.12.21	4.309	229.9492	228.6563	1.2930	0.00	68.66	50.05	18.61	0.00	24.00	
12.12.21	3.678	229.2461	228.0078	1.2383	0.00	62.77	46.85	15.92	0.00	24.00	
13.12.21	3.394	228.7969	227.6406	1.1563	0.00	59.49	44.78	14.72	0.00	24.00	
14.12.21	3.466	228.9883	227.8438	1.1445	0.00	60.65	45.63	15.02	0.00	24.00	
15.12.21	3.219	229.6055	228.4414	1.1641	0.00	58.71	44.81	13.90	0.00	24.00	
16.12.21	2.950	229.2266	228.1211	1.1055	0.00	56.11	43.36	12.75	0.00	24.00	
17.12.21	2.945	229.2813	228.1875	1.0938	0.00	56.14	43.42	12.72	0.00	24.00	
18.12.21	2.940	229.0117	227.9141	1.0977	0.00	55.15	43.43	12.72	0.00	24.00	
19.12.21	2.873	228.9844	227.9023	1.0820	0.00	55.42	42.99	12.42	0.00	24.00	
20.12.21	3.890	229.1602	227.9648	1.1953	0.00	64.89	48.04	16.85	0.00	24.00	
21.12.21	5.038	230.2891	228.9297	1.3594	0.00	76.32	54.57	21.74	0.00	24.00	
22.12.21	5.069	230.1211	228.7773	1.3438	0.00	76.36	54.47	21.89	0.00	24.00	
23.12.21	4.562	230.2188	228.9219	1.2969	0.00	71.15	51.46	19.69	0.00	24.00	
24.12.21	4.237	230.7266	229.4883	1.2383	0.00	67.19	48.95	18.24	0.00	24.00	
25.12.21	4.325	230.7461	229.5391	1.2070	0.00	68.02	49.40	18.62	0.00	24.00	
26.12.21	4.185	230.5273	229.3008	1.2266	0.00	66.93	48.90	18.03	0.00	24.00	
27.12.21	4.346	231.4258	230.1914	1.2344	0.00	68.14	49.49	18.66	0.00	24.00	
28.12.21	4.480	235.5547	234.2266	1.3281	0.00	69.81	50.91	18.89	0.00	24.00	
29.12.21	4.346	229.6367	228.4453	1.1914	0.00	69.21	50.41	18.80	0.00	24.00	
30.12.21	4.329	229.5977	228.3711	1.2266	0.00	69.17	50.44	18.73	0.00	24.00	
31.12.21	3.632	229.6523	228.5234	1.1289	0.00	62.75	47.06	15.69	0.00	24.00	
01.01.22	3.205	229.9072	228.8453	1.0618	0.00	58.05	44.23	13.82	0.00	24.00	
02.01.22	3.639	229.6886	228.5275	1.1611	0.00	62.21	46.49	15.72	0.00	24.00	
03.01.22	3.944	229.5936	228.4380	1.1556	0.00	65.61	48.55	17.05	0.00	24.00	
04.01.22	3.947	229.8417	228.7603	1.0814	0.00	65.54	48.50	17.05	0.00	24.00	
05.01.22	3.563	226.6962	225.6829	1.0133	0.00	61.92	46.32	15.59	0.00	24.00	
06.01.22	2.865	224.5532	223.6024	0.9508	0.00	54.96	42.33	12.64	0.00	24.00	
07.01.22	3.104	224.0951	223.1443	0.9508	0.00	57.34	43.61	13.73	0.00	24.00	
08.01.22	3.297	223.7955	222.8572	0.9384	0.00	59.01	44.40	14.61	0.00	24.00	
09.01.22	3.753	223.5272	222.4946	1.0326	0.00	63.92	47.26	16.67	0.00	24.00	
10.01.22	3.669	223.5284	222.4880	1.0404	0.00	63.06	46.77	16.29	0.00	24.00	
11.01.22	3.940	223.5278	222.4602	1.0676	0.00	65.02	47.52	17.50	0.00	24.00	
12.01.22	4.260	223.2773	222.1594	1.1179	0.00	68.02	49.06	18.96	0.00	24.00	
Итого	129.787	7772.4541	7733.2178	39.2361	0.00	64.10	47.52	16.58	0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
12.01.22	24:00	43.184	2712.03	2699.46	0.00	288.00
01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21	24:00	701.673	52640.32	52267.17	0.00	8748.51
10.12.21	00:00	615.070	47579.89	47233.41	0.00	8220.51
Итого		✓ 129.787	7772.45	7733.22	0.00	816.00

Отчетный период _____ 816.00_час. Период норм. работы _____ 816.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ПОДМОСКОВЬЯ»

ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

ООО «Теплоэнергосервис»
 Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплотехника-МО»
 «Тепловая инспекция»