

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Московское шоссе, д.38 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 381482  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал	утечка	подмес	Тн	Тр	ошибок							
16.11.21	3.079	225.6328	224.4531	1.1797	0.00	-	58.41	44.88	13.52	0.00	24.00	
17.11.21	2.917	225.7109	224.5781	1.1328	0.00	-	56.45	43.65	12.80	0.00	24.00	
18.11.21	2.870	225.7188	224.6055	1.1133	0.00	-	55.87	43.28	12.59	0.00	24.00	
19.11.21	2.881	225.7930	224.6484	1.1445	0.00	-	55.93	43.29	12.64	0.00	24.00	
20.11.21	2.811	225.7891	224.6367	1.1523	0.00	-	55.43	43.10	12.33	0.00	24.00	
21.11.21	2.866	225.7422	224.6211	1.1211	0.00	-	56.24	43.66	12.58	0.00	24.00	
22.11.21	2.936	225.8867	224.7930	1.0938	0.00	-	56.53	43.66	12.88	0.00	24.00	
23.11.21	3.560	225.7227	224.5117	1.2109	0.00	-	62.98	47.33	15.65	0.00	24.00	
24.11.21	3.469	225.5938	224.3711	1.2227	0.00	-	62.46	47.20	15.26	0.00	24.00	
25.11.21	2.688	225.9688	224.8320	1.1367	0.00	-	54.16	42.38	11.77	0.00	24.00	
26.11.21	2.622	226.1289	225.0586	1.0703	0.00	-	53.11	41.63	11.47	0.00	24.00	
27.11.21	2.608	226.2305	225.1172	1.1133	0.00	-	52.78	41.37	11.41	0.00	24.00	
28.11.21	2.782	226.0938	224.9844	1.1094	0.00	-	55.03	42.85	12.19	0.00	24.00	
29.11.21	2.550	226.2734	225.1563	1.1172	0.00	-	52.97	41.82	11.15	0.00	24.00	
30.11.21	2.484	229.9180	228.7813	1.1367	0.00	-	51.62	40.94	10.68	0.00	24.00	
01.12.21	3.215	228.6211	227.4492	1.1719	0.00	-	59.40	45.45	13.94	0.00	24.00	
02.12.21	3.362	226.7617	225.5508	1.2109	0.00	-	60.97	46.27	14.70	0.00	24.00	
03.12.21	2.766	227.2344	226.0977	1.1367	0.00	-	54.82	42.77	12.05	0.00	24.00	
04.12.21	3.041	221.6133	220.5234	1.0898	0.00	-	57.81	44.21	13.60	0.54	23.46	U
05.12.21	3.238	227.6602	226.4570	1.2031	0.00	-	59.75	45.65	14.10	0.00	24.00	
06.12.21	3.034	227.5977	226.4883	1.1094	0.00	-	56.93	43.72	13.21	0.00	24.00	
07.12.21	2.889	226.9180	225.8359	1.0820	0.00	-	55.31	42.70	12.61	0.00	24.00	
08.12.21	3.322	227.2383	226.1289	1.1094	0.00	-	59.27	44.77	14.50	0.00	24.00	
09.12.21	4.122	227.4180	226.2344	1.1836	0.00	-	67.46	49.45	18.01	0.00	24.00	
Итого	72.111	5433.2656	5405.9141	27.3515	0.00	0.0000	57.15	44.00	13.15	0.54	575.46	0.54

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
09.12.21	24:00	615.070	47579.89	47233.41	0.00	8220.51
16.11.21	00:00	542.959	42146.63	41827.50	0.00	7645.05
Итого		72.111	5433.27	5405.91	0.00	575.46

Отчетный период 576.00 час. Период норм. работы 575.46 час.

Период отключения питания (U) 0.542 час. Период функционального отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G < min (g) 0.000 час.

Представитель абонента ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А. Б. Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_



*Q<sub>доп</sub> = 22,177 план*