

Организация: ООО "Управляющая Компания Московской области"  
 Адрес: Московское шоссе 38  
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия \_\_\_\_\_  
 Дата последующей поверки теплосчётчика: \_\_\_\_\_

Номер абонента: ЦХ  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчётчика: 381482

### Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 15.03 18.03.22 по 14.04.22

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки.
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18.03.22	3,748	230,73	229,44	1,29	---	65,1	49,0	16,1	6,9	0,0	0,0	24,0	
19.03.22	3,236	230,90	229,67	1,23	---	60,6	46,7	13,9	6,9	0,0	0,0	24,0	
20.03.22	2,740	231,08	229,90	1,18	---	55,7	44,0	11,7	7,0	0,0	0,0	24,0	
21.03.22	2,587	231,67	230,47	1,20	---	54,2	43,1	11,0	7,0	0,0	0,0	24,0	
22.03.22	2,696	231,04	229,86	1,18	---	55,6	44,1	11,5	7,0	0,0	0,0	24,0	
23.03.22	2,552	230,97	229,86	1,11	---	54,3	43,4	10,9	7,0	0,0	0,0	24,0	
24.03.22	2,637	230,98	229,84	1,14	---	55,4	44,2	11,3	7,0	0,0	0,0	24,0	
25.03.22	2,617	233,49	232,33	1,16	---	55,3	44,2	11,1	6,9	0,0	0,0	24,0	
26.03.22	2,428	232,89	231,72	1,18	---	52,9	42,6	10,3	7,0	0,0	0,0	24,0	
27.03.22	3,035	232,20	230,99	1,21	---	58,7	45,7	12,9	7,0	0,0	0,0	24,0	
28.03.22	3,290	234,32	233,03	1,29	---	61,2	47,3	13,9	6,9	0,0	0,0	24,0	
29.03.22	2,489	232,40	231,24	1,16	---	52,5	41,9	10,6	7,0	0,0	0,0	24,0	
30.03.22	2,897	231,95	230,75	1,20	---	56,7	44,3	12,4	7,0	0,0	0,0	24,0	
31.03.22	2,760	229,36	228,03	1,33	---	55,4	43,5	11,9	7,0	0,0	0,0	24,0	
01.04.22	2,526	224,48	223,18	1,30	---	52,6	41,4	11,1	6,9	0,0	0,0	24,0	
02.04.22	2,643	224,81	223,62	1,18	---	53,8	42,2	11,6	6,9	0,0	0,0	24,0	
03.04.22	2,738	224,77	223,60	1,17	---	54,5	42,4	12,1	6,9	0,0	0,0	24,0	
04.04.22	2,937	224,58	223,42	1,16	---	57,1	44,2	13,0	6,9	0,0	0,0	24,0	
05.04.22	2,603	215,49	214,41	1,08	---	54,0	42,1	12,0	6,8	0,0	0,0	24,0	
06.04.22	2,428	223,34	222,25	1,08	---	51,5	40,8	10,8	6,9	0,0	0,0	24,0	
07.04.22	2,487	223,27	222,17	1,10	---	52,5	41,5	11,0	6,9	0,0	0,0	24,0	
08.04.22	2,463	223,35	222,29	1,06	---	52,5	41,6	10,9	6,9	0,0	0,0	24,0	
09.04.22	2,470	223,92	222,86	1,06	---	53,2	42,3	10,9	6,9	0,0	0,0	24,0	
10.04.22	2,344	223,39	222,35	1,05	---	52,2	41,9	10,4	6,9	0,0	0,0	24,0	
11.04.22	2,270	223,11	222,04	1,08	---	50,9	40,8	10,1	6,9	0,0	0,0	24,0	
12.04.22	2,356	227,94	226,82	1,11	---	51,3	41,1	10,2	6,9	0,0	0,0	24,0	
13.04.22	2,405	230,68	229,52	1,16	---	51,7	41,4	10,3	6,9	0,0	0,0	24,0	
14.04.22	2,478	230,55	229,41	1,14	---	52,4	41,8	10,6	6,9	0,0	0,0	24,0	
Итого	74,860	6387,66	6355,06	32,61	0,00	54,8	43,2	11,6	6,9	0,0	0,00	672,00	0,00

### Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
14.04.22 24.00	333,972	23708,34	23589,19	2496,0
18.03.22 00.00	259,112	17320,67	17234,13	1824,0
Итого	74,860	6387,66	6355,06	672,0

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 672,00 час

Период отключения питания (U): \_\_\_\_\_ час


Период функ. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): \_\_\_\_\_ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): \_\_\_\_\_ час

Представитель  
абонента \_\_\_\_\_



*Фдос. = 82,881 Тшмч*