

Организация \_ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"  
 Адрес \_Московское шоссе, д. 40  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ Версия \_02.30\_ Номер теплосчетчика \_383951  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с \_10.12.2021\_ по \_12.01.2022\_

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °C				Время, час	Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2			
10.12.21	9.093	402.3203	405.4844	-	3.1641	70.33	47.71	22.62	0.00	24.00	
11.12.21	8.963	403.1797	406.2656	-	3.0859	69.14	46.89	22.25	0.00	24.00	
12.12.21	7.611	402.7109	405.6797	-	2.9688	63.34	44.42	18.92	0.00	24.00	
13.12.21	6.874	401.5859	404.5703	-	2.9844	59.75	42.62	17.14	0.00	24.00	
14.12.21	7.026	401.6094	404.5938	-	2.9844	60.89	43.38	17.51	0.00	24.00	
15.12.21	6.598	403.4844	406.4609	-	2.9766	59.03	42.66	16.37	0.00	24.00	
16.12.21	6.068	403.4531	406.4609	-	3.0078	56.41	41.35	15.06	0.00	24.00	
17.12.21	6.027	403.5781	406.5625	-	2.9844	56.33	41.38	14.95	0.00	24.00	
18.12.21	6.019	402.9219	405.9766	-	3.0547	56.41	41.45	14.96	0.00	24.00	
19.12.21	5.887	403.1250	406.1563	-	3.0313	55.63	41.01	14.62	0.00	24.00	
20.12.21	7.908	402.3984	405.3672	-	2.9688	64.86	45.19	19.67	0.00	24.00	
21.12.21	10.425	403.3594	406.1953	-	2.8359	76.83	50.97	25.86	0.00	24.00	
22.12.21	10.540	403.0078	405.8516	-	2.8438	77.01	50.85	26.16	0.00	24.00	
23.12.21	9.478	403.7422	406.5625	-	2.8203	71.83	48.34	23.49	0.00	24.00	
24.12.21	8.693	405.6484	408.4766	-	2.8281	67.67	46.21	21.45	0.00	24.00	
25.12.21	8.805	404.1641	407.0391	-	2.8750	68.47	46.67	21.80	0.00	24.00	
26.12.21	8.570	404.0313	406.7422	-	2.7109	67.46	46.23	21.23	0.00	24.00	
27.12.21	8.894	407.7734	410.6328	-	2.8594	68.50	46.67	21.83	0.00	24.00	
28.12.21	8.293	384.9688	380.3047	4.6641	-	70.10	48.54	21.56	0.00	24.00	
29.12.21	8.994	401.6953	404.2109	-	2.5156	69.66	47.26	22.41	0.00	24.00	
30.12.21	8.904	401.3828	404.1094	-	2.7266	69.65	47.45	22.20	0.00	24.00	
31.12.21	7.453	402.3750	405.1953	-	2.8203	63.28	44.74	18.54	0.00	24.00	
01.01.22	6.470	403.1634	405.9589	-	2.7955	58.27	42.20	16.07	0.00	24.00	
02.01.22	7.398	402.3146	405.1018	-	2.7872	62.42	44.01	18.41	0.00	24.00	
03.01.22	8.057	401.7666	404.5398	-	2.7732	66.00	45.92	20.07	0.00	24.00	
04.01.22	8.030	402.0485	404.8628	-	2.8143	65.92	45.93	19.99	0.00	24.00	
05.01.22	7.285	404.0067	406.7830	-	2.7762	62.37	44.32	18.05	0.00	24.00	
06.01.22	5.819	406.1328	408.9537	-	2.8209	55.26	40.92	14.34	0.00	24.00	
07.01.22	6.357	405.2693	408.1060	-	2.8367	57.65	41.95	15.70	0.00	24.00	
08.01.22	6.784	404.6870	407.5642	-	2.8772	59.17	42.39	16.78	0.00	24.00	
09.01.22	7.766	403.8076	406.6321	-	2.8245	64.33	45.08	19.25	0.00	24.00	
10.01.22	7.576	403.7644	406.5999	-	2.8354	63.50	44.72	18.78	0.00	24.00	
11.01.22	8.043	403.2310	406.1030	-	2.8721	65.34	45.37	19.97	0.00	24.00	
12.01.22	8.732	402.3940	405.1787	-	2.7847	68.51	46.79	21.72	0.00	24.00	
Итого	265.440	13695.1016	13785.2822	4.6641	94.8450	64.44	45.04	19.40	0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
12.01.22	24:00	88.316	4842.59	4876.38	0.00	288.00
01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21	24:00	1436.685	94067.39	94723.28	0.00	8748.79
10.12.21	00:00	1259.561	85214.88	85814.38	0.00	8220.79
Итого		265.440	13695.10	13785.28	0.00	816.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 816.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 816.00\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период G<min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Инженер **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"  
 "Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоснабжение МО"  
 "Тепловая инспекция"