

Организация "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес Московское шоссе, д. 40
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика _____
 Москва, Московское шоссе 40
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383951

Год: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 Год: 0.1 - 100.0м3/ч ДУ= мм
 ГП : 10 л/ИМП

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления с 13.01.2022 по 13.02.2022

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			VI	Температура, °C			Время, час		Работы тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка		M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Неправ. тн		
13.01.22	8.672	402.4351	405.1484	-	0.00	2.7134	68.16	46.59	21.57	0.00	24.00	
14.01.22	6.336	404.1436	406.9390	-	0.00	2.7954	57.19	41.49	15.70	0.00	24.00	
15.01.22	6.854	410.8032	413.7637	-	0.00	2.9604	59.43	42.73	16.70	0.00	24.00	
16.01.22	7.179	407.9849	410.8301	-	0.00	2.8452	61.40	43.78	17.62	0.00	24.00	
17.01.22	6.871	407.6001	410.4429	-	0.00	2.8428	60.09	43.21	16.88	0.00	24.00	
18.01.22	6.649	407.9512	410.8569	-	0.00	2.9058	58.67	42.35	16.32	0.00	24.00	
19.01.22	8.892	405.8784	408.6636	-	0.00	2.7852	69.68	47.75	21.93	0.00	24.00	
20.01.22	7.488	408.5415	411.3989	-	0.00	2.8574	63.58	45.23	18.35	0.00	24.00	
21.01.22	5.391	410.7539	413.5991	-	0.00	2.8452	52.70	39.56	13.14	0.00	24.00	
22.01.22	7.748	411.0273	413.9590	-	0.00	2.9316	63.15	44.28	18.87	0.00	24.00	
23.01.22	7.976	411.7012	414.7578	-	0.00	3.0566	65.48	46.09	19.39	0.00	24.00	
24.01.22	8.177	412.4170	415.4893	-	0.00	3.0723	66.17	46.33	19.85	0.00	24.00	
25.01.22	8.753	411.0859	414.0850	-	0.00	2.9990	69.38	48.07	20.16	0.00	24.00	
26.01.22	8.269	410.5488	413.5225	-	0.00	2.9736	67.33	47.17	21.31	0.00	24.00	
27.01.22	8.080	409.0264	411.9453	-	0.00	2.9189	66.35	46.58	19.77	0.00	24.00	
28.01.22	8.324	408.4355	411.3643	-	0.00	2.9287	67.74	47.34	20.40	0.00	24.00	
29.01.22	7.912	408.6123	411.6104	-	0.00	2.9980	65.91	46.53	19.38	0.00	24.00	
30.01.22	7.122	409.2832	412.2236	-	0.00	2.9404	62.45	45.03	17.42	0.00	24.00	
31.01.22	6.862	409.4268	412.4473	-	0.00	3.0205	60.70	43.92	16.78	0.00	24.00	
01.02.22	6.885	408.7803	411.7471	-	0.00	2.9668	60.98	44.12	16.86	0.00	24.00	
02.02.22	6.595	408.4277	411.3691	-	0.00	2.9414	59.45	43.28	16.17	0.00	24.00	
03.02.22	8.078	407.1270	410.4229	-	0.00	2.9844	66.53	46.67	19.86	0.00	24.00	
04.02.22	7.956	407.5264	410.4229	-	0.00	2.8965	66.26	46.72	19.54	0.00	24.00	
05.02.22	8.614	407.3086	410.2471	-	0.00	2.9385	68.80	47.63	21.17	0.00	24.00	
06.02.22	8.207	407.5977	410.5273	-	0.00	2.9297	67.34	47.18	20.15	0.00	24.00	
07.02.22	6.417	408.8877	411.7852	-	0.00	2.8975	59.06	43.35	15.71	0.00	24.00	
08.02.22	5.622	409.6650	412.6885	-	0.00	3.0234	54.63	40.89	13.74	0.00	24.00	
09.02.22	6.077	409.2861	412.2998	-	0.00	3.0137	56.72	41.85	14.87	0.00	24.00	
10.02.22	6.009	409.2803	412.3008	-	0.00	3.0205	56.73	42.03	14.70	0.00	24.00	
11.02.22	5.773	407.1152	410.1367	-	0.00	3.0215	55.44	41.24	14.20	0.00	24.00	
12.02.22	6.214	409.6172	412.6191	-	0.00	3.0020	57.28	42.09	15.19	0.00	24.00	
13.02.22	6.222	412.9141	415.9473	-	0.00	3.0332	57.36	42.28	15.08	0.00	24.00	
Итого	232.226	13081.1895	13175.2490	0.0000	0.00	94.0595	62.25	44.48	17.77	0.00	768.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
13.02.22	24:00	320.542	17923.78	18051.63	0.00	1056.00
13.01.22	00:00	88.316	4842.59	4876.38	0.00	288.00
Итого		✓ 232.226	13081.19	13175.25	0.00	768.00

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 768.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

УПРАВЛЕНИЕ ЮТ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Исполнитель _____

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплосервис МО"
"Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплосервис МО"
"Тепловая инспекция"