

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подомосковья"
 Адрес: Московское шоссе, д. 41
 Тип теплосчетчика: КМ-5-2
 Дата последней поверки теплосчетчика: _____

Московское шоссе 41
 Номер договора: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 387092

Год: : 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: : 0.036 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 10.12.2021 по 12.01.2022

Дата	Q Гкал	M1	Масса, ТОНН		M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C		t1-t2	Время, час	Нераб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
			M2	утечка			M2-M1 подмес	t1					
10.12.21	2.779	166.9766	166.3359	0.6406	0.00	-	70.12	53.48	16.64	12.76	11.24		
11.12.21	5.924	357.5625	357.2422	0.3203	0.00	-	69.65	53.09	16.56	0.00	24.00		
12.12.21	5.023	356.5391	356.3281	0.2109	0.00	-	63.72	49.64	14.08	0.00	24.00		
13.12.21	4.546	355.4375	355.2656	0.1719	0.00	-	60.16	47.37	12.78	0.00	24.00		
14.12.21	4.654	355.6250	355.4141	0.2109	0.00	-	61.25	48.17	13.08	0.00	24.00		
15.12.21	4.358	356.8359	356.6641	0.1719	0.00	-	59.38	47.18	12.20	0.00	24.00		
16.12.21	4.010	356.4844	356.3516	0.1328	0.00	-	56.81	45.58	11.24	0.00	24.00		
17.12.21	3.975	356.6172	356.4453	0.1719	0.00	-	56.69	45.55	11.14	0.00	24.00		
18.12.21	3.989	356.5781	356.3984	0.1797	0.00	-	56.77	45.60	11.18	0.00	24.00		
19.12.21	3.885	356.6406	356.5391	0.1016	0.00	-	56.06	45.18	10.88	0.00	24.00		
20.12.21	5.276	356.8516	356.6250	0.2266	0.00	-	65.41	50.63	14.78	0.00	24.00		
21.12.21	6.972	358.2344	357.9375	0.2969	0.00	-	77.36	57.92	19.44	0.00	24.00		
22.12.21	7.006	357.5938	357.3672	0.2266	0.00	-	77.52	57.95	19.57	0.00	24.00		
23.12.21	6.281	357.8516	357.6641	0.1875	0.00	-	72.29	54.76	17.54	0.00	24.00		
24.12.21	5.757	359.7891	359.6016	0.1875	0.00	-	68.18	52.19	15.99	0.00	24.00		
25.12.21	5.849	358.3984	358.2422	0.1563	0.00	-	68.97	52.66	16.31	0.00	24.00		
26.12.21	5.695	358.1641	357.9375	0.2266	0.00	-	67.92	52.03	15.89	0.00	24.00		
27.12.21	5.925	361.3281	361.1016	0.2266	0.00	-	68.96	52.57	16.39	0.00	24.00		
28.12.21	6.046	357.3438	357.1250	0.2188	0.00	-	70.50	53.59	16.91	0.00	24.00		
29.12.21	5.946	356.8203	356.6094	0.2109	0.00	-	70.11	53.46	16.65	0.00	24.00		
30.12.21	5.891	356.7109	356.5391	0.1719	0.00	-	70.04	53.54	16.50	0.00	24.00		
31.12.21	4.932	357.1875	356.9922	0.1953	0.00	-	63.62	49.83	13.79	0.00	24.00		
01.01.22	4.285	357.5185	357.3923	0.1262	0.00	-	58.65	46.68	11.97	0.00	24.00		
02.01.22	4.930	357.2040	357.0255	0.1786	0.00	-	62.87	49.08	13.79	0.00	24.00		
03.01.22	5.348	356.7919	356.5980	0.1939	0.00	-	66.42	51.44	14.98	0.00	24.00		
04.01.22	5.329	356.6045	356.3937	0.2108	0.00	-	66.32	51.39	14.93	0.00	24.00		
05.01.22	4.808	356.8756	356.7214	0.1542	0.00	-	62.80	49.34	13.46	0.00	24.00		
06.01.22	3.848	357.2697	357.1880	0.0817	0.00	-	55.63	44.87	10.76	0.00	24.00		
07.01.22	4.216	357.1877	357.0774	0.1104	0.00	-	58.07	46.28	11.79	0.00	24.00		
08.01.22	4.487	356.9858	356.8625	0.1233	0.00	-	59.61	47.04	12.56	0.00	24.00		
09.01.22	5.116	356.1047	355.9131	0.1917	0.00	-	64.76	50.40	14.36	0.00	24.00		
10.01.22	5.002	356.6199	356.4670	0.1528	0.00	-	63.98	49.96	14.02	0.00	24.00		
11.01.22	5.306	356.3303	356.1802	0.1501	0.00	-	65.80	50.92	14.88	0.00	24.00		
12.01.22	5.753	355.8779	355.6736	0.2043	0.00	-	68.98	52.82	16.16	0.00	24.00		
Итого	173.146	11952.9414	11946.2188	6.7220	0.00	0.0000	64.79	50.31	14.47	12.76	803.24	12.76	

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	VI	Tr
12.01.22 24:00	58.428	4281.37	4279.49	0.00	288.00
01.01.22 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21 24:00	861.836	73956.80	73784.57	0.00	5286.37
10.12.21 00:00	747.119	66285.23	66117.84	0.00	4771.12
Итого	173.146	11952.94	11946.22	0.00	803.24

Отчетный период _____ 816.00_час. Период норм. работы _____ 803.24_час.

Период отключения питания (U) _____ 12.757_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G>min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ **ПОДМОСКОВЬЯ** Представитель теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Q рас = 173,897 Гкал

