

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _Московское шоссе, д. 41
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _387092
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Мосовское шоссе 41
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _387092
 Свод.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Габр.: 0.036 - 60.0_м3/ч ДУ= _____мм
 Гп : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с _13.01.2022_ по _13.02.2022_

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн		M1-M2 утечка	Vi	Температура, °C		t1-t2	Время, час	Нераб. ТН	Работы Тр	Классиф ошибок
			M2	уточка			M2-M1 подмес	t1					
13.01.22	5.731	355.7739	355.5024	0.2715	0.00	-	68.61	52.52	16.10	0.00	24.00		
14.01.22	4.170	356.4126	356.2803	0.1323	0.00	-	57.56	45.87	11.69	0.00	24.00		
15.01.22	4.535	358.5522	358.4370	0.1152	0.00	-	59.84	47.20	12.64	0.00	24.00		
16.01.22	4.766	359.1201	358.9722	0.1479	0.00	-	61.78	48.51	13.27	0.00	24.00		
17.01.22	4.543	359.1064	358.9399	0.1665	0.00	-	60.49	47.85	12.64	0.00	24.00		
18.01.22	4.401	359.6230	359.5024	0.1206	0.00	-	59.11	46.88	12.23	0.00	24.00		
19.01.22	5.909	358.4658	358.2319	0.2339	0.00	-	70.08	53.60	16.47	0.00	24.00		
20.01.22	4.950	360.4663	360.2769	0.1895	0.00	-	63.93	50.21	13.72	0.00	24.00		
21.01.22	3.545	361.4243	361.2852	0.1392	0.00	-	53.11	43.31	9.79	0.00	24.00		
22.01.22	5.120	362.8945	362.7725	0.1221	0.00	-	63.62	49.52	14.10	0.00	24.00		
23.01.22	5.287	363.7314	363.5957	0.1357	0.00	-	65.82	51.30	14.52	0.00	24.00		
24.01.22	5.403	364.2510	364.0977	0.1533	0.00	-	66.55	51.73	14.82	0.00	24.00		
25.01.22	5.781	362.7549	362.5654	0.1895	0.00	-	69.75	53.83	15.92	0.00	24.00		
26.01.22	5.474	362.0938	361.9229	0.1709	0.00	-	67.70	52.59	15.10	0.00	24.00		
27.01.22	5.364	360.5977	360.4648	0.1328	0.00	-	66.73	51.86	14.86	0.00	24.00		
28.01.22	5.529	360.2695	360.0947	0.1748	0.00	-	68.15	52.81	15.33	0.00	24.00		
29.01.22	5.225	360.2773	360.1377	0.1396	0.00	-	66.24	51.75	14.49	0.00	24.00		
30.01.22	4.717	360.6699	360.5361	0.1335	0.00	-	62.81	49.74	13.07	0.00	24.00		
31.01.22	4.522	360.8457	360.7422	0.1035	0.00	-	61.11	48.59	12.52	0.00	24.00		
01.02.22	4.568	360.1709	360.0596	0.1113	0.00	-	61.37	48.70	12.67	0.00	24.00		
02.02.22	4.372	359.7676	359.6855	0.0820	0.00	-	59.82	47.68	12.14	0.00	24.00		
03.02.22	5.346	359.2607	359.0645	0.1963	0.00	-	66.89	52.02	14.87	0.00	24.00		
04.02.22	5.267	359.5176	359.2559	0.1641	0.00	-	66.60	51.97	14.64	0.00	24.00		
05.02.22	5.693	359.4072	359.2559	0.1514	0.00	-	69.21	53.38	15.83	0.00	24.00		
06.02.22	5.396	359.5010	359.3662	0.1348	0.00	-	67.71	52.71	15.00	0.00	24.00		
07.02.22	4.233	360.0762	359.9609	0.1152	0.00	-	59.38	47.63	11.74	0.00	24.00		
08.02.22	3.705	360.3584	360.3125	0.0459	0.00	-	54.98	44.71	10.27	0.00	24.00		
09.02.22	4.008	360.1592	360.1289	0.0303	0.00	-	57.07	45.95	11.12	0.00	24.00		
10.02.22	3.961	360.1650	360.1074	0.0576	0.00	-	57.06	46.08	10.99	0.00	24.00		
11.02.22	3.797	358.1738	358.0928	0.0811	0.00	-	55.78	45.19	10.59	0.00	24.00		
12.02.22	4.110	359.7129	359.7129	0.0400	0.00	-	57.66	46.24	11.41	0.00	24.00		
13.02.22	4.107	359.8574	359.7803	0.0771	0.00	-	57.71	46.31	11.40	0.00	24.00		
Итого	153.535	11523.4980	11519.2383	4.2597	0.00	0.0000	62.64	49.32	13.31	0.00	768.00	0.00	

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
13.02.22	24:00	211.964	15804.87	15798.73	0.00	1056.00
13.01.22	00:00	58.428	4281.37	4279.49	0.00	288.00
Итого		153.535	11523.50	11519.24	0.00	768.00

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 768.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функл.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Представитель ПОДМОСКОВЬЯ Представитель теплоснабжающей организации _____
 абонента _____

ИНЖЕНЕР ЖОЛЕСНИКОВ А.Б.

ООО "Газпром теплоснабжение МО"
"Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоснабжение МО"
"Тепловая инспекция"