

Организация: ООО "Управляющая Компания Московской области" Номер абонента: 4X
 Адрес: московское шоссе 41 Телефон: _____
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____ Номер теплосчётчика: 387092
 Дата последующей поверки теплосчётчика: _____

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18.03.22 по 14.04.22

с/б.03

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18.03.22	5,131	358,92	358,80	0,12	---	65,7	51,4	14,3	6,5	5,2	0,0	24,0	
19.03.22	4,389	358,46	358,38	0,08	---	61,2	49,0	12,2	6,5	5,2	0,0	24,0	
20.03.22	3,750	359,34	359,30	0,04	---	56,3	45,9	10,4	6,5	5,2	0,0	24,0	
21.03.22	3,496	360,26	360,21	0,06	---	54,6	44,9	9,7	6,5	5,3	0,0	24,0	
22.03.22	3,657	359,57	359,49	0,07	---	56,0	45,9	10,2	6,5	5,3	0,0	24,0	
23.03.22	3,405	359,02	358,91	0,11	---	54,7	45,2	9,5	6,5	5,3	0,0	24,0	
24.03.22	3,503	358,85	358,78	0,08	---	55,9	46,1	9,7	6,5	5,3	0,0	24,0	
25.03.22	3,149	317,91	309,68	8,23	---	55,9	46,0	9,9	6,5	5,1	0,0	24,0	
26.03.22	3,211	359,10	358,27	0,84	---	53,3	44,4	8,9	6,5	5,5	0,0	24,0	
27.03.22	4,215	362,18	361,93	0,24	---	59,3	47,7	11,6	6,5	5,1	0,0	24,0	
28.03.22	4,580	360,33	360,12	0,21	---	62,2	49,5	12,7	6,5	5,1	0,0	24,0	
29.03.22	3,400	360,29	360,10	0,19	---	52,9	43,5	9,4	6,5	5,2	0,0	24,0	
30.03.22	3,946	360,28	360,07	0,21	---	57,2	46,2	10,9	6,5	5,2	0,0	24,0	
31.03.22	3,767	360,57	360,33	0,24	---	56,0	45,6	10,4	6,5	5,3	0,0	24,0	
01.04.22	3,208	326,66	326,51	0,15	---	53,6	43,8	9,8	6,5	5,3	2,3	21,7	
02.04.22	3,598	361,05	360,84	0,21	---	54,5	44,6	10,0	6,5	5,2	0,0	24,0	
03.04.22	3,704	361,13	360,90	0,23	---	55,0	44,8	10,2	6,5	5,2	0,0	24,0	
04.04.22	4,012	360,95	360,70	0,25	---	57,7	46,6	11,1	6,5	5,3	0,0	24,0	
05.04.22	3,549	345,55	345,27	0,28	---	54,7	44,4	10,3	6,4	5,2	0,0	24,0	
06.04.22	3,300	358,54	358,34	0,20	---	52,0	42,8	9,2	6,5	5,3	0,0	24,0	
07.04.22	3,365	358,27	358,14	0,13	---	53,1	43,7	9,4	6,5	5,1	0,0	24,0	
08.04.22	3,294	358,20	358,32	---	0,11	52,9	43,7	9,2	6,5	5,1	0,0	24,0	
09.04.22	3,339	358,40	358,53	---	0,13	53,6	44,3	9,3	6,5	5,2	0,0	24,0	
10.04.22	3,172	357,25	357,38	---	0,12	52,8	43,9	8,9	6,5	5,1	0,0	24,0	
11.04.22	3,083	358,14	358,24	---	0,11	51,4	42,8	8,6	6,5	5,2	0,0	24,0	
12.04.22	3,132	357,74	357,85	---	0,11	51,7	43,0	8,7	6,5	5,2	0,0	24,0	
13.04.22	3,190	357,37	357,53	---	0,16	52,2	43,3	8,9	6,5	5,2	0,0	24,0	
14.04.22	3,260	357,13	357,24	---	0,11	52,8	43,7	9,1	6,5	5,2	0,0	24,0	
Итого	100,805	9971,46	9960,15	12,15	0,84	55,3	45,2	10,1	6,5	5,2	2,28	669,72	2,28

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
14.04.22 24.00	453,532	37286,50	37267,72	2493,7
18.03.22 00.00	352,727	27315,04	27307,57	1824,0
Итого	100,805	9971,46	9960,15	669,7

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 669,72 час

Период отключения питания (U): _____ час


Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента _____



Q_{доп.} = 111,985 ткал.