

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	383963
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,	Система:	Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, Т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.11	1,87	183,46	184,07	0,00	0,61	186,48	186,16	0,32	58,69	48,49	10,2	-0,22	-0,41	24,0	
17.11	1,75	183,43	184,04	0,00	0,61	186,25	186,00	0,25	56,68	47,1	9,57	-0,22	-0,4	24,0	
18.11	1,71	183,36	183,95	0,00	0,59	186,12	185,89	0,22	56,11	46,77	9,34	-0,21	-0,39	24,0	
19.11	1,70	183,21	183,78	0,00	0,57	185,97	185,72	0,25	56,15	46,83	9,31	-0,2	-0,39	24,0	
20.11	1,67	183,21	183,79	0,00	0,58	185,93	185,72	0,21	55,71	46,61	9,1	-0,18	-0,37	24,0	
21.11	1,71	183,15	183,72	0,00	0,57	185,94	185,70	0,23	56,47	47,11	9,35	-0,19	-0,38	24,0	
22.11	1,76	183,22	183,81	0,00	0,59	186,03	185,80	0,23	56,81	47,18	9,63	-0,2	-0,39	24,0	
23.11	2,16	182,92	183,54	0,00	0,62	186,37	185,88	0,48	63,32	51,51	11,81	-0,21	-0,4	24,0	
24.11	2,11	182,92	183,51	0,00	0,59	186,32	185,83	0,49	62,81	51,27	11,54	-0,21	-0,4	24,0	
25.11	1,62	183,34	183,90	0,00	0,56	185,93	185,75	0,18	54,35	45,49	8,86	-0,21	-0,4	24,0	
26.11	1,57	183,40	183,96	0,00	0,56	185,91	185,75	0,16	53,31	44,74	8,57	-0,21	-0,4	24,0	
27.11	1,55	183,46	184,00	0,00	0,54	185,93	185,78	0,15	53,02	44,57	8,45	-0,21	-0,4	24,0	
28.11	1,63	183,27	183,85	0,00	0,58	185,93	185,75	0,19	55,21	46,32	8,89	-0,2	-0,4	24,0	
29.11	1,51	183,55	184,09	0,00	0,53	186,03	185,89	0,14	53,13	44,9	8,23	-0,2	-0,39	24,0	
30.11	1,48	186,55	187,13	0,00	0,57	188,97	188,88	0,09	51,89	43,96	7,93	-0,19	-0,37	24,0	
01.12	1,94	185,48	186,00	0,00	0,52	188,62	188,20	0,43	59,74	49,3	10,44	-0,2	-0,38	24,0	
02.12	2,03	183,12	183,68	0,00	0,56	186,37	185,92	0,45	61,32	50,25	11,07	-0,22	-0,4	24,0	
03.12	1,64	183,65	184,17	0,00	0,52	186,30	186,07	0,23	55,04	46,11	8,93	-0,22	-0,4	24,0	
04.12	1,87	183,21	183,74	0,00	0,53	186,14	185,78	0,36	58,12	47,89	10,22	-0,22	-0,41	24,0	
05.12	1,92	183,66	184,20	0,00	0,53	186,80	186,38	0,43	60,0	49,56	10,44	-0,23	-0,42	24,0	
06.12	1,81	183,61	184,12	0,00	0,51	186,47	186,13	0,35	57,23	47,38	9,85	-0,24	-0,42	24,0	
07.12	1,73	183,34	183,83	0,00	0,50	186,03	185,74	0,29	55,62	46,18	9,44	-0,24	-0,42	24,0	
08.12	1,97	183,32	183,85	0,00	0,53	186,42	185,98	0,44	59,66	48,88	10,78	-0,23	-0,42	24,0	
09.12	2,47	183,27	183,82	0,00	0,55	187,21	186,44	0,77	67,96	54,45	13,5	-0,25	-0,42	24,0	
Итого:	43,16	4405,11	4418,52	0,00	13,41	4474,48	0,00	7,33	57,43	47,62	9,81	-0,21	-0,40	576,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.11.2021	24:00	324,15	34506,01	34710,11	7648,05
09.12.2021	24:00	367,31	38911,12	39128,64	8224,05
ИТОГО:		43,16	4405,11	4418,52	576,00

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

Тотч.	=	Тнараб.	+	Тсб.пит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	-	TG<min	+	TG>max	+	Тд.о.
576,00	=	576,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчёт: Q = 43,164 Гкал

ОООУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»
Представитель
абонента **ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Серпуховский филиал
Представитель
тепло(водо)снабжающей организации
"Тепловая инспекция"

Q = 43,164 Гкал

zφ = 43,16 чФ 42,102 = 85,266 Рка