

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"			Номер абонента:	Котельная												
Тип прибора:	КМ-5-2			Номер прибора:	383963												
Адрес дома:	ул Московское шоссе 42 стр. ввод1,			Система:	Отп												
Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 13.01.2022 по 13.02.2022																	
Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок		
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2				
13.01	2,51	184,92	185,41	0,00	0,49	188,93	188,05	0,88	68,07	54,49	13,58	-0,27	-0,45	24,0			
14.01	1,81	185,50	185,93	0,00	0,44	188,38	187,94	0,43	57,01	47,25	9,77	-0,24	-0,42	24,0			
15.01	1,82	171,58	171,60	0,00	0,02	174,47	173,58	0,88	59,49	48,89	10,6	-0,25	-0,44	23,95	ED		
16.01	2,06	186,52	187,07	0,00	0,55	189,85	189,35	0,50	61,42	50,36	11,06	-0,26	-0,45	24,0			
17.01	1,97	186,28	186,82	0,00	0,55	189,46	189,02	0,44	60,02	49,42	10,6	-0,25	-0,44	24,0			
18.01	1,92	186,41	186,92	0,00	0,51	189,48	189,06	0,43	58,86	48,57	10,29	-0,26	-0,45	24,0			
19.01	2,57	185,52	186,08	0,00	0,56	189,72	188,86	0,87	69,8	55,94	13,86	-0,27	-0,47	24,0			
20.01	2,12	186,70	187,21	0,00	0,51	190,24	189,65	0,59	63,41	52,02	11,39	-0,27	-0,46	24,0			
21.01	1,53	186,83	187,32	0,00	0,49	189,40	189,16	0,24	52,43	44,25	8,18	-0,26	-0,45	24,0			
22.01	2,24	188,33	188,86	0,00	0,53	191,92	191,29	0,63	63,52	51,64	11,88	-0,27	-0,46	24,0			
23.01	2,28	188,17	188,71	0,00	0,54	191,96	191,29	0,67	65,47	53,33	12,15	-0,29	-0,48	24,0			
24.01	2,35	188,55	189,07	0,00	0,52	192,44	191,70	0,74	66,35	53,89	12,46	-0,29	-0,49	24,0			
25.01	2,50	187,88	188,40	0,00	0,52	192,09	191,23	0,86	69,36	56,03	13,33	-0,28	-0,48	24,0			
26.01	2,37	187,66	188,15	0,00	0,49	191,63	190,85	0,79	67,28	54,65	12,63	-0,28	-0,47	24,0			
27.01	2,33	186,98	187,49	0,00	0,51	190,85	190,11	0,74	66,43	53,96	12,47	-0,28	-0,47	24,0			
28.01	2,39	186,75	187,26	0,00	0,51	190,75	189,96	0,79	67,67	54,87	12,79	-0,27	-0,47	24,0			
29.01	2,26	186,82	187,32	0,00	0,50	190,62	189,92	0,71	65,9	53,77	12,13	-0,27	-0,47	24,0			
30.01	2,01	187,08	187,58	0,00	0,50	190,52	189,98	0,54	62,29	51,52	10,77	-0,26	-0,46	24,0			
31.01	1,95	187,22	187,72	0,00	0,50	190,49	190,01	0,48	60,76	50,35	10,4	-0,25	-0,46	24,0			
01.02	1,96	186,84	187,32	0,00	0,49	190,14	189,63	0,50	61,07	50,58	10,49	-0,25	-0,47	24,0			
02.02	1,88	186,64	187,15	0,00	0,51	189,80	189,36	0,43	59,46	49,38	10,08	-0,27	-0,48	24,0			
03.02	2,31	186,22	186,75	0,00	0,54	190,08	189,38	0,71	66,59	54,17	12,42	-0,27	-0,48	24,0			
04.02	2,29	186,45	186,96	0,00	0,51	190,29	189,57	0,72	66,26	54,0	12,27	-0,27	-0,49	24,0			
05.02	2,50	186,34	186,85	0,00	0,50	190,48	189,61	0,87	68,95	55,55	13,41	-0,28	-0,48	24,0			
06.02	2,35	186,41	186,93	0,00	0,51	190,35	189,59	0,76	67,19	54,58	12,61	-0,27	-0,48	24,0			
07.02	1,81	186,88	187,34	0,00	0,46	189,95	189,52	0,43	58,82	49,11	9,71	-0,27	-0,48	24,0			
08.02	1,60	187,11	187,60	0,00	0,49	189,78	189,53	0,26	54,61	46,08	8,54	-0,28	-0,49	24,0			
09.02	1,73	186,98	187,51	0,00	0,53	189,86	189,56	0,30	56,8	47,54	9,26	-0,28	-0,49	24,0			
10.02	1,70	186,99	187,50	0,00	0,52	189,85	189,55	0,29	56,66	47,57	9,09	-0,28	-0,49	24,0			
11.02	1,64	185,97	186,49	0,00	0,52	188,70	188,45	0,25	55,43	46,6	8,83	-0,28	-0,49	24,0			
12.02	1,78	186,74	187,25	0,00	0,51	189,67	189,32	0,35	57,42	47,89	9,53	-0,28	-0,5	24,0			
13.02	1,77	187,37	187,87	0,00	0,50	190,30	189,95	0,36	57,28	47,82	9,46	-0,29	-0,51	24,0			
Итого:	66,31	5962,64	5978,45	0,00	15,81	6072,46	0,00	18,42	62,26	51,13	11,13	-0,27	-0,47	767,95			
Показания интеграторов счётчика:								Классификация ошибок:									
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч												
12.01.2022	24:00	25,41	2226,51	2232,20	288,00												
13.02.2022	24:00	91,72	8189,15	8210,65	1055,95												
ИТОГО:		66,31	5962,64	5978,45	767,95												
Тотч.	= Тнараб.	+ Тсб.пит.	+ Тф.отк.	+ Тdt<mi	+ TG<mi	+ TG>max	+ Тд.о.										
768,00	= 767,95	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,04	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0										
Досчёт: Q =		66,311 Гкал															
ООО «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»				Представитель Серпуховский филиал				тепло(водо)снабжающей организации «Газпром теплоэнерго МО»									
Инженер Колесников А.Б.				«Тепловая инспекция»													

$$Q_{\text{дос}} = 66,31 / 767,95 \times 768 = 66,314 \text{ Гкал}$$

$$\Sigma Q = 66,314 + 65,075 = 131,389 \text{ Гкал}$$

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

-13,631

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосковья"
 Адрес "Московское шоссе, д.42 вввод 2"
 Тип теплосчетчика "КМ-5-2" версия "02.30"
 Дата последней поверки теплосчетчика

Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика "383970"

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с "13.01.2022" по "13.02.2022"

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	t1			t2	t1-t2
13.01.22	2.483	180.4458	180.1255	0.3203	0.00	68.21	54.56	13.65	0.00	24.00	
14.01.22	1.806	180.7280	180.3943	0.3337	0.00	57.19	47.31	9.89	0.00	24.00	
15.01.22	1.942	183.0457	182.6912	0.3545	0.00	59.49	48.99	10.50	0.00	24.00	
16.01.22	2.011	179.7917	179.4636	0.3281	0.00	61.44	50.37	11.08	0.00	24.00	
17.01.22	1.930	181.3218	180.9626	0.3591	0.00	60.12	49.58	10.54	0.00	24.00	
18.01.22	1.878	182.6350	182.2878	0.3472	0.00	58.75	48.58	10.18	0.00	24.00	
19.01.22	2.531	182.1443	181.7478	0.3965	0.00	69.76	55.97	13.78	0.00	24.00	
20.01.22	2.101	183.1025	182.6953	0.4072	0.00	63.61	52.24	11.37	0.00	24.00	
21.01.22	1.515	183.5037	183.0708	0.4329	0.00	52.73	44.59	8.15	0.00	24.00	
22.01.22	2.205	184.4175	184.0217	0.3958	0.00	63.29	51.44	11.84	0.00	24.00	
23.01.22	2.249	184.8018	184.4172	0.3845	0.00	65.52	53.46	12.06	0.00	24.00	
24.01.22	2.280	183.3223	182.9434	0.3789	0.00	66.23	53.91	12.32	0.00	24.00	
25.01.22	2.426	181.4492	181.0479	0.4014	0.00	69.43	56.17	13.26	0.00	24.00	
26.01.22	2.295	180.9858	180.5791	0.4067	0.00	67.37	54.80	12.57	0.00	24.00	
27.01.22	2.249	180.2710	179.8516	0.4194	0.00	66.41	54.04	12.37	0.00	24.00	
28.01.22	2.319	180.1284	179.6948	0.4336	0.00	67.79	55.03	12.76	0.00	24.00	
29.01.22	2.205	180.1465	179.7090	0.4375	0.00	65.94	53.82	12.13	0.00	24.00	
30.01.22	1.984	180.3452	179.8975	0.4478	0.00	62.47	51.58	10.89	0.00	24.00	
31.01.22	1.901	180.3730	179.9614	0.4116	0.00	60.76	50.33	10.43	0.00	24.00	
01.02.22	1.905	180.0576	179.6455	0.4121	0.00	61.04	50.56	10.47	0.00	24.00	
02.02.22	1.829	179.8159	179.3838	0.4321	0.00	59.50	49.43	10.06	0.00	24.00	
03.02.22	2.255	179.5444	179.1279	0.4165	0.00	66.58	54.13	12.45	0.00	24.00	U
04.02.22	2.224	179.7085	179.2700	0.4385	0.00	66.30	54.03	12.27	0.01	23.99	
05.02.22	2.420	179.8115	179.3315	0.4800	0.00	68.88	55.53	13.35	0.00	24.00	
06.02.22	2.298	179.9424	179.4331	0.5093	0.00	67.37	54.71	12.66	0.00	24.00	
07.02.22	1.787	180.1880	179.6953	0.4927	0.00	59.06	49.25	9.81	0.00	24.00	
08.02.22	1.574	180.3442	179.8564	0.4878	0.00	54.66	46.04	8.62	0.00	24.00	
09.02.22	1.701	180.2827	179.8315	0.4512	0.00	56.76	47.44	9.33	0.00	24.00	
10.02.22	1.678	180.2588	179.8052	0.4536	0.00	56.75	47.54	9.20	0.00	24.00	
11.02.22	1.608	179.1807	178.7427	0.4380	0.00	55.46	46.59	8.87	0.00	24.00	
12.02.22	1.742	180.1826	179.7114	0.4712	0.00	57.34	47.78	9.56	0.00	24.00	
13.02.22	1.744	182.6660	182.1748	0.4912	0.00	57.37	47.93	9.44	0.00	24.00	
Итого	65.074	5794.9424	5781.5718	13.3709	0.00	62.30	51.18	11.12	0.01	767.99	0.01

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
13.02.22	24:00	89.834	7951.64	7934.94	0.00	1055.99
13.01.22	00:00	24.760	2156.70	2153.37	0.00	288.00
Итого		65.074	5794.94	5781.57	0.00	767.99

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 767.99_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.012_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
ООО «Газпром теплоснабжения МО»
«Тепловая инспекция»

Ргос. = 65,074 / 767,99 x 768 = 65,075
Гвсн

Серпуховский филиал
ООО «Газпром теплоснабжения МО»
«Тепловая инспекция»