

Организация: ООО "Управляющая Компания Московской области"
 Адрес: Московское шоссе 42
 Тип теплосчётчика: КМ5-2 Версия _____
 Дата последующей поверки теплосчётчика: _____

Номер абонента: _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчётчика: 383963

Посуточная ведомость учёта параметров теплопотребления

с 18.03.22 по 14.04.22

*Итого 2-го
669,21*

Дата	Q, Гкал	Масса, т				Температура,			Давлен.,		Время, час		Ошибки
		M1	M2	M1-M2 утечка	M2-M1 подм	t1	t2	t1-t2	P1	P2	Нераб Тн	Работ Тр	
18.03.22	2,254	185,47	185,92	---	0,45	65,4	53,4	12,0	5,8	-0,6	0,0	24,0	
19.03.22	1,900	185,62	186,08	---	0,46	60,7	50,6	10,1	5,8	-0,6	0,0	24,0	
20.03.22	1,624	185,95	186,44	---	0,49	55,9	47,3	8,6	5,9	-0,6	0,0	24,0	
21.03.22	1,515	186,36	186,83	---	0,47	54,3	46,3	8,0	6,0	-0,6	0,0	24,0	
22.03.22	1,574	185,81	186,32	---	0,50	55,8	47,4	8,4	6,1	-0,6	0,0	24,0	
23.03.22	1,495	185,87	186,34	---	0,47	54,4	46,5	7,9	6,0	-0,6	0,0	24,0	
24.03.22	1,561	185,91	186,39	---	0,48	55,6	47,3	8,3	6,0	-0,5	0,0	24,0	
25.03.22	1,562	187,97	188,47	---	0,50	55,4	47,2	8,2	6,2	-0,5	0,0	24,0	
26.03.22	1,450	187,52	188,03	---	0,51	53,1	45,5	7,6	6,0	-0,5	0,0	24,0	
27.03.22	1,841	186,99	187,50	---	0,50	59,0	49,3	9,7	5,5	-0,5	0,0	24,0	
28.03.22	1,983	187,65	188,14	---	0,49	61,6	51,1	10,5	5,5	-0,5	0,0	24,0	
29.03.22	1,513	187,07	187,53	---	0,46	52,7	44,7	8,0	5,4	-0,5	0,0	24,0	
30.03.22	1,735	186,71	187,11	---	0,40	56,9	47,7	9,2	5,6	-0,5	0,0	24,0	
31.03.22	1,637	186,98	187,45	---	0,46	55,6	46,9	8,6	5,8	-0,5	0,0	24,0	
01.04.22	1,389	166,12	166,52	---	0,40	53,4	45,2	8,2	5,9	-0,5	2,8	21,2	
02.04.22	1,583	187,93	188,40	---	0,47	54,1	45,8	8,3	5,9	-0,5	0,0	24,0	
03.04.22	1,638	187,88	188,33	---	0,46	54,8	46,2	8,6	5,8	-0,5	0,0	24,0	
04.04.22	1,750	187,65	188,11	---	0,46	57,3	48,1	9,2	5,8	-0,5	0,0	24,0	
05.04.22	1,534	179,22	179,67	---	0,45	54,2	45,8	8,4	5,7	-0,5	0,0	24,0	
06.04.22	1,432	185,84	186,30	---	0,46	51,7	44,1	7,6	6,0	-0,5	0,0	24,0	
07.04.22	1,437	185,59	186,06	---	0,47	52,6	45,0	7,6	6,0	-0,5	0,0	24,0	
08.04.22	1,407	185,47	185,98	---	0,51	52,6	45,2	7,5	6,1	-0,5	0,0	24,0	
09.04.22	1,430	186,10	186,60	---	0,50	53,3	45,7	7,6	5,5	-0,5	0,0	24,0	
10.04.22	1,363	185,76	186,25	---	0,49	52,4	45,2	7,2	5,5	-0,5	0,0	24,0	
11.04.22	1,326	185,74	186,22	---	0,48	51,1	44,0	7,0	5,4	-0,5	0,0	24,0	
12.04.22	1,345	184,96	185,47	---	0,51	51,4	44,3	7,2	5,9	-0,6	0,0	24,0	
13.04.22	1,369	184,57	185,07	---	0,50	51,9	44,6	7,3	6,0	-0,6	0,0	24,0	
14.04.22	1,407	184,46	184,95	---	0,50	52,6	45,0	7,5	6,0	-0,6	0,0	24,0	
Итого	44,054	5189,15	5202,48	0,00	13,33	55,0	46,6	8,4	5,8	-0,5	2,79	669,21	2,79

Показания интеграторов КМ-5

Дата, время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, час
14.04.22 24.00	196,866	19327,89	19377,75	2493,2
18.03.22 00.00	152,812	14138,74	14175,27	1824,0
Итого	44,054	5189,15	5202,48	669,2

Отчётный период: 672,00 час

Период норм. работы: 669,21 час

Период отключения питания (U): _____ час

Период функц. отказа (E): 0,00 час

Период t1-t2 < min (D): _____ час

Период G < min (g): 0,00 час

Период G > max (G): _____ час

Представитель
абонента



теплоснабжающей
организации _____