

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 383996 |
| Адрес дома: | ул Московское шоссе 44 стр. ввод1, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения за период с 13.01.2022 по 13.02.2022

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, т | | Подмес, т | | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Наработка Тр, час | Классифик. ошибок |
|--------|---------------|----------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|-------|----------------|------|-------|----------|--|-------------------|-------------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | P1 | P2 | | | | |
| 13.01 | 2,60 | 285,22 | 282,52 | 2,70 | 0,00 | 291,32 | 287,09 | 4,23 | 68,55 | 59,3 | 9,26 | 6,58 | 12,9 | | | 24,0 | |
| 14.01 | 1,84 | 286,39 | 283,70 | 2,68 | 0,00 | 290,78 | 287,14 | 3,65 | 57,39 | 50,82 | 6,57 | 6,61 | 12,92 | | | 24,0 | |
| 15.01 | 2,01 | 288,30 | 285,59 | 2,72 | 0,00 | 293,11 | 289,31 | 3,80 | 59,98 | 52,89 | 7,09 | 6,51 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 16.01 | 2,10 | 288,39 | 285,67 | 2,72 | 0,00 | 293,48 | 289,60 | 3,88 | 61,85 | 54,43 | 7,42 | 6,5 | 12,81 | | | 24,0 | |
| 17.01 | 2,01 | 288,39 | 285,70 | 2,68 | 0,00 | 293,27 | 289,49 | 3,78 | 60,44 | 53,34 | 7,1 | 6,5 | 12,81 | | | 24,0 | |
| 18.01 | 1,97 | 288,90 | 286,18 | 2,71 | 0,00 | 293,62 | 289,85 | 3,77 | 59,32 | 52,38 | 6,94 | 6,51 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 19.01 | 2,67 | 287,37 | 284,63 | 2,74 | 0,00 | 293,81 | 289,46 | 4,35 | 70,3 | 60,89 | 9,41 | 6,48 | 12,8 | | | 24,0 | |
| 20.01 | 2,20 | 289,43 | 286,69 | 2,74 | 0,00 | 294,86 | 290,87 | 3,99 | 63,82 | 56,1 | 7,72 | 6,5 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 21.01 | 1,57 | 289,95 | 287,30 | 2,64 | 0,00 | 293,90 | 290,42 | 3,48 | 52,77 | 47,21 | 5,56 | 6,53 | 12,84 | | | 24,0 | |
| 22.01 | 2,32 | 292,27 | 289,53 | 2,74 | 0,00 | 297,79 | 293,74 | 4,05 | 64,03 | 55,95 | 8,07 | 6,67 | 12,97 | | | 24,0 | |
| 23.01 | 2,37 | 291,96 | 289,21 | 2,75 | 0,00 | 297,77 | 293,65 | 4,12 | 65,91 | 57,66 | 8,25 | 6,53 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 24.01 | 2,43 | 292,15 | 289,38 | 2,77 | 0,00 | 298,11 | 293,92 | 4,19 | 66,83 | 58,38 | 8,45 | 6,51 | 12,81 | | | 24,0 | |
| 25.01 | 2,59 | 290,97 | 288,21 | 2,76 | 0,00 | 297,41 | 293,09 | 4,33 | 69,84 | 60,81 | 9,03 | 6,51 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 26.01 | 2,45 | 290,61 | 287,83 | 2,77 | 0,00 | 296,69 | 292,47 | 4,22 | 67,74 | 59,18 | 8,55 | 6,55 | 12,86 | | | 24,0 | |
| 27.01 | 2,39 | 289,51 | 286,79 | 2,72 | 0,00 | 295,43 | 291,30 | 4,12 | 66,91 | 58,5 | 8,4 | 6,53 | 12,84 | | | 24,0 | |
| 28.01 | 2,47 | 289,18 | 286,41 | 2,77 | 0,00 | 295,29 | 291,06 | 4,23 | 68,13 | 59,47 | 8,66 | 6,53 | 12,84 | | | 24,0 | |
| 29.01 | 2,33 | 289,33 | 286,60 | 2,73 | 0,00 | 295,16 | 291,06 | 4,09 | 66,34 | 58,15 | 8,19 | 6,53 | 12,84 | | | 24,0 | |
| 30.01 | 2,08 | 289,86 | 287,12 | 2,74 | 0,00 | 295,12 | 291,21 | 3,91 | 62,7 | 55,39 | 7,31 | 6,52 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 31.01 | 2,01 | 289,95 | 287,24 | 2,71 | 0,00 | 294,97 | 291,15 | 3,82 | 61,2 | 54,12 | 7,07 | 6,55 | 12,85 | | | 24,0 | |
| 01.02 | 2,03 | 289,37 | 286,64 | 2,73 | 0,00 | 294,43 | 290,58 | 3,85 | 61,52 | 54,37 | 7,15 | 6,52 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 02.02 | 1,94 | 289,16 | 286,45 | 2,71 | 0,00 | 294,00 | 290,22 | 3,78 | 59,88 | 53,02 | 6,86 | 6,49 | 12,8 | | | 24,0 | |
| 03.02 | 2,40 | 288,46 | 285,75 | 2,72 | 0,00 | 294,38 | 290,26 | 4,12 | 67,04 | 58,57 | 8,46 | 6,5 | 12,81 | | | 24,0 | |
| 04.02 | 2,35 | 288,73 | 286,00 | 2,73 | 0,00 | 294,59 | 290,49 | 4,10 | 66,7 | 58,42 | 8,28 | 6,52 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 05.02 | 2,57 | 288,48 | 285,71 | 2,77 | 0,00 | 294,81 | 290,49 | 4,32 | 69,44 | 60,41 | 9,04 | 6,51 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 06.02 | 2,41 | 288,69 | 285,90 | 2,79 | 0,00 | 294,72 | 290,50 | 4,22 | 67,61 | 59,12 | 8,5 | 6,54 | 12,85 | | | 24,0 | |
| 07.02 | 1,85 | 289,55 | 286,81 | 2,74 | 0,00 | 294,26 | 290,52 | 3,75 | 59,16 | 52,64 | 6,53 | 6,52 | 12,83 | | | 24,0 | |
| 08.02 | 1,63 | 289,93 | 287,24 | 2,69 | 0,00 | 294,04 | 290,51 | 3,53 | 54,99 | 49,23 | 5,76 | 6,54 | 12,85 | | | 24,0 | |
| 09.02 | 1,78 | 289,71 | 287,01 | 2,69 | 0,00 | 294,13 | 290,50 | 3,63 | 57,2 | 50,93 | 6,27 | 6,51 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 10.02 | 1,74 | 289,74 | 287,03 | 2,71 | 0,00 | 294,14 | 290,51 | 3,63 | 57,04 | 50,9 | 6,14 | 6,54 | 12,85 | | | 24,0 | |
| 11.02 | 1,67 | 288,19 | 285,49 | 2,70 | 0,00 | 292,38 | 288,81 | 3,57 | 55,81 | 49,87 | 5,94 | 6,52 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 12.02 | 1,82 | 289,40 | 286,70 | 2,71 | 0,00 | 293,91 | 290,24 | 3,67 | 57,84 | 51,41 | 6,43 | 6,52 | 12,82 | | | 24,0 | |
| 13.02 | 1,81 | 289,54 | 286,86 | 2,69 | 0,00 | 294,03 | 290,38 | 3,65 | 57,67 | 51,28 | 6,39 | 6,51 | 12,82 | | | 24,0 | |
| Итого: | 68,42 | 9257,08 | 9169,89 | 87,19 | 0,00 | 9425,69 | 90,00 | 125,82 | 62,69 | 55,16 | 7,53 | 6,53 | 12,84 | | | 768,0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|---------|----------|----------|---------|--|-----------------------|---|---|---|
| Показания интеграторов счётчика: | | | | | | | Классификация ошибок: | | | |
| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч | | D | G | E | U |
| 12.01.2022 | 24:00 | 26,31 | 3436,51 | 3404,47 | 288,00 | | | | | |
| 13.02.2022 | 24:00 | 94,73 | 12693,59 | 12574,36 | 1056,00 | | | | | |
| ИТОГО: | | 68,42 | 9257,08 | 9169,89 | 768,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|
| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тдт<mi | + | ТГ<mi | + | ТГ>max | + | Тд.о. |
| 768,00 | = | 768,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Досчёт: Q = 68,422 Гкал

ООО ОУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ» Представитель: Колесников А.Б.
 Серпуховский филиал ООО «Газпром теплоснабжения МО» Представитель: Тепловая инспекция

ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплоснабжения МО»
 Тепловая инспекция

$Z \Phi = 68,422 + 64,335 = 129,757 \text{ Гкал}$

-9.248

| | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|-----------|
| Организация: | ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" | Номер абонента: | Котельная |
| Тип прибора: | КМ-5-2 | Номер прибора: | 383929 |
| Адрес дома: | ул Московское шоссе 44 стр. ввод2, | Система: | Отп |

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 13.01.2022 по 13.02.2022

| Дата | Тепло, Гкал Q | Масса, т | | Утечка, Т | Подмес, Т | Объём, м3 | | | Температура, С | | | Давл. ат | | Нара- ботка Тр, час | Клас- сифик. ошибок |
|--------|------------------|----------|---------|--------------|--------------|-----------|--------|-------|----------------|-------|-------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|
| | | M1 | M2 | | | M1-M2 | M2-M1 | V1 | V2 | V1-V2 | T1 | T2 | T1-T2 | | |
| 13.01 | 2,32 | 150,08 | 150,48 | 0,00 | 0,40 | 153,27 | 152,45 | 0,81 | 68,22 | 52,76 | 15,46 | 6,65 | 6,16 | 24,0 | |
| 14.01 | 1,67 | 150,46 | 150,87 | 0,00 | 0,41 | 152,75 | 152,39 | 0,36 | 57,03 | 45,93 | 11,11 | 6,69 | 6,19 | 24,0 | |
| 15.01 | 1,82 | 151,53 | 151,72 | 0,00 | 0,19 | 154,05 | 153,37 | 0,67 | 59,91 | 47,9 | 12,01 | 6,58 | 6,08 | 24,0 | |
| 16.01 | 1,88 | 151,49 | 152,02 | 0,00 | 0,53 | 154,15 | 153,77 | 0,38 | 61,67 | 49,23 | 12,44 | 6,57 | 6,07 | 24,0 | |
| 17.01 | 1,81 | 151,56 | 152,06 | 0,00 | 0,50 | 154,10 | 153,74 | 0,36 | 60,17 | 48,25 | 11,92 | 6,58 | 6,07 | 24,0 | |
| 18.01 | 1,78 | 151,85 | 152,39 | 0,00 | 0,55 | 154,33 | 154,04 | 0,29 | 59,33 | 47,61 | 11,72 | 6,59 | 6,08 | 24,0 | |
| 19.01 | 2,36 | 151,24 | 151,75 | 0,00 | 0,51 | 154,62 | 153,87 | 0,75 | 70,19 | 54,57 | 15,63 | 6,55 | 6,06 | 24,0 | |
| 20.01 | 1,95 | 152,17 | 152,77 | 0,00 | 0,59 | 154,99 | 154,62 | 0,38 | 63,45 | 50,62 | 12,84 | 6,58 | 6,07 | 24,0 | |
| 21.01 | 1,41 | 152,39 | 152,82 | 0,00 | 0,43 | 154,43 | 154,22 | 0,21 | 52,29 | 43,06 | 9,22 | 6,62 | 6,11 | 24,0 | |
| 22.01 | 2,10 | 153,64 | 154,20 | 0,00 | 0,56 | 156,56 | 156,07 | 0,48 | 64,24 | 50,59 | 13,65 | 6,73 | 6,22 | 24,0 | |
| 23.01 | 2,11 | 153,49 | 153,53 | 0,00 | 0,04 | 156,52 | 155,48 | 1,03 | 65,7 | 51,95 | 13,74 | 6,6 | 6,09 | 24,0 | |
| 24.01 | 2,19 | 153,59 | 153,59 | 0,00 | 0,00 | 156,72 | 155,59 | 1,14 | 66,84 | 52,57 | 14,27 | 6,58 | 6,07 | 24,0 | |
| 25.01 | 2,32 | 153,02 | 153,02 | 0,00 | 0,00 | 156,38 | 155,15 | 1,24 | 69,62 | 54,44 | 15,17 | 6,59 | 6,09 | 24,0 | |
| 26.01 | 2,18 | 152,65 | 152,64 | 0,01 | 0,00 | 155,82 | 154,67 | 1,15 | 67,48 | 53,21 | 14,26 | 6,62 | 6,12 | 24,0 | |
| 27.01 | 2,15 | 152,12 | 152,45 | 0,00 | 0,33 | 155,22 | 154,44 | 0,77 | 66,79 | 52,65 | 14,14 | 6,6 | 6,1 | 24,0 | |
| 28.01 | 2,20 | 152,02 | 152,14 | 0,00 | 0,12 | 155,21 | 154,18 | 1,03 | 67,82 | 53,35 | 14,47 | 6,61 | 6,11 | 24,0 | |
| 29.01 | 2,09 | 152,01 | 152,01 | 0,00 | 0,00 | 155,05 | 153,98 | 1,07 | 66,14 | 52,39 | 13,74 | 6,6 | 6,11 | 24,0 | |
| 30.01 | 1,87 | 152,26 | 152,23 | 0,03 | 0,00 | 154,99 | 154,03 | 0,96 | 62,35 | 50,07 | 12,28 | 6,59 | 6,1 | 24,0 | |
| 31.01 | 1,81 | 152,23 | 152,19 | 0,05 | 0,00 | 154,85 | 153,93 | 0,92 | 61,05 | 49,15 | 11,9 | 6,63 | 6,13 | 24,0 | |
| 01.02 | 1,83 | 151,91 | 151,86 | 0,04 | 0,00 | 154,56 | 153,62 | 0,94 | 61,42 | 49,34 | 12,08 | 6,59 | 6,1 | 24,0 | |
| 02.02 | 1,76 | 151,82 | 151,77 | 0,05 | 0,00 | 154,35 | 153,46 | 0,89 | 59,71 | 48,14 | 11,58 | 6,57 | 6,07 | 24,0 | |
| 03.02 | 2,14 | 151,51 | 151,52 | 0,00 | 0,01 | 154,61 | 153,51 | 1,10 | 66,87 | 52,73 | 14,14 | 6,58 | 6,09 | 24,0 | |
| 04.02 | 2,10 | 151,59 | 151,59 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 153,57 | 1,08 | 66,5 | 52,64 | 13,85 | 6,59 | 6,1 | 24,0 | |
| 05.02 | 2,30 | 151,60 | 151,62 | 0,00 | 0,02 | 154,92 | 153,71 | 1,21 | 69,37 | 54,23 | 15,14 | 6,58 | 6,09 | 24,0 | |
| 06.02 | 2,13 | 151,60 | 151,60 | 0,00 | 0,00 | 154,73 | 153,62 | 1,12 | 67,21 | 53,14 | 14,08 | 6,61 | 6,12 | 24,0 | |
| 07.02 | 1,65 | 151,90 | 152,13 | 0,00 | 0,23 | 154,34 | 153,79 | 0,54 | 58,75 | 47,87 | 10,87 | 6,6 | 6,1 | 24,0 | |
| 08.02 | 1,48 | 151,94 | 151,90 | 0,04 | 0,00 | 154,08 | 153,38 | 0,70 | 54,79 | 45,06 | 9,73 | 6,61 | 6,12 | 24,0 | |
| 09.02 | 1,60 | 151,83 | 151,81 | 0,03 | 0,00 | 154,14 | 153,38 | 0,77 | 57,12 | 46,57 | 10,55 | 6,58 | 6,09 | 24,0 | |
| 10.02 | 1,56 | 151,85 | 151,82 | 0,03 | 0,00 | 154,13 | 153,39 | 0,75 | 56,8 | 46,55 | 10,25 | 6,62 | 6,12 | 24,0 | |
| 11.02 | 1,50 | 151,07 | 151,04 | 0,03 | 0,00 | 153,25 | 152,55 | 0,71 | 55,64 | 45,69 | 9,95 | 6,58 | 6,09 | 24,0 | |
| 12.02 | 1,64 | 151,75 | 151,73 | 0,02 | 0,00 | 154,11 | 153,32 | 0,79 | 57,79 | 47,0 | 10,78 | 6,59 | 6,09 | 24,0 | |
| 13.02 | 1,63 | 151,90 | 152,29 | 0,00 | 0,39 | 154,24 | 153,87 | 0,37 | 57,45 | 46,72 | 10,73 | 6,58 | 6,08 | 24,0 | |
| Итого: | 61,34 | 4862,06 | 4867,57 | 0,32 | 5,84 | 4950,11 | 0,00 | 24,94 | 62,49 | 49,88 | 12,62 | 6,60 | 6,10 | 768,0 | |

| Дата | Время | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Тр, ч |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 12.01.2022 | 24:00 | 23,54 | 1806,92 | 1813,74 | 288,00 |
| 13.02.2022 | 24:00 | 84,87 | 6668,97 | 6681,31 | 1056,00 |
| ИТОГО: | | 61,34 | 4862,06 | 4867,57 | 768,00 |

Классификация ошибок:
D - отключение по t1-t2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---------|---|----------|---|---------|---|--------|---|-------|---|--------|---|-------|
| Тотч. | = | Тнараб. | + | Тсб.пит. | + | Тф.отк. | + | Тдт<mi | + | ТG<mi | + | ТG>max | + | Тд.о. |
| 768,00 | = | 768,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 | + | 0,0 |

Досчет: Q = 61,335 Гкал

ОО СУК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»
Представитель
абонента **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации **Серпуховский филиал**
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"
"Тепловая инспекция"