

Сегментизация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес _Московское шоссе, д. 46_ Москва
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383986_
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

МОСКОВСКОЕ ШОССЕ 46
 Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 383986
 Спод.: _____ М3/ч ДУ= _____ мм
 Гобр.: _____ М3/ч ДУ= _____ мм
 Гп : _____ л/имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _10.12.2021_ по _12.01.2022_

Дата	Q Гкал	M1	M2	Масса, тонн		VI	Температура, °C		Время, час		Работы тр	Классиф ошибок
				M1-M2 утечка	M2-M1 подмес		t1	t2	t1-t2	Нераб. ТН		
10.12.21	5.453	288.0781	281.6641	6.4141	0.00	70.92	51.99	18.92	0.00	24.00		
11.12.21	5.356	288.4688	282.0469	6.4219	0.00	69.68	51.12	18.57	0.00	24.00		
12.12.21	4.491	287.3281	280.9492	6.3789	0.00	63.42	47.80	15.63	0.00	24.00		
13.12.21	4.114	286.3594	280.0195	6.3398	0.00	60.34	45.97	14.37	0.00	24.00		
14.12.21	4.179	286.5430	280.1836	6.3594	0.00	61.41	46.83	14.58	0.00	24.00		
15.12.21	3.881	287.5078	281.1523	6.3555	0.00	59.32	45.82	13.50	0.00	24.00		
16.12.21	3.594	287.1680	280.8828	6.2852	0.00	56.79	44.28	12.51	0.00	24.00		
17.12.21	3.567	287.1875	280.8984	6.2891	0.00	56.80	44.38	12.42	0.00	24.00		
18.12.21	3.561	287.2148	280.9023	6.3125	0.00	56.79	44.39	12.40	0.00	24.00		
19.12.21	3.506	287.2773	281.0273	6.2500	0.00	56.22	44.02	12.20	0.00	24.00		
20.12.21	4.822	287.9727	281.6523	6.3203	0.00	66.33	49.59	16.74	0.00	24.00		
21.12.21	6.246	289.7930	283.3828	6.4102	0.00	77.63	56.09	21.54	0.00	24.00		
22.12.21	6.343	289.4570	283.0234	6.4336	0.00	77.60	55.70	21.90	0.00	24.00		
23.12.21	5.661	289.2852	282.8164	6.4688	0.00	72.10	52.54	19.56	0.00	24.00		
24.12.21	5.222	290.2227	283.5898	6.6328	0.00	68.30	50.31	17.99	0.00	24.00		
25.12.21	5.239	289.2813	282.7852	6.4961	0.00	69.18	51.07	18.11	0.00	24.00		
26.12.21	5.042	289.1289	282.6328	6.4961	0.00	67.89	50.45	17.44	0.00	24.00		
27.12.21	5.294	291.5547	284.5547	7.0000	0.00	69.29	51.13	18.16	0.00	24.00		
28.12.21	5.375	288.7539	281.7109	7.0430	0.00	70.81	52.20	18.61	0.00	24.00		
29.12.21	5.301	288.1719	281.3945	6.7773	0.00	70.20	51.81	18.39	0.00	24.00		
30.12.21	5.232	288.0586	281.2930	6.7656	0.00	70.06	51.91	18.16	0.00	24.00		
31.12.21	4.350	288.0234	281.2969	6.7266	0.00	63.35	48.25	15.10	0.00	24.00		
01.01.22	3.826	288.0891	281.3890	6.7000	0.00	58.79	45.51	13.28	0.00	24.00		
02.01.22	4.421	288.0272	281.2949	6.7322	0.00	63.26	47.91	15.35	0.00	24.00		
03.01.22	4.780	287.9064	281.2223	6.6841	0.00	66.54	49.94	16.60	0.00	24.00		
04.01.22	4.755	287.7905	281.0894	6.7012	0.00	66.42	49.90	16.52	0.00	24.00		
05.01.22	4.279	287.8258	281.1418	6.6840	0.00	62.67	47.80	14.86	0.00	24.00		
06.01.22	3.414	287.9425	281.3114	6.6121	0.00	55.55	43.70	11.85	0.00	24.00		
07.01.22	3.738	287.8710	281.2589	6.6121	0.00	58.15	45.17	12.98	0.00	24.00		
08.01.22	4.011	287.8130	281.1797	6.6333	0.00	60.00	46.06	13.93	0.00	24.00		
09.01.22	4.556	287.7571	280.9963	6.7607	0.00	64.91	49.08	15.83	0.00	24.00		
10.01.22	4.439	287.7991	280.9958	6.8032	0.00	64.03	48.61	15.42	0.00	24.00		
11.01.22	4.757	287.7002	280.9075	6.7927	0.00	66.17	49.64	16.53	0.00	24.00		
12.01.22	5.150	287.4487	280.6421	6.8066	0.00	69.11	51.20	17.91	0.00	24.00		
Итого	157.955	9796.8066	9573.2891	223.5180	0.00	65.01	48.89	16.12	0.00	816.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
12.01.22	24:00	52.125	3453.97	3373.43	0.00	288.00
01.01.22	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.21	24:00	845.750	65271.48	63797.94	0.00	8670.30
10.12.21	00:00	739.920	58928.65	57598.08	0.00	8142.30
Итого		157.955	9796.81	9573.29	0.00	816.00

Отчетный период _____ 816.00_час. Период норм. работы _____ 816.00_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

ООО «УПРАВЛЮЩЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
 Ю.И.
 ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплосервис МО"
 "Теплоэнергетика"
 "Тепловая энергетика"