

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе, д.46 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383986
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 16.11.2021 по 09.12.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал	утечка	подмес	Тн	Тр	ошибок							
16.11.21	3.793	283.8047	277.6094	6.1953	0.00	-	59.10	45.74	13.36	0.00	24.00	
17.11.21	3.587	283.6914	277.5039	6.1875	0.00	-	57.13	44.49	12.64	0.00	24.00	
18.11.21	3.523	283.6875	277.5352	6.1523	0.00	-	56.53	44.12	12.41	0.00	24.00	
19.11.21	3.497	283.5078	277.3125	6.1953	0.00	-	56.59	44.25	12.33	0.00	24.00	
20.11.21	3.405	283.5391	277.3477	6.1914	0.00	-	56.16	44.16	12.01	0.00	24.00	
21.11.21	3.449	283.5586	277.3750	6.1836	0.00	-	56.88	44.71	12.16	0.00	24.00	
22.11.21	3.598	283.6055	277.4063	6.1992	0.00	-	57.40	44.71	12.68	0.00	24.00	
23.11.21	4.370	283.6758	277.3789	6.2969	0.00	-	63.88	48.48	15.40	0.00	24.00	
24.11.21	4.275	283.7148	277.4570	6.2578	0.00	-	63.13	48.06	15.06	0.00	24.00	
25.11.21	3.276	283.5859	277.4609	6.1250	0.00	-	54.70	43.16	11.55	0.00	24.00	
26.11.21	3.187	283.6406	277.5273	6.1133	0.00	-	53.75	42.51	11.23	0.00	24.00	
27.11.21	3.153	283.6172	277.5078	6.1094	0.00	-	53.46	42.35	11.11	0.00	24.00	
28.11.21	3.306	283.5742	277.4297	6.1445	0.00	-	55.61	43.96	11.65	0.00	24.00	
29.11.21	3.055	283.7500	277.6172	6.1328	0.00	-	53.42	42.66	10.76	0.00	24.00	
30.11.21	3.037	285.0156	278.8789	6.1367	0.00	-	52.50	41.85	10.65	0.00	24.00	
01.12.21	3.922	284.7539	278.4961	6.2578	0.00	-	60.30	46.52	13.77	0.00	24.00	
02.12.21	4.077	283.9336	277.7109	6.2227	0.00	-	61.75	47.39	14.36	0.00	24.00	
03.12.21	3.330	284.2188	278.0547	6.1641	0.00	-	55.43	43.71	11.71	0.00	24.00	
04.12.21	3.808	283.8633	277.6797	6.1836	0.00	-	58.78	45.37	13.41	0.00	24.00	
05.12.21	3.894	285.1367	278.8633	6.2734	0.00	-	60.28	46.63	13.65	0.00	24.00	
06.12.21	3.696	284.2891	278.0703	6.2188	0.00	-	57.71	44.71	13.00	0.00	24.00	
07.12.21	3.512	284.1836	278.0430	6.1406	0.00	-	56.06	43.71	12.36	0.00	24.00	
08.12.21	4.066	283.8984	277.7500	6.1484	0.00	-	60.35	46.03	14.32	0.00	24.00	
09.12.21	5.073	284.8828	278.6094	6.2734	0.00	-	68.64	50.83	17.80	0.00	24.00	
Итого	87.889	6815.1289	6666.6250	148.5038	0.00	0.0000	57.90	45.01	12.89	0.00	576.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5


Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
09.12.21	24:00	739.920	58928.65	57598.08	0.00	8142.30
16.11.21	00:00	652.031	52113.52	50931.46	0.00	7566.30
Итого		87.889	6815.13	6666.63	0.00	576.00

Отчетный период 576.00 час. Период норм.работы 576.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функционального отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

ООО БУК «УПРАВДОМ ЮГ ПЕРМОСКОВЬЯ»
 ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.



Q = 87,889 Гкал