

Организация _ООО "Управдом ЮГ Подмосквовья"
 Адрес _Московское шоссе, д.46
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383986
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Москваское шоссе 46
 Номер Договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика _383986

Год: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 Год: _____ МЗ/ч ДУ= _____ мм
 ГП: _____ л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с _13.01.2022_ по _13.02.2022_

Дата	Q Гкал	Масса, ТОНН			Температура, °С		Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок		
		M1	M2	M1-M2 Утечка	VI	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2	Неаб. Тн
13.01.22	5.097	287.2871	280.4817	6.8054	0.00	-	68.51	50.77	17.74	0.00	24.00	
14.01.22	3.660	287.0862	280.3491	6.7371	0.00	-	57.31	44.56	12.75	0.00	24.00	
15.01.22	4.072	289.1787	282.3928	6.7859	0.00	-	60.10	46.02	14.08	0.00	24.00	
16.01.22	4.233	289.4292	282.6748	6.7544	0.00	-	61.91	47.28	14.62	0.00	24.00	
17.01.22	4.054	289.5420	282.7612	6.7808	0.00	-	60.43	46.43	14.00	0.00	24.00	
18.01.22	4.000	289.9556	283.1274	6.8281	0.00	-	59.50	45.71	13.79	0.00	24.00	
19.01.22	5.321	289.6328	282.7056	6.9272	0.00	-	70.43	52.06	18.37	0.00	24.00	
20.01.22	4.422	291.0132	284.1162	6.8970	0.00	-	63.75	48.56	15.19	0.00	24.00	
21.01.22	3.197	290.4063	283.6074	6.7988	0.00	-	52.64	41.64	11.01	0.00	24.00	
22.01.22	4.688	293.7275	286.7266	7.0010	0.00	-	64.38	48.42	15.96	0.00	24.00	
23.01.22	4.737	293.4941	286.4893	7.0049	0.00	-	65.96	49.82	16.14	0.00	24.00	
24.01.22	4.900	293.7461	286.7646	6.9814	0.00	-	67.03	50.36	16.68	0.00	24.00	
25.01.22	5.204	292.8716	285.8887	6.9829	0.00	-	67.88	52.12	17.76	0.00	24.00	
26.01.22	4.915	292.1914	285.2319	6.9595	0.00	-	67.75	50.93	16.82	0.00	24.00	
27.01.22	4.855	291.0894	284.2031	6.8862	0.00	-	67.02	50.35	16.68	0.00	24.00	
28.01.22	4.972	290.8926	283.9492	6.9434	0.00	-	68.11	51.02	17.09	0.00	24.00	
29.01.22	4.705	290.8247	283.8843	6.9404	0.00	-	66.39	50.22	16.18	0.00	24.00	
30.01.22	4.229	290.9531	284.0439	6.9092	0.00	-	62.64	48.11	14.53	0.00	24.00	
31.01.22	4.090	290.8838	283.9609	6.9229	0.00	-	61.28	47.23	14.06	0.00	24.00	
01.02.22	4.111	290.2881	283.4111	6.8770	0.00	-	61.63	47.47	14.16	0.00	24.00	
02.02.22	3.962	289.9600	283.1055	6.8545	0.00	-	59.96	46.29	13.66	0.00	24.00	
03.02.22	4.836	289.9453	283.0127	6.9326	0.00	-	67.12	50.44	16.68	0.00	24.00	
04.02.22	4.766	290.1406	283.2002	6.9404	0.00	-	66.75	50.33	16.42	0.00	24.00	
05.02.22	5.198	290.2441	283.2900	6.9541	0.00	-	69.58	51.68	17.91	0.00	24.00	
06.02.22	4.861	290.2988	283.3799	6.9189	0.00	-	67.51	50.77	16.74	0.00	24.00	
07.02.22	3.791	290.3350	283.4609	6.8740	0.00	-	59.04	45.99	13.06	0.00	24.00	
08.02.22	3.359	290.3135	283.4160	6.8975	0.00	-	55.02	43.45	11.57	0.00	24.00	
09.02.22	3.634	290.2617	283.3760	6.8857	0.00	-	57.32	44.80	12.52	0.00	24.00	
10.02.22	3.555	290.2734	283.3848	6.8887	0.00	-	57.04	44.80	12.24	0.00	24.00	
11.02.22	3.423	288.5586	281.7441	6.8145	0.00	-	55.86	44.00	11.86	0.00	24.00	
12.02.22	3.707	289.9629	283.1172	6.8457	0.00	-	57.98	45.20	12.78	0.00	24.00	
13.02.22	3.648	290.1465	283.2695	6.8770	0.00	-	57.68	45.11	12.57	0.00	24.00	
Итого	138.202	9294.9336	9074.5273	220.4071	0.00	0.0000	62.74	47.88	14.87	0.00	768.00	0.00

- 12, 203

Дата Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
13.02.22 24:00	190.327	12748.90	12447.96	0.00	1056.00
13.01.22 00:00	52.125	3453.97	3373.43	0.00	288.00
Итого	138.202	9294.93	9074.53	0.00	768.00

Отчетный период _____ 768.00_час. Период норм. работы _____ 768.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента **ООО «УПРАВЛОМ КИ»** Представитель теплоснабжающей организации _____

Инженер **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

ПОДМОСКОВЬ

Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплосервис МО»
 «Тепловая инспекция»

Серпуховский филиал
 ООО «Газпром теплосервис МО»
 «Тепловая инспекция»