

Организация: МУП "Жилищник"  
 Тип прибора: КМ-5-2  
 Адрес дома: ул Московское шоссе 44 стр. ввод1,

Номер абонента: Котельная  
 Номер прибора: 383996  
 Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления за период с  
 16.04.2021 по 17.05.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т	Подмес, т	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Нара- ботка Тр. час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2			M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2		
16.04	1,09	267,22	264,75	2,46	0,00	270,39	267,39	3,00	50,1	45,89	4,2	6,45	12,75	24,0	
17.04	1,08	271,18	268,66	2,52	0,00	274,33	271,26	3,06	49,47	45,36	4,11	6,49	12,78	24,0	
18.04	1,07	271,32	268,78	2,53	0,00	274,36	271,31	3,05	48,62	44,54	4,07	6,5	12,78	24,0	
19.04	1,04	268,68	266,20	2,48	0,00	271,57	268,59	2,98	47,51	43,51	4,0	6,43	12,73	24,0	
20.04	1,05	268,22	265,74	2,48	0,00	270,98	268,02	2,97	46,5	42,45	4,05	6,41	12,71	24,0	
21.04	1,34	267,49	265,01	2,48	0,00	270,94	267,79	3,15	52,29	47,15	5,14	6,4	12,69	24,0	
22.04	1,13	268,15	265,69	2,46	0,00	271,26	268,25	3,01	49,45	45,09	4,36	6,39	12,69	24,0	
23.04	1,01	268,20	265,78	2,42	0,00	271,08	268,17	2,91	47,46	43,55	3,91	6,4	12,69	24,0	
24.04	0,95	268,63	266,17	2,46	0,00	271,28	268,37	2,91	45,44	41,76	3,68	6,41	12,7	24,0	
25.04	1,27	268,17	265,70	2,47	0,00	271,35	268,27	3,08	50,04	45,18	4,85	6,41	12,7	24,0	
26.04	1,56	267,40	264,92	2,48	0,00	271,32	268,03	3,29	56,04	50,07	5,97	6,4	12,69	24,0	
27.04	1,39	267,66	265,16	2,50	0,00	271,26	268,07	3,20	53,56	48,23	5,33	6,4	12,69	24,0	
28.04	1,22	268,00	265,48	2,51	0,00	271,19	268,08	3,11	50,15	45,47	4,67	6,4	12,7	24,0	
29.04	1,11	268,14	265,65	2,49	0,00	271,11	268,10	3,01	48,35	44,08	4,27	6,41	12,7	24,0	
30.04	1,09	267,83	265,38	2,45	0,00	270,83	267,86	2,97	48,58	44,39	4,19	6,4	12,69	24,0	
01.05	0,87	208,26	206,16	2,10	0,00	210,58	208,06	2,51	48,44	44,13	4,31	6,42	12,68	23,8	ED
02.05	1,15	271,22	268,75	2,47	0,00	274,39	271,35	3,04	49,63	45,25	4,38	6,4	12,7	24,0	
03.05	1,06	271,31	268,85	2,46	0,00	274,33	271,36	2,97	48,39	44,36	4,03	6,4	12,7	24,0	
04.05	1,04	271,12	268,68	2,44	0,00	274,04	271,11	2,93	47,58	43,6	3,97	6,4	12,7	24,0	
05.05	1,10	270,99	268,53	2,46	0,00	274,06	271,06	3,00	48,82	44,63	4,19	6,4	12,7	24,0	
06.05	1,09	270,88	268,44	2,44	0,00	274,05	271,06	2,98	49,65	45,48	4,17	6,39	12,69	24,0	
07.05	1,13	270,79	268,36	2,43	0,00	274,01	271,02	2,99	50,12	45,8	4,32	6,39	12,69	24,0	
08.05	1,02	270,97	268,51	2,46	0,00	273,92	270,95	2,96	47,78	43,87	3,9	6,4	12,7	24,0	
09.05	1,04	270,96	268,48	2,48	0,00	273,85	270,86	2,98	47,29	43,3	3,98	6,4	12,7	24,0	P-599,6; H-599,8-2
10.05	0,60	160,61	159,40	1,21	0,00	162,35	160,85	1,50	47,51	43,62	3,89	4,39	10,9	24,0	
11.05	0,00	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	-0,23	22,53	19,69	2,84	1,01	8,59	24,0	
12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	19,52	2,65	-0,04	8,56	24,0	
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71	19,07	2,64	0,03	8,03	24,0	
14.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	19,42	2,52	0,04	8,23	24,0	
15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,36	19,97	2,39	0,03	8,66	24,0	
16.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,97	20,8	2,17	0,01	9,56	24,0	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	20,74	2,42	0,04	9,29	24,0	
Итого:	27,53	6563,42	6503,47	60,18	0,23	6638,86	6503,47	73,37	49,18	44,85	4,32	6,36	12,66	767,8	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.04.2021	24:00	222,62	27394,17	27101,40	2515,18
17.05.2021	24:00	250,15	33957,60	33604,87	3282,98
ИТОГО:		27,53	6563,42	6503,47	767,80

Классификация ошибок:

- D - отключение по t1-t2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
 768 =767,8 +0,0 +0,01 +0,2 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 27,542, Гкал

**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ**  
 Представитель **МОДМОСКОВЬЯ»**  
 абонента **ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Представитель  
 тепло(водо)снабжающей  
 организации

Серпуховский филиал  
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"  
 "Тепловая инспекция"

Q<sub>гос.от.</sub> = 27,531 Гкалч

Z Q<sub>гос.</sub> = 27,531 + 26,59 = 54,12 Гкалч



Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 383929

Адрес дома: ул Московское шоссе 44 стр. ввод2,

Система: Отп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 16.04.2021 по 17.05.2021

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Утечка, т M1-M2	Подмес, т M2-M1	Объём, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2			V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2		
16.04	1,05	149,93	148,07	1,86	0,00	151,69	149,38	2,31	49,91	42,91	7,0	6,5	6,01	24,0	
17.04	1,03	152,06	150,18	1,88	0,00	153,81	151,49	2,32	49,28	42,52	6,77	6,54	6,04	24,0	
18.04	1,02	152,18	150,30	1,87	0,00	153,87	151,57	2,30	48,38	41,7	6,69	6,55	6,05	24,0	
19.04	1,00	150,71	148,81	1,89	0,00	152,32	150,00	2,31	47,33	40,68	6,65	6,48	5,99	24,0	
20.04	1,01	150,50	148,59	1,92	0,00	152,05	149,72	2,33	46,42	39,72	6,7	6,46	5,97	24,0	
21.04	1,28	150,13	148,28	1,85	0,00	152,05	149,63	2,42	52,14	43,63	8,5	6,44	5,95	24,0	
22.04	1,08	150,48	148,59	1,88	0,00	152,20	149,86	2,35	49,19	41,99	7,2	6,44	5,95	24,0	
23.04	0,98	150,55	148,66	1,89	0,00	152,15	149,85	2,29	47,23	40,73	6,5	6,44	5,95	24,0	
24.04	0,92	150,82	148,87	1,94	0,00	152,29	149,98	2,31	45,23	39,1	6,12	6,46	5,96	24,0	
25.04	1,23	150,50	148,62	1,89	0,00	152,29	149,87	2,41	50,05	41,86	8,19	6,45	5,96	24,0	
26.04	1,48	150,11	148,25	1,86	0,00	152,30	149,75	2,55	55,93	46,06	9,87	6,44	5,95	24,0	
27.04	1,32	150,21	148,33	1,87	0,00	152,21	149,74	2,47	53,27	44,46	8,81	6,44	5,95	24,0	
28.04	1,16	150,39	148,51	1,88	0,00	152,17	149,78	2,39	49,88	42,15	7,74	6,45	5,96	24,0	
29.04	1,06	150,44	148,54	1,90	0,00	152,11	149,76	2,35	48,17	41,11	7,06	6,46	5,96	24,0	
30.04	1,05	150,31	148,38	1,92	0,00	151,98	149,61	2,36	48,39	41,41	6,98	6,45	5,95	24,0	
01.05	1,04	152,74	150,81	1,93	0,00	154,43	152,06	2,37	48,28	41,45	6,83	6,45	5,94	24,0	
02.05	1,09	150,31	148,39	1,92	0,00	152,06	149,66	2,40	49,46	42,2	7,25	6,45	5,95	24,0	
03.05	1,01	150,38	148,45	1,93	0,00	152,04	149,69	2,36	48,21	41,47	6,73	6,45	5,95	24,0	
04.05	1,01	150,34	148,42	1,92	0,00	151,95	149,61	2,34	47,38	40,66	6,72	6,45	5,96	24,0	
05.05	1,07	150,29	148,41	1,88	0,00	151,98	149,64	2,34	48,73	41,61	7,12	6,45	5,95	24,0	
06.05	1,06	150,25	148,40	1,84	0,00	151,99	149,69	2,30	49,44	42,36	7,08	6,44	5,95	24,0	
07.05	1,10	150,25	148,38	1,86	0,00	152,03	149,68	2,35	49,98	42,64	7,34	6,44	5,95	24,0	
08.05	0,98	150,39	148,48	1,91	0,00	152,01	149,69	2,32	47,5	41,0	6,51	6,45	5,96	24,0	
09.05	0,99	150,45	148,55	1,90	0,00	152,04	149,73	2,32	47,16	40,55	6,61	6,45	5,96	24,0	
10.05	0,54	81,21	80,88	0,33	0,00	82,10	81,54	0,56	47,98	41,35	6,63	4,3	4,03	24,0	
11.05	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	-0,11	21,47	19,56	1,9	1,43	1,49	24,0	
12.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	19,25	1,84	0,31	1,18	24,0	
13.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,62	18,85	1,77	-0,59	0,75	24,0	
14.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,55	18,85	1,7	0,18	0,66	24,0	
15.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04	19,24	1,81	0,06	0,79	24,0	
16.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,29	19,44	1,85	0,12	0,8	24,0	
17.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64	19,75	1,89	0,39	0,92	24,0	
Итого:	26,59	3695,94	3650,31	45,74	0,11	3738,15	0,11	57,05	49,01	41,82	7,19	6,41	5,92	768,0	

Показания интеграторов счётчика:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч
15.04.2021	24:00	198,26	14550,62	14338,23	2515,39
17.05.2021	24:00	224,85	18246,56	17988,54	3283,39
ИТОГО:		26,59	3695,94	3650,31	768,00

Классификация ошибок:  
D - отключение по t1-t2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

Тотч. =Тнараб. +Тсб.пит. +Тф.отк. +Тdt<min +TG<min +TG>max +Тд.о.  
768 =768,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0

Досчёт: Q = 26,589, Гкал

**ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ**  
Представитель **МОДМОСКОВЬЯ»**  
абонента **ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Серлуховский филиал  
**ООО "Газпром теплоэнерго МО"**  
Представитель  
**"Тепловая инспекция"**  
тепло(водо)снабжающей  
организации

00т. = 26,59 Гкал