

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.38 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 381482
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
	Гкал		утечка		подмес		Тн	Тр	ошибок			
18.10.21	2.073	238.6523	237.5352	1.1172	0.00	-	48.49	39.93	8.56	0.00	24.00	
19.10.21	2.337	237.5703	236.3945	1.1758	0.00	-	51.27	41.55	9.71	0.00	24.00	
20.10.21	2.182	237.9727	236.8438	1.1289	0.00	-	49.15	40.10	9.05	0.00	24.00	
21.10.21	1.967	237.2930	236.1953	1.0977	0.00	-	47.03	38.86	8.17	0.00	24.00	
22.10.21	1.955	234.7617	233.6914	1.0703	0.00	-	47.47	39.27	8.20	0.00	24.00	
23.10.21	2.024	234.6992	233.6367	1.0625	0.00	-	48.21	39.71	8.50	0.00	24.00	
24.10.21	2.154	234.7148	233.6211	1.0938	0.00	-	48.82	39.77	9.05	0.00	24.00	
25.10.21	2.632	234.2500	233.0898	1.1602	0.00	-	53.68	42.57	11.11	0.00	24.00	
26.10.21	2.579	234.0703	232.9453	1.1250	0.00	-	53.52	42.62	10.89	0.00	24.00	
27.10.21	2.365	230.6250	229.5781	1.0469	0.00	-	51.32	41.18	10.13	0.00	24.00	
28.10.21	2.113	228.5508	227.4922	1.0586	0.00	-	48.87	39.75	9.12	0.00	24.00	
29.10.21	1.881	227.8828	226.8281	1.0547	0.00	-	46.31	38.18	8.13	0.00	24.00	
30.10.21	1.827	228.3594	227.2281	1.0313	0.00	-	45.84	37.96	7.88	0.00	24.00	
31.10.21	1.735	228.5156	227.5039	1.0117	0.00	-	44.68	37.21	7.47	0.00	24.00	
01.11.21	1.906	228.4141	227.3789	1.0352	0.00	-	46.18	37.96	8.22	0.00	24.00	
02.11.21	2.091	228.3477	227.3008	1.0469	0.00	-	48.47	39.43	9.04	0.00	24.00	
03.11.21	1.891	228.1719	227.1172	1.0547	0.00	-	46.03	37.86	8.16	0.00	24.00	
04.11.21	1.741	228.3828	227.3594	1.0234	0.00	-	44.36	36.86	7.50	0.00	24.00	
05.11.21	1.754	228.4102	227.3828	1.0273	0.00	-	44.55	37.00	7.56	0.00	24.00	
06.11.21	1.745	228.4414	227.4023	1.0391	0.00	-	44.67	37.16	7.51	0.00	24.00	
07.11.21	1.866	228.3555	227.2892	1.0664	0.00	-	46.04	38.00	8.05	0.00	24.00	
08.11.21	1.877	228.3398	227.2802	1.0547	0.00	-	46.00	37.90	8.09	0.00	24.00	
09.11.21	2.590	228.7031	227.5508	1.1522	0.00	-	52.65	41.45	11.20	0.00	24.00	
10.11.21	3.041	228.2539	227.0625	1.1914	0.00	-	57.97	44.77	13.20	0.00	24.00	
11.11.21	2.932	234.5000	233.2891	1.2109	0.00	-	56.84	44.46	12.38	0.00	24.00	
12.11.21	2.639	226.8672	225.7344	1.1328	0.00	-	54.25	42.74	11.51	0.00	24.00	
13.11.21	2.478	226.7930	225.6875	1.1055	0.00	-	52.19	41.39	10.80	0.00	24.00	
14.11.21	2.511	226.8164	225.6875	1.1289	0.00	-	52.55	41.60	10.95	0.00	24.00	
15.11.21	2.243	226.2266	225.0625	1.1641	0.00	-	55.51	43.07	12.45	0.00	24.00	
Итого	63.731	6692.9414	6661.2734	31.6582	0.00	0.0000	49.42	40.02	9.40	0.00	696.00	0.00

Показания интерваторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
15.11.21	24:00	542.959	42146.63	41827.50	0.00	7645.05
18.10.21	00:00	479.229	35453.69	35166.23	0.00	6949.05
Итого		63.731	6692.94	6661.27	0.00	696.00

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 696.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000 час. Период G < min (g) _____ 0.000 час.

Период G > max (G) _____ 0.000 час.

ООО "УПРАВДОМ ЮГ
 Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____
ПОДМОСКОВЬЯ

ИНЖЕНЕР **КОЛЕСНИКОВ А.Б.**

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"