

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.40 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 383951
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= ___мм
 Гп : 10 ___л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2021_ по 15.11.2021_

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал		утечка		подмес			Tн	Tr	ошибок			
18.10.21	4.221	422.0469	425.3672	-	0.00	3.3203	48.53	38.51	10.02	0.00	24.00	
19.10.21	4.803	419.8477	423.1563	-	0.00	3.3086	51.40	39.94	11.46	0.00	24.00	
20.10.21	4.468	420.6250	423.8398	-	0.00	3.2148	49.31	38.67	10.64	0.00	24.00	
21.10.21	3.975	419.6445	423.0352	-	0.00	3.3906	47.06	37.56	9.49	0.00	24.00	
22.10.21	3.978	414.8516	418.1953	-	0.00	3.3438	47.52	37.91	9.61	0.00	24.00	
23.10.21	4.186	414.8125	418.1172	-	0.00	3.3047	48.30	38.19	10.12	0.00	24.00	
24.10.21	4.411	414.6719	417.9219	-	0.00	3.2500	48.82	38.16	10.66	0.00	24.00	
25.10.21	5.402	413.1953	416.4453	-	0.00	3.2500	53.77	40.68	13.09	0.00	24.00	
26.10.21	5.353	413.1016	416.3828	-	0.00	3.2813	53.76	40.78	12.98	0.00	24.00	
27.10.21	4.891	407.7266	410.8438	-	0.00	3.1172	51.46	39.44	12.02	0.00	24.00	
28.10.21	4.349	403.9844	407.0859	-	0.00	3.1016	49.05	38.27	10.79	0.00	24.00	
29.10.21	3.843	402.7500	405.8359	-	0.00	3.0859	46.37	36.80	9.56	0.00	24.00	
30.10.21	3.738	403.7969	405.8984	-	0.00	3.1016	45.86	36.58	9.28	0.00	24.00	
31.10.21	3.577	404.1250	407.2422	-	0.00	3.1172	44.76	35.89	8.87	0.00	24.00	
01.11.21	3.882	403.7422	406.8750	-	0.00	3.1328	46.11	36.47	9.64	0.00	24.00	
02.11.21	4.326	403.5000	406.5703	-	0.00	3.0703	48.60	37.86	10.74	0.00	24.00	
03.11.21	3.897	403.1406	406.2891	-	0.00	3.1484	46.15	36.46	9.69	0.00	24.00	
04.11.21	3.522	403.4063	406.5469	-	0.00	3.1406	44.42	35.67	8.75	0.00	24.00	
05.11.21	3.511	403.4922	406.6172	-	0.00	3.1250	44.59	35.86	8.72	0.00	24.00	
06.11.21	3.533	403.5781	406.6875	-	0.00	3.1094	44.68	35.90	8.78	0.00	24.00	
07.11.21	3.246	403.4063	406.5625	-	0.00	3.1563	46.13	36.57	9.56	0.00	24.00	
08.11.21	3.852	403.2891	406.5078	-	0.00	3.2188	46.07	36.50	9.57	0.00	24.00	
09.11.21	5.277	403.3828	406.5469	-	0.00	3.1641	52.58	39.48	13.10	0.00	24.00	
10.11.21	6.278	402.2578	405.2813	-	0.00	3.0234	58.22	42.59	15.62	0.00	24.00	
11.11.21	6.087	413.7891	416.9922	-	0.00	3.2031	57.06	42.34	14.73	0.00	24.00	
12.11.21	5.479	400.4141	403.4297	-	0.00	3.0156	54.56	40.86	13.70	0.00	24.00	
13.11.21	5.105	400.6172	403.5781	-	0.00	2.9609	52.32	39.55	12.77	0.00	24.00	
14.11.21	5.170	400.5547	403.4922	-	0.00	2.9375	52.69	39.76	12.93	0.00	24.00	
15.11.21	5.793	398.9141	401.8594	-	0.00	2.9453	55.62	41.08	14.53	0.00	24.00	
Итого	130.751	11822.6641	11914.2031	0.0000	0.00	91.5391	49.51	38.43	11.08	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
15.11.21	24:00	1111.267	75639.00	76167.67	0.00	7644.79
18.10.21	00:00	980.516	63816.34	64253.47	0.00	6948.79
Итого		130.751	11822.66	11914.20	0.00	696.00

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 696.00_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
 Период G>max (G) _____ 0.000_час.

ООО УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ

Представитель: _____
 абонента _____ теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР

КОЛЕСНИКОВ А.Б.

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплотенерго МО"
 Тепловая инспекция