

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.41 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 _____ Номер теплосчетчика 387092
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= ____мм
 Гп : 10 ____л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.10.2021 по 15.11.2021

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Vi	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал		утечка		подмес			Tн	Tr	ошибок			
18.10.21	2.816	370.0078	370.5625	-	0.00	0.5547	48.84	41.24	7.60	0.00	24.00	
19.10.21	3.205	368.3125	368.8516	-	0.00	0.5391	51.71	43.02	8.69	0.00	24.00	
20.10.21	2.977	368.8906	369.4141	-	0.00	0.5234	49.64	41.59	8.06	0.00	24.00	
21.10.21	2.664	367.4414	367.9727	-	0.00	0.5313	47.36	40.12	7.24	0.00	24.00	
22.10.21	2.683	363.7695	364.2500	-	0.00	0.4805	47.81	40.45	7.37	0.00	24.00	
23.10.21	2.800	363.6445	364.1367	-	0.00	0.4922	48.62	40.93	7.69	0.00	24.00	
24.10.21	2.960	363.6133	364.0664	-	0.00	0.4531	49.20	41.07	8.13	0.00	24.00	
25.10.21	3.613	363.0273	363.4336	-	0.00	0.4063	54.12	44.18	9.94	0.00	24.00	
26.10.21	3.577	362.9180	363.3008	-	0.00	0.3828	54.08	44.23	9.85	0.00	24.00	
27.10.21	3.275	357.6250	357.9883	-	0.00	0.3633	51.78	42.63	9.15	0.00	24.00	
28.10.21	2.912	353.2891	353.5820	-	0.00	0.2930	49.34	41.10	8.23	0.00	24.00	
29.10.21	2.567	352.5742	352.8906	-	0.00	0.3164	46.64	39.36	7.27	0.00	24.00	
30.10.21	2.505	353.3633	353.7461	-	0.00	0.3828	46.13	39.05	7.09	0.00	24.00	
31.10.21	2.377	353.4570	353.8398	-	0.00	0.3828	45.06	38.34	6.72	0.00	24.00	
01.11.21	2.591	353.5547	353.6797	-	0.00	0.1250	46.44	39.11	7.33	0.00	24.00	
02.11.21	2.883	353.5820	353.5703	0.0117	0.00	-	48.92	40.78	8.14	0.00	24.00	
03.11.21	2.588	353.0234	353.0234	-	0.00	-	46.51	39.18	7.33	0.00	24.00	
04.11.21	2.351	353.0664	353.0742	-	0.00	0.0078	44.72	38.06	6.66	0.00	24.00	
05.11.21	2.360	353.1836	353.0469	0.1367	0.00	-	44.88	38.20	6.68	0.00	24.00	
06.11.21	2.371	353.2461	353.0234	0.2227	0.00	-	44.99	38.28	6.71	0.00	24.00	
07.11.21	2.575	353.3516	353.1406	0.2109	0.00	-	46.45	39.17	7.29	0.00	24.00	
08.11.21	2.583	353.3906	353.1289	0.2617	0.00	-	46.43	39.12	7.31	0.00	24.00	
09.11.21	3.560	354.9766	354.6172	0.3594	0.00	-	53.04	43.01	10.02	0.00	24.00	
10.11.21	4.224	353.4922	353.0898	0.4023	0.00	-	58.59	46.64	11.94	0.00	24.00	
11.11.21	4.048	352.9766	352.4844	0.4922	0.00	-	57.44	45.98	11.46	0.00	24.00	
12.11.21	3.676	351.7383	351.2188	0.5195	0.00	-	54.90	44.46	10.44	0.00	24.00	
13.11.21	3.432	351.6836	351.1523	0.5313	0.00	-	52.66	42.91	9.75	0.00	24.00	
14.11.21	3.463	351.6445	351.1523	0.4922	0.00	-	53.03	43.19	9.84	0.00	24.00	
15.11.21	3.883	350.5898	350.0547	0.5352	0.00	-	56.00	44.93	11.07	0.00	24.00	
Итого	87.520	10355.4336	10357.4922	4.1758	0.00	6.2345	49.84	41.39	8.44	0.00	696.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
15.11.21	24:00	736.564	65394.42	65228.67	0.00	4710.06
18.10.21	00:00	649.044	55038.98	54871.18	0.00	4014.07
Итого		87.520	10355.43	10357.49	0.00	696.00

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 696.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функционального отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000 час. Период G < min (g) _____ 0.000 час.
 Период G > max (G) _____ 0.000 час.

ООО УК «УПРАВДОМ ЮГ ПОДМОСКОВЬЯ»
 Представитель абонента _____
ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.

