

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" _____ Номер договора _____
 Адрес Московское шоссе д.46 _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика _КМ-5-2_ Версия _02.30_ Номер теплосчетчика _383986
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с _18.10.2021_ по _15.11.2021_

Дата	Q Гкал	M1	M2	M1-M2 утечка	Vi подмес	M2-M1	Температура, °C			Время, час		Нераб. ошибок	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	Tн	Tr			
18.10.21	2.503	299.5195	293.1836	6.3359	0.00	-	48.94	40.59	8.35	0.00	24.00			
19.10.21	2.817	298.3633	291.9453	6.4180	0.00	-	51.70	42.26	9.43	0.00	24.00			
20.10.21	2.616	298.4531	292.0273	6.4258	0.00	-	49.57	40.81	8.76	0.00	24.00			
21.10.21	2.127	269.4648	257.6602	11.8047	0.00	-	47.38	39.49	7.89	0.29	23.71	D		
22.10.21	2.200	292.4531	286.3125	6.1406	0.00	-	47.83	40.31	7.52	0.00	24.00			
23.10.21	2.301	292.3047	286.1875	6.1172	0.00	-	48.59	40.73	7.87	0.00	24.00			
24.10.21	2.475	292.3047	286.1836	6.1211	0.00	-	49.43	40.97	8.46	0.00	24.00			
25.10.21	3.094	292.7891	286.6367	6.1523	0.00	-	54.31	43.75	10.56	0.00	24.00			
26.10.21	3.132	294.0703	287.8164	6.2539	0.00	-	53.95	43.31	10.64	0.00	24.00			
27.10.21	2.871	289.3281	283.2148	6.1133	0.00	-	51.79	41.87	9.92	0.00	24.00			
28.10.21	2.241	251.0000	243.9648	7.0352	0.00	-	49.36	40.44	8.92	0.00	24.00			
29.10.21	2.245	285.6875	279.6914	5.9961	0.00	-	46.60	38.74	7.86	0.00	24.00			
30.10.21	2.177	286.2891	280.2344	6.0547	0.00	-	46.18	38.57	7.61	0.00	24.00			
31.10.21	2.104	286.3594	280.3242	6.0352	0.00	-	45.01	37.66	7.35	0.00	24.00			
01.11.21	2.318	286.2773	280.2617	6.0156	0.00	-	46.67	38.57	8.10	0.00	24.00			
02.11.21	2.556	286.2773	280.1992	6.0781	0.00	-	48.84	39.91	8.93	0.00	24.00			
03.11.21	2.322	285.7500	279.6875	6.0625	0.00	-	46.43	38.30	8.13	0.00	24.00			
04.11.21	2.082	285.7969	279.7266	6.0703	0.00	-	44.67	37.38	7.29	0.00	24.00			
05.11.21	2.072	285.8984	279.8047	6.0938	0.00	-	44.89	37.64	7.25	0.00	24.00			
06.11.21	2.084	285.9375	279.8555	6.0820	0.00	-	45.05	37.76	7.29	0.00	24.00			
07.11.21	2.260	286.0313	279.9414	6.0898	0.00	-	46.44	38.54	7.90	0.00	24.00			
08.11.21	2.276	285.9727	279.8945	6.0781	0.00	-	46.44	38.48	7.96	0.00	24.00			
09.11.21	3.196	287.0938	280.8633	6.2305	0.00	-	53.57	42.44	11.13	0.00	24.00			
10.11.21	3.496	267.8633	260.5508	7.3125	0.00	-	58.61	45.57	13.05	0.00	24.00			
11.11.21	3.586	286.4297	280.3086	6.1211	0.00	-	57.46	44.95	12.52	0.00	24.00			
12.11.21	3.226	284.9648	278.9023	6.0625	0.00	-	54.74	43.42	11.32	0.00	24.00			
13.11.21	3.033	284.7891	278.7031	6.0859	0.00	-	52.76	42.12	10.65	0.00	24.00			
14.11.21	3.064	284.7500	278.6719	6.0781	0.00	-	53.12	42.36	10.76	0.00	24.00			
15.11.21	3.469	284.0703	277.9258	6.1445	0.00	-	56.25	44.04	12.21	0.00	24.00			
Итого	75.943	8296.2891	8110.6797	185.6093	0.00	0.0000	49.87	40.72	9.15	0.29	695.71	0.29		

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
15.11.21	24:00	652.031	52113.52	50931.46	0.00	7566.30
18.10.21	00:00	576.088	43817.23	42820.78	0.00	6870.59
Итого		75.943	8296.29	8110.68	0.00	695.71

Qдоп. = 75,975 Гкал

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 695.71_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.

Период t1-t2 < min (D) _____ 0.293_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.

Период G>max (G) _____ 0.000_час.

ООО **УК «УПРАВДОМ ЮГ**
 Представитель абонента **ПОДМОСКОВЬЯ** Представитель теплоснабжающей организации _____

ИНЖЕНЕР *Колесников А.Б.*

Серпуховский филиал
 ООО "Газпром теплоэнерго МО"
 "Тепловая инспекция"