

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Потребитель: _____

Адрес объекта: _____

Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

| Дата | Тепл.эн., Q, Гкал | Масса, т | | | Температура, °C | | | Давл., ати | | Время, час | | Отказы |
|---------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 | t1 | t2 | dt | P1 | P2 | работы | отказа | |
| 18.02.22 | 3.280 | 467.63 | 469.69 | -2.08 | 52.1 | 45.1 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 19.02.22 | 3.466 | 466.88 | 468.88 | -2.06 | 53.3 | 45.9 | 7.4 | 4.8 | 4.5 | 23.98 | 0.02 | Эл |
| 20.02.22 | 3.349 | 446.75 | 448.69 | -1.89 | 53.3 | 45.8 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 22.92 | 1.08 | Эл |
| 21.02.22 | 3.423 | 467.94 | 469.88 | -1.95 | 53.0 | 45.7 | 7.3 | 4.9 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 22.02.22 | 3.090 | 468.69 | 470.63 | -1.89 | 50.3 | 43.8 | 6.6 | 4.9 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 23.02.22 | 3.416 | 468.00 | 469.75 | -1.83 | 52.7 | 45.4 | 7.3 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 24.02.22 | 3.552 | 468.00 | 469.81 | -1.80 | 53.9 | 46.3 | 7.6 | 5.0 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 25.02.22 | 3.818 | 467.69 | 469.56 | -1.82 | 56.2 | 48.0 | 8.2 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 26.02.22 | 3.615 | 466.31 | 468.06 | -1.78 | 55.1 | 47.4 | 7.8 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 27.02.22 | 3.667 | 465.56 | 467.38 | -1.80 | 54.8 | 46.9 | 7.9 | 5.1 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 28.02.22 | 4.024 | 465.94 | 467.75 | -1.80 | 57.7 | 49.0 | 8.6 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 01.03.22 | 3.897 | 465.94 | 467.69 | -1.77 | 57.0 | 48.7 | 8.4 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 02.03.22 | 3.524 | 412.81 | 414.44 | -1.58 | 56.3 | 47.8 | 8.5 | 4.6 | 4.1 | 23.93 | 0.07 | Dt |
| 03.03.22 | 3.762 | 465.06 | 466.69 | -1.68 | 56.1 | 48.0 | 8.1 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 04.03.22 | 4.136 | 464.88 | 466.50 | -1.65 | 58.6 | 49.7 | 8.9 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 05.03.22 | 3.846 | 465.00 | 466.69 | -1.66 | 56.2 | 48.0 | 8.3 | 4.7 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 06.03.22 | 4.148 | 462.69 | 464.31 | -1.60 | 58.9 | 49.9 | 9.0 | 5.2 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 07.03.22 | 3.623 | 464.88 | 466.50 | -1.62 | 55.1 | 47.3 | 7.8 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 08.03.22 | 4.022 | 468.31 | 469.94 | -1.70 | 57.8 | 49.3 | 8.6 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 09.03.22 | 4.874 | 469.56 | 471.31 | -1.70 | 63.8 | 53.4 | 10.4 | 4.9 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 10.03.22 | 5.275 | 469.31 | 471.13 | -1.83 | 66.7 | 55.5 | 11.2 | 4.9 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 11.03.22 | 4.677 | 468.19 | 470.25 | -2.01 | 63.0 | 53.0 | 10.0 | 4.9 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 12.03.22 | 4.246 | 469.88 | 471.88 | -2.05 | 59.9 | 50.8 | 9.0 | 5.1 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 13.03.22 | 3.819 | 470.13 | 472.13 | -1.99 | 56.6 | 48.5 | 8.1 | 5.1 | 4.6 | 24.00 | 0.00 | |
| 14.03.22 | 3.218 | 470.69 | 472.56 | -1.89 | 52.0 | 45.2 | 6.8 | 5.1 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 15.03.22 | 3.842 | 470.25 | 472.13 | -1.87 | 56.7 | 48.5 | 8.2 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 16.03.22 | 4.190 | 470.06 | 471.94 | -1.84 | 59.4 | 50.5 | 8.9 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| 17.03.22 | 4.405 | 483.00 | 484.88 | -1.91 | 60.8 | 51.7 | 9.1 | 5.0 | 4.5 | 24.00 | 0.00 | |
| Итого: | 108.204 | 13030.00 | 13081.00 | -51.06 | 56.7 | 48.4 | 8.3 | 5.0 | 4.5 | 670.84 | 1.17 | ЭлDt |

Показания МКТС (нарастающим итогом)

| Дата | Q, Гкал | M1, т | M2, т | Траб, ч |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 17.03.22 24:00 | 4663.023 | 594382.00 | 597140.19 | 45698.16 |
| 17.02.22 24:00 | 4554.820 | 581352.00 | 584059.19 | 45027.32 |
| Итого: | 108.204 | 13030.00 | 13081.00 | 670.84 |

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 670.84 чСуммарное время отказа: 1.17 ч = 1.10 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.07
Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31